ROZVADĚČ:

OCELOPLECHOVÝ – ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST : 800x600x150mm
PŘÍVOD A VÝVODY HOŘEM
KRYTÍ : IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S.
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Bm.Aneb 12636, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zaoral	tel.: 725 837 519	e-mail: zaoral@atelierantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@atelierantis.cz
VYPRACOVAL	Jiří Procházík	tel.: 721 484 774	e-mail: elektro.prochazik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@atelierantis.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Herza	tel.: 606 725 513	e-mail: mlos.herza@muvnm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY	**ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ**
	změna dokončené stavby
STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU	**ROZVÁDĚČ R1.2**	měřítko	č. výkresu **09**
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:
2016/15/DPS	D.1	09/2017	**DPS**