ROZVADĚČ:

OCELOPLECHOVÝ - ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST : 800x600x150mm
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

SOUSTAVA NAPĚTÍ
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Ilm.Arenů 1363/8, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 627 371, email: santis@santisarchi.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zacek	tel.: 739 607 316	e-mail: zacek@santisarchi.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Jarmila Švancová	tel.: 606 722 471	e-mail: svancova@santisarchi.cz
VYPRACOVAL	JR Prevazník	tel.: 721 484 774	e-mail: vlastni.prevaznik@gmail.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuša		e-mail: tusa@santisarchi.cz

INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Herrza	tel.: 606 735 510	e-mail: mlha.herrza@seznam.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

změna dokončené stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU	ROZVAĎEČ R2.2	měřítko	č. výkresu 11
Číslo zakázky	Značení dokumentace	datum tisku	stupeň PD
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS





zásuvky typ A – všobecné použití



zásuvky typ B – učitelé

zásuvky typ C – žáci