








POTRUBÍ:

- | | |
|---|---|
| | NOVÉ VEDENÍ ZEMNÍHO PLYN (SVAŘOVANÁ OCEL) |
| | STÁVAJÍCÍ VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU |
| | STÁVAJÍCÍ ODFUKOVÉ POTRUBÍ |
| | RUŠENÉ VEDENÍ ZEMNÍHO PLYNU |

ARMATURY:

- | | | |
|---|-----|-------------------------------|
|  | KK | KULOVÝ KOHOUT |
|  | HUK | HLAVNÍ UZÁVĚR KOTELNY |
|  | BAP | BEZPEČNOSTNÍ ARMATURA PLYNOVÁ |
|  | M | MANOMETR |
|  | P | PLYNOMĚR G25 |


VŠECHNY ARMATURY PN16

POZNÁMKY:







1. POTRUBÍ MUSÍ BÝT CELOSVAŘOVANÉ, VŠECHNY PROSTUPY STŘECHOU, PODLAHOU A NOSNÝMI KONSTRUKCEMI JE NUTNÉ PROVÉST V OCELOVÉ CHRÁNIČCE.
2. BUDE PROVEDENA ZKOUŠKA PEVNOSTI A TĚSNOSTI DLE TPG, PLYNOVOD BUDE OPATŘEN OCHRANNÝM NÁTĚREM (DVOJVRSŤVÝ NÁTĚR ŽLUTÉ BARVY).
3. PŘI MONTÁŽI PLYNOVODU NUTNO ZACHOVÁVAT ZÁSADY COPZ TPG 702 01, 704 01, ČSN 386405, ČSN EN 1775, PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ POKYNY DODAVATELE PLYNU A PŘÍSLUŠNÉ PŘEDPIS ČÚBP.
4. VNITŘNÍ ROZVODY BUDOU INSTALOVÁNY Z TRUBEK BEZEŠVÝCH dle ČSN 72 5710.5 MAT. OCEL TRÍDY 11.353.
5. TRUBNÍ MATERIÁL MUSÍ BÝT OPATŘEN DOKLADEM O KONTROLE PODLE ČSN EN 10 204, PŘÍP. ČSN EURONORM 168. ARMATURY MUSÍ BÝT OPATŘENY ATESTEM. JEDNOTLIVÉ TRUBKY, ARMATURY A TVAROVKY MUSÍ BÝT PŘED SESTAVENÍM VYČISTĚNY.

ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY:

- K** PLYNOVÝ KOTE, 12 - 49 kW, SPOTŘEBA 4,5 m³/hod
CELKEM 4 x KOTEL, CELKOVÁ SPOTŘEBA 18 m³/hod



SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 591,90 = STÁVAJÍCÍ 1.NP

			
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz		
VEDOUČÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519 e-mail: zezula@ateliersantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová		tel.: 606 722 471 e-mail: svandova@ateliersantis.cz
VYPRACOVAL	Jan Zezula		tel.: 601 121 781 e-mail: jan.zezula@ateliersantis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis		e-mail: tulis@ateliersantis.cz

			
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Hemza	tel.: 606 725 513	e-mail: milos.hemza@meunmm.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

<div> <div>NAZEV STAVBY</div> <div>ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ</div> </div>	
změna dokončené stavby	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 - BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍHO PLYNOVODU

NÁZEV VÝKRESU			mřítko:	č. výkresu:
PŮDORYS 3.NP			1 : 50	PLN03
číslo zakázky:	členění dokumentace:	datum tisku:	stupeň PD:	
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS	