

[illegible][illegible][illegible]

1. POTRUBÍ MEZI TLUMÍCI HLUKU (VČETNĚ) A JEDNOTKOU (VENTILÁTORY) BUDE ZAIZOLÁVÁNÓ PROTIHLUKOVÓ IZOLACÍ.
2. POTRUBÍ VEDENÉ PŘES NEVYTÁPĚNÉ PROSTORY BUDE ZAIZOLÁVÁNÓ TEPELNÓ IZOLACÍ
3. DODRŽET VEŠKERÉ PŘEDPISY VZTAHUJÍCÍ SE NA SÍTĚ JEDNOTLIVÝCH VEDENÍ.
4. NUTNÁ KOORDINACE UMÍSTĚNÍ VÝSTUHKÉ VZDUCHOTECHNIKY A OSVĚTLENÍ.
5. VÝŠKOVÁ A PROSTOROVÁ KOORDINACE VŠECH ROZVODŮ BYLA PROVEDENA V NÁVÁZNOSTI NA OSTATNÍ PROFESE. JE VŠAK NUTNÉ PROVĚRIT PROVĚDITELNOST ŘEŠENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
6. STAVAJÍCÍ NEPOUŽÍVÁNÉ VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ A AKTIVNÍ PRVKY (VENTILÁTORY, JEDNOTKY) BUDOU DEMONTOVÁNY.

NAZEV STAVBY				ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V MNM PRO POTŘEBY ŽUŠ			
				změna dokončená stavby			
STAVEBNÍ OBJEKT		SO -01 - BUDOVA SKOLY					
ČAST		D.1.4 - TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - VZDUCHOTECHNIKA					
NAZEV VÝKRESU				REZY		měřítko: 1 : 50 č. výkresu: VZT06	
Dátlo základů:		Dělníků dokumentace		datum tisku		skupení PD	
2016/15/DPS		D.1		09/2017		DPS	