ROZVADĚČ:

OCELOPLECHOVÝ - ZAPUŠTĚNÝ
VELIKOST : 800x600x150mm
PŘÍVOD A VÝVODY HOREM
KRYTÍ IP 40/20

NORMY:

REVIZNÍ TECHNIK
230/400V AC 50Hz TN-C-S
OCHRANA PROTI NEB. DOTYKU NEŽIVÝCH ČÁSTÍ
AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2.

SANTIS		BIM building information modeling	
GEN. PROJEKTANT	SANTIS a.s., Em.Šneka 1283/6, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@atelisantis.cz		
VEDOUCÍ ARCHITEKT	Ing.arch. Martin Zavoda	tel.: 725 837 018	e-mail: zavoda@atelisantis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Janette Švandová	tel.: 606 722 471	e-mail: svandova@atelisantis.cz
VYPRACOVAL	JiŘí Provazník	tel.: 721 484 774	e-mail: elektro.provaznik@email.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tuča		e-mail: tuca@atelisantis.cz

INVESTOR	Město Nová Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě		
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města		
KONTAKTNÍ OSOBA	Miloš Herza	tel.: 606 725 010	e-mail: stba.herza@seznam.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě
KÚ/OBCE (ZAJ)	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě

NÁZEV STAVBY

ADAPTACE OBJEKTU Č.P. 16 V NMNM PRO POTŘEBY ZUŠ

stáhnout stavební stavby

STAVEBNÍ OBJEKT	SO-01 BUDOVA ŠKOLY
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ SILNOPROUDÉ ELEKTROTECHNIKY

NÁZEV VÝKRESU	ROZVADĚČ R3.1	měřítko	č. výkresu 12
číslo zakázky	členění dokumentace	datum tisku	stupeň PD
2016/15/DPS	D.1	09/2017	DPS







rezerva – stáv. osv schodišť a chodeb