

OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR
PRO OSVĚTLOVACÍ BOD A/30

BOD A/30 :

SVÍTIDLA LED (typ podle výběru investora - IP65, CRI 80, LED 1x30W, 650 x 236 x 117mm)
OSADIT NA 6m VYSOKÉ STOŽÁRY ŽÁROVĚ ZINKOVANÉ, S TERMOPLASTICKOU MANŽETOU,
S VÝLOŽNÍKEM DÉLKY 300mm, průměr přechodové části 60mm (atyp. - ÚHEL VYLOŽENÍ 22 °)
- VÝŠKA SVÍTIDLA NAD VOZOVKOU cca 6,0 m - ORIENTAC SVÍTIDEL viz SITUAČNÍ SCHÉMA.

POUŽITÍ KONKRÉTNÍHO TYPU SVÍTIDEL POŽADUJE INVESTOR (STEJNÝ TYP SVÍTIDEL V NOVÉM MĚSTĚ n. M. !)

BETONOVÝ ZÁKLAD STOŽÁRU A/30
1 : 20

(DOPORUČENÉ HODNOTY PRO ZÁKLAD STOŽÁRU)



tel. : 566 651 155
mob.: 777 663 309

GENERÁLNÍ PROJEKTANT:
PROJEKT
tel. : 566 651 155
mob.: 777 663 309

ZODP. PROJEKTANT: JAROSLAV NOVOTNÝ
PROJEKTANT: ING. MILAN KRUPIČKA | AUTORIZACE: | PARÉ:

STAVEBNÍK: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě | IČO: 00294900

SUBDODAVATEL: - | IČO: -

MÍSTO STAVBY: POHLEDEC

KRAJ: VYSOČINA

NÁZEV AKCE:	OBYTNÝ SOUBOR 12 RD "POHLEDEC" TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	FORMÁT:	420 x 297
		DATUM:	IX - 2017
		STUPEŇ:	DPS
		ZAKÁZKA:	114-P-2017
ČÁST:	D. VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE	MĚŘÍTKO:	1 : 500
STAVEBNÍ OBJEKT:	D.7 - SO 09 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ	REVIZE:	-
OBSAH:	OSVĚTLOVACÍ STOŽÁRY, ZÁKLADY	VÝKRES Č.:	D.7 - 6