


OBJÍMKY NA KONCÍCH OCHRANNÉ TRUBKY ZDVOJIT.  
PRO OCHRANNÉ TRUBKY DÉLKY 5.8, 6.3 A 11.2m BUDE OSAZENO CELKEM 34 KS SEGMENTU C.  
K ZAJIŠTĚNÍ OBJÍMEK PROTI AXIÁLNÍMU POSUNUTÍ BUDE POUŽITA ZAJIŠŤOVACÍ PÁSKA O CELKOVÉ DÉLCE 10.0m.

<div>GENERÁLNÍ PROJEKTANT:</div> <div><div>STUDENTSKÁ 1133 591 01 ŽDÁR NAD SÁZAVOU tel: 566651192, 605407990 e-mail: blaha.stan@gmail.com</div></div>	ZODP.PROJEKTANT <b>FLYP MAREK</b>	
	PROJEKTANT: <b>STANISLAV BLAHA</b>	AUTORIZACE:
	STAVEBNÍK: <b>MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ</b>	IČO: <b>00294900</b>
	MÍSTO STAVBY: <b>POHLEDEC</b>	
KRAJ: <b>VYSOČINA</b>		
NÁZEV AKCE:		
<b>OBYTNÝ SOUBOR 12 RD "POHLEDEC" TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ</b>		FORMÁT: <b>2 A4</b>
		DATUM: <b>07/2017</b>
		STUPEŇ: <b>DPS</b>
		ZAKÁZKA: <b>114-P-2017</b>
		MĚŘÍTKO: <b>-</b>
ČÁST:	<b>D. DOKUMENTACE INŽENÝRSKÉHO OBJEKTU</b>	
STAVEBNÍ OBJEKT:	<b>D.4 SO06 STL PLYNOVOD A PŘÍPOJKY - PŘELOŽKA</b>	
REVIZE:	<b>-</b>	
OBSAH:	<b>ULOŽENÍ POTRUBÍ PLYNOVODU V OCHRANNÉ TRUBCE</b>	
VÝKRES Č.:	<b>D.4.7</b>	