

Kód	Název		Krytí P
	podlaží	oddělení	
		oblast	pláň
		oblast	rozšíření
1 01 01	ZÁVĚR	100	20
1 01 02	VSTUPNÍ PROSTOR SE SCHODIŠTĚM	100	20
1 01 03	TOILETY M	200	20
1 01 04	TOILETY Ž + UKLIDOVÁ MÍSTNOST	200	20
1 01 05	WC MOB M	200	20
1 01 06	WC MOB 2	200	20
1 01 07	KAVÁRNA	300	20
1 02 01	HRACÍ PLOCHA	300	20

1 03 01	ŠATNA 1	200	20
1 03 02	UMÝVARNA	200	44
1 03 03	ŠATNA 2	200	20
1 03 04	ŠATNA 3	200	20
1 03 05	UMÝVARNA	200	44
1 03 06	ŠATNA 4	200	20
1 03 07	ŠATNA 5	200	20
1 03 08	UMÝVARNA	200	44
1 03 09	ŠATNA 6	200	20
1 03 10	OŠETŘOVNA	500	20
1 03 11	HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍ	200	20
1 03 12	ROZHODČÍ	300	20
1 03 13	ROZHODČÍ	300	20
1 03 14	HYG. ZÁZEMÍ ROZHODČÍ	200	20
1 03 15	SKLAD SPORTOVNÍCH POTŘEB	100	20

1 04 01	VSTUP SPORTOVCI	100	20
1 04 02	SPRÁVCE	500	20
1 04 03	HYG. ZÁZEMÍ ZAMĚSTNANCŮ	200	20
1 04 04	CHODBA SE SCHODIŠTĚM	100	20
1 04 05	CHODBA	100	20
1 04 06	TECHNICKÁ MÍSTNOST	300	20
1 04 07	SKLAD	100	20
1 04 08	ZÁZEMÍ PRO FOTBAL	200	20
1 04 09	NÁŠČOVNA	200	20
1 04 10	ZÁZEMÍ KLUBU	200	20

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝSKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,500



GEN. PROJEKTANT	SANTS a.s., Brněnská 126/98, 591 01 Zlín nad Sázavou, tel.: 596 897 371, e-mail: santis@santissratis.cz
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zazulka, tel.: 725 837 519, e-mail: zazulka@sanatissratis.cz
HL. INŽ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun, tel.: 696 722 471, e-mail: jun@sanatissratis.cz
VYPRACOVAV	Jiří Provozník, tel.: 724 464 174, e-mail: elektroprovnik@sanatissratis.cz
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tušil, e-mail: tusil@sanatissratis.cz

INVESTOR	Město Šumperk, starosta města	tel.: 802 538 274, e-mail: posta@mm.cz
ZASTOUPENÝ	Ing. Lubomír Kutlák	tel.: 802 387 666, e-mail: kubal@mm.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Nové Město na Moravě	Nové Město na Moravě
KRAJ	Stavěná ulice	Nové Město na Moravě
KRAJSKÝ ÚŘAD	Stavěná ulice	Nové Město na Moravě

SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

STAVBNÍ OBJEKT	SO - J1 SPORTOVNÍ HALA
ČÁST	D.1.4p. zařízené elektroinstalace a blekování

NAZEV VÝKRESU	SILNOPROUD 1.NP	č. výkresu	1 : 100	02
Šedá zástěrka	2016/10/DPS	Číslo dokumentu	D.1	09/2017

Šedá zástěrka	2016/10/DPS	Číslo dokumentu	D.1	09/2017
Šedá zástěrka	2016/10/DPS	Číslo dokumentu	D.1	09/2017



- LEGENDA:
- Rozváděč NN
 - Rozváděč - oddělovací jistič průřezu, napájecí zařízení
 - Ventilátor - oddělovací VZT
 - RACK
 - Zdroj aut. splicovacího
 - EL. zvonček 12V s optickou signalizací
 - Tabulka pro VVC a spřehy / moduly
 - Dvojitá svazka 230V/16A IP20 (náměsto zásuvky)
 - Zásuvka 230V/16A IP44
 - TOTAL STOP
 - EL. OSOUEČ RUKOU
 - PROSTOROVÝ TERMOSTAT 0-4°C IP44
 - KONTAKTY 10A/230V
 - AUT. ZDROJ AUT. SMĚŠOVÁNÍ VODY
 - AUS. ZDROJ PŘISAZENÝ
1. RADIČNÍ NASTAVENÍ VENTILÁTORU SE JEDNÍM KLAPKOU OBĚHOVÝ PRŮTOK 90m³/s S ČASOVÝM DĚLENÍM
2. RADIČNÍ NASTAVENÍ VENTILÁTORU SE JEDNÍM KLAPKOU OBĚHOVÝ PRŮTOK 200m³/s S ČASOVÝM DĚLENÍM
3. ODIŘEVOVÝ VENTILÁTOR PŘÍRUBNÍ OBĚHOVÝ PRŮTOK 50m³/s, SIF, TLUMIK HLUKU 200-0,6m, ZPĚTNÁ KLAPKA 200
4. SOUSTAVA NAPĚTÍ 3x400V/230V/50Hz
5. OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEŽ. ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-4-41 ED.2
6. ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ
7. PŘED PORUCHOU - AUTOM. ODPOJENÍ OD ZDROJE TN-C-S
8. DOPLŇKOVÁ - PROUDOVÝ CHRÁNIČ RCD
9. DOPLŇKOVÁ - POSPOJENÍ NEŽ. ČÁSTÍ DLE ČSN 332000-7-701 ED.2