

SANTIS, a. s.  
Brněnská 126/38  
591 39 ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Váš dopis č. j.  
Číslo jednací ZR/1697-2/2017-Še  
Vyřizuje Šemrinc Jiří  
Tel. +420 566 651 146  
Žďár nad Sázavou 2. 5. 2017

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě - IO-07 Přípojka vodovodu“ k. ú. Nové Město na Moravě vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:**

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení dodávky pitné vody
- zajištění nepřetržité dodávky pitné vody
- vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

## 1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, p. Miroslavem Novotným, zakázkové číslo 2016/10/DUR+DSP (datum 03/2017) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS -- **bez připomínek.**

## 2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby vodovodní přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení stavebního povolení na stavbu vodovodní přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na dodávku pitné vody. Smlouva s VAS na dodávku pitné vody, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).
- 2.2. K provedení odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu a k osazení vodoměru má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624).

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou  
Bankovní spojení: 1806751/0100  
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

**SÍDLO SPOLEČNOSTI:**  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842  
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku  
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

2.3. V případě, že montážní práce vodovodní přípojky výše uvedené stavby (*kromě vlastního napojení na vodovodní řad*) nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

2.3.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodní přípojky, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky podepsaný mistrem provozu VaK Nové Město na Moravě

2.3.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodní přípojky, viz **formulář č. 1.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

2.4. Po ukončení realizace vodoměrné šachty podle schváleného projektu požadujeme kontaktovat VAS - Ing. Zdeňka Mattise (telefon: 566 651 108, mobil: 606 684 154, e-mail: [mattis@vaszr.cz](mailto:mattis@vaszr.cz)), který zajistí kontrolu provedených prací z hlediska BOZ. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad, viz **formulář č. 1.9.** – tato příloha slouží i jako potvrzení bezpečnostního technika VAS o odstranění závad.

**VAS upozorňuje, že podmínkou uzavření nové smlouvy s VAS na dodávku pitné vody a napojení nové vodovodní přípojky na vodovodní řad ve správě VAS je dodržení podmínek uvedených ve vyjádření VAS ze dne 19. 2. 2013, č. j. ZR/407/2013-Še k projektové dokumentaci na akci „Demolice ubytovacího zařízení Domovina v Novém Městě na Moravě“ – investor město Nové Město na Moravě.**

### 3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.

### 4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů v termínu stanoveném v příloze smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky podepsané zástupcem VAS.
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.2.
- 4.4. Kopie formuláře č. 1.9. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.
- 4.5. Opravená projektová dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: [semrinec@vaszr.cz](mailto:semrinec@vaszr.cz)
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

### 5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Sportovní hala s lezeckou stěnou, Tyršova ul., Nové Město na Moravě - IO-07 Přípojka vodovodu“ VAS

**souhlasí.**

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

**VODÁRENSKÁ**  
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.  
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno  
Divize Žďár nad Sázavou  
Studená 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs  
ředitel divize

#### Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1. a 1.9. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukoncení-smlouvy>)

#### Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrínec a Ing. Mattis

