





SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 614,500

<div><div><div>Atelier</div><div>SANTIS</div><div>ARCHITECTURAL DESIGN STUDIO</div></div><div><div>BIM</div><div>building information modeling</div></div></div>		SANTIS a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel.: 566 697 371, email: santis@ateliersantis.cz			
GEN. PROJEKTANT					
VEDOUcí ARCHITEKT	Ing. arch. Martin Zezula		tel.: 725 837 519	e-mail: zezula@ateliersantis.cz	
HL. INŹ. PROJEKTU	Ing. Martin Jun		tel.: 606 722 471	e-mail: jun@ateliersantis.cz	
VYPRACOVAL	Jiří Provazník		tel.: 721 484 774	e-mail: elektro-provaznik@email.cz	
KONTROLOVAL	Ing. Zdeněk Tulis			e-mail: tulis@ateliersantis.cz	

INVESTOR				
ZASTOUPENÝ	Michal Šmarda, starosta města	tel.: 602 538 274	e-mail:	posta@nmmn.cz
KONTAKTNÍ OSOBA	Ing. Lubomír Kubík	tel.: 602 387 608	e-mail:	lubomir.kubik@meu.nmmn.cz
KRAJ	Vysočina	OBEC	Nové Město na Moravě	
KRAJSKÝ ÚŘAD	Jihlava	STAVEBNÍ ÚŘAD	Nové Město na Moravě	

NÁZEV STAVBY	
SPORTOVNÍ HALA S LEZECKOU STĚNOU, TYRŠOVA UL., NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	
STAVEBNÍ OBJEKT	SO -01 SPORTOVNÍ HALA
ČÁST	D.1.4g zař.silnoprůdé elektrotechniky a bleskosvodu

NÁZEV VÝKRESU		měřtko:	č. výkresu:
ROZVÁDĚČ R-ZS1			09
číslo zakázky:	členění dokumentce:	datum tisku:	stupeň PD:
2016/10/DPS	D.1	06/2017	DPS

Skřínř 400x600x200

Dveře osadit zámekem

Ve spodní části ponechat otvor pro vyvedení kabelů.

SOUSTAVA NAPĚTÍ: 3x400V/230V/ 50Hz

OCHRANA PŘED NEB. DOTYKEM NEŽ. ČÁSTI DLE ČSN 332000-4-41

- ZÁKLADNÍ - IZOLACÍ

- PŘED PORUĤOU - AUTOM.ODPOJENÍ OD ZDROJE TN-C-S