

27. 02. 2013

Novoměstská teplárenská a.s.
Hornická 973
Nové Město na Moravě
592 31

Telefon 777877077 / Fax : 566 617 274
Email : eogen@iol.cz

Tel.: 566 617 004

Krajský obchodní soud v Brně oddíl B, vložka 2281

Ateliersantis s.r.o.
Brněnská 126/38
59101 Žďár nad Sázavou

Věc: **Vyjádření k projektové dokumentaci:** „Demolice Tělovýchovného střediska v Novém Městě na Moravě, p.č. 269.

Stávající teplovodní potrubí v budově sokolovny je vyvedené jako primární přívod do šachty pod úroveň pozemku. V této šachtě bude potrubí ukončeno a zaslepeno přírubami, příp. propojeno by-passem. Šachta bude zajištěna proti poškození. Další kroky budou upřesněny po zpracování prováděcího projektu nové sportovní haly.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** ke styku s **podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem**.

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací za podmínek obsažených v tomto vyjádření:

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:


- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000 a jeho novel.
 - před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
 - uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
 - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
 - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
 - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubících strojů
 - aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
 - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
 - aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
 - aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
 - aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření
 - investor/majitel umožní případné nezbytné budoucí opravy našich zařízení v daném místě
- v uvedené lokalitě se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.*

Převzal:

Dne: ...

Příloha :

Milan Netrh v.r.



Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !
V Novém Městě na Moravě, dne 22.2.2013