

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-
18. 4. 2017

NAŠE ZNAČKA
PM022753/2017-203/Mat

VYŘIZUJE
Ing. Petr Matoušek
+420 541 637 275
matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
24. 5. 2017

Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

(k.ú. Nové Město na Moravě; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01-0760)

Charakteristika akce:

Dne 18. 4. 2017 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP (leden 2017). Investorem je město Nové Město na Moravě, projektantem Envigest Pro, s.r.o. (Ing. Jan Červinka).

Záměrem je rekonstrukce mostu, chodníku pro pěší a vybudování přechodu pro chodce v ulici Dukelská a jeho osvětlení.

SO 101 Místní komunikace – dojde k úpravě nivelety, odfrézování stávajících asfaltových vrstev a odstranění podloží, úpravě pláňe do nově požadované nivelety a položení všech konstrukčních vrstev. **Chodník** – bude z betonové dlažby, výstavba chodníku vyvolá přemístění jednoho sloupu VO. **Přechod pro chodce** – bude vyvýšený 8 cm nad stávající komunikaci, šířka chodníku je navržena 4,0 m a bude umístěn bezprostředně za mostem.

SO 201 Most – bude provedena rekonstrukce mostu a rozšíření o pruh pro pěší. Vybudovány budou nové římsy, na nich nové zábradlí. Spodní nosná konstrukce (tj. mostní podpěry a křídla) a mostovka zůstanou stávající, pouze se provedou povrchové opravy, průtočný profil zůstane beze změn. Odvod dešťové vody do toku zůstane stávající, existující systém uličních vpustí bude doplněn o dvě uliční vpusti u zvýšeného přechodu, zaústěné budou do veřejné kanalizační sítě.

SO 401 Osvětlení přechodu, úprava VO – dle požadavků Policie ČR a platných norem bude provedeno bezpečnostní nasvětlení přechodu pro chodce, stávající sloup VO bude posunut do nové pozice vedle plánovaného chodníku.

Dotčené pozemky p.č. 275/4, 732/1, 810/2, 1711/1, 1711/2, 1733/1, 1737/1, 1756, 3936/3, 3936/8 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Stavbou dojde k dotčení upraveného VVT Bobrůvka, (HM 216050) ve správě Povodí Moravy, s.p. Stavba se částečně nachází v aktivní zóně záplavového území VVT Bobrůvka.

I. Vyjádření správce povodí a správce významného vodního toku Bobrůvka (IDVT 10100048)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. Brno, jako správce povodí a správce vodního toku následující

s t a n o v i s k o :

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje, Plánem pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení stavu vodního útvaru, a že nebude mít za následek nedosažení dobrého stavu/potenciálu vod.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Plánované změny nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě.
2. Při výstavbě nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
3. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku. Zařízení staveniště (včetně meziskládek zeminy) nebude situováno v záplavovém území VVT Bobruvka.
4. V případě mimořádných událostí, jež by mohly ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod je třeba mj. bezodkladně informovat Povodí Moravy, s.p., dispečink (tel. 541 211 737) a odbor ŽP při MěÚ Nové Město na Moravě.
5. Most přes VVT Bobruvka (Loučka) v ř. km 57,192 musí splňovat požadavky ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“ a ČSN 75 2130 „Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.“
6. Žádný z nadzemních objektů (sloupu VO) nebude situován v 6-ti m manipulačním pásmu toku. V odůvodněných případech lze při výkonu správy užívat pozemky sousedící s korytem vodního toku v šířce až 8 m, – viz. § 49 odst. 2) písm. b) zákona č. 254/2001 Sb. o vodách, ve znění pozdějších předpisů.
7. Stavbou nebudou dotčeny břehové porosty. (V opačném případě je nutné toto projednat s přímým správcem vodního toku).
8. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, Ing. K. Straka, tel.: 606 044 898, straka@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu (min. 15 dní předem) oznámeno zahájení a ukončení prací.
9. Přímý správce toku bude přizván k závěrečné kontrolní prohlídce před vydáním kolaudačního souhlasu, kde mu bude předáno geodetické zaměření stavby (geometrický plán) - podklad pro vedení TPE. (ve výškovém systému Bpv, s-JTSK) v tištěné i digitální podobě.
10. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 – vlastníci pozemků a staveb v záplavovém území).
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Stroje a dopravní prostředky nebudou v korytě VVT Bobruvka, ani v jeho blízkosti parkovány, opravovány a doplňovány pohonnými hmotami.
- Odpad ze stavby bude tříděn a likvidován v souladu se zákonem č.185/2001 Sb.
- Realizaci rekonstrukce mostu je možno zadat pouze odborné firmě s patřičným oprávněním.

II. Vyjádření Povodí Moravy, s.p. z hlediska majetkoprávních vztahů


Upozorňujeme, že navržený záměr má být realizován na majetku státu HM 216050, se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. Pro vydání rozhodnutí příslušného správního úřadu je nutné získat vlastnická nebo jiná práva k dotčenému majetku. Řešení těchto majetkoprávních vztahů náleží do kompetence útvaru správy majetku příslušného závodu, v tomto případě závodu Dyje (Husova 760, 675 71 Náměšť nad Oslavou, Mgr. Martin Rygl, vedoucího útvaru správy majetku, tel. 541 637 573, e-mail: rygl@pmo.cz).

Ve věci majetkoprávního dořešení je nutné útvaru správy majetku podat písemnou žádost s následujícím obsahem:

- popis akce, v rámci které má proběhnout vypořádání,
- stupeň projektové dokumentace, pozemky, kterých se akce dotýká, katastrální území, příp. další dotčený majetek Povodí Moravy, s.p. (úpravy apod.),
- rozsah dotčení (zábor dočasný/trvalý),
- co konkrétně se bude na dotčených pozemcích realizovat,
- předpokládaná doba realizace (dny/měsíce/roky),
- snímek katastrální mapy se zákresem dotčených pozemků nebo situaci,
- investora stavby, případně plnou moc pro zastupování,
- doložení vyjádření útvaru správy povodí Povodí Moravy, s.p. (útv. 203) k příslušnému stupni dokumentace. (kopie tohoto stanoviska)

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013



Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Přílohy

1 x projektová dokumentace

Na vědomí

provoz Bystřice nad Pernštejnem

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-
31. 5. 2017

NAŠE ZNAČKA
PM031733/2017-203/Mat

VYŘIZUJE
Ing. Petr Matoušek
+420 541 637 275
matousek@pmo.cz

MÍSTO/DATUM
Brno
23. 6. 2017

Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

(k.ú. Nové Město na Moravě; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01-0760)

Charakteristika akce:

Dne 24. 5. 2017 jsme se vyjadřovali k akci „Ulice Dukelská - úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce“ stanoviskem č.j. **PM022753/2017-203/Mat**. Investorem je město Nové Město na Moravě, projektantem Envigest Pro, s.r.o. (Ing. Jan Červinka).

K výše uvedenému stanovisku, které zůstává i nadále v platnosti vydáváme následující dodatek:

Sdělení správce povodí a správce významného vodního toku Bobrůvka (IDVT 10100048)

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p., jako správce povodí a správce vodního toku následující

s d ě l e n í:

- Souhlasíme s umístěním sloupů veřejného osvětlení tak, jak je uvedeno v projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení. Dva sloupy se nacházejí v manipulačním pásmu toku, vzhledem k jejich umístění v těsné blízkosti mostu s umístěním souhlasíme.
- Vzhledem k tomu, že most na ulici Dukelská není kapacitní na převedení průtoků (Q_{100}), **nesouhlasíme** s jakýmkoliv zmenšováním průtočného profilu koryta toku pod mostem, např. vyskládáváním kamenů u paty mostu apod.

Upozorňujeme že toto sdělení je nedílnou součástí našeho stanoviska č.j. PM022753/2017-203/Mat ze dne 24. 5. 2017, sdělení nelze samostatně použít k žádné z dalších etap přípravy a realizace stavby.

Povodí Moravy, s.p.
602 00 Brno, Dřevařská 11
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013
-13-

Ing. Pavel Bíza

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí

provoz Bystřice nad Pernštejnem