



LEGENDA:

- STAVAJICI MELIORACE
- STAVAJICI PLYNOVOD VTL
- VODOVOD VdS
- STAVAJICI NADZEMNI VEDENÍ NN
- STAVAJICI NADZEMNI VEDENÍ VN
- NAVŘEŽENÉ KABELOVÉ VEDENÍ VO

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA 3PEN, AC, 400/230V, 50Hz
SÍŤ TN-C - OCHRANNÝ PŘEVÝK POULIŠTĚ
OCHRANA - AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE

POD VOZOVKOU, VJEZDY A ZPEVNĚNÝMI PLOCHAMI KABELY ULOŽIT DO CHRÁNIČEK.
PŘED ZAPOČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ BÝT VYTŘEŽENY VŠECHNY
STAVAJÍCÍ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ V PROSTORU POKLADÁNÍ KABELU.

SVITDLO (CITWORLD) OSAŽENA LED DIODAMI, PŘÍKON 45W
STOŽÁR 6m 2x ŽÁROVÉ ZIMKOVANÝ
VÝLOŽNÍK 1m 15"

POZNÁMKA :

- UMÍSTĚNÍ STOŽÁRU DŮSLEDNĚ KOORDINOVAT S POLOHOU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
- SÍTĚ JSOU ZAKRESLENY ORIENTAČNĚ, PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT
PŘED ZAPOČETÍM PRACÍ MUSÍ BÝT PROVEDENO JEJICH ZAMĚŘENÍ
- EL. ROZVODY MUSÍ PROVADEŤ ODBORNÁ FIRMA S DODRŽENÍM POŽADAVKŮ
ČINNOSTI V OCHRANNÉM PÁSMU ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ SOUSTAVY.
- Z DŮVODU OCHRANY KABELU PŘI ČISTĚNÍ PŘÍKOPU MUSÍ BÝT V TRASE KABELU
DO PŘÍKOPU ULOŽENY BETONOVÉ ŽLABY
- TRASA VODOVODU ZAKRESLENA ORIENTAČNĚ - PŘI VÝKOPU POSTUPOVAT S MAXIMÁLNÍ
OPATRNOSTÍ, ABY NEDOSLO K POŠKOZENÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY