

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.
Číslo jednací ZR/1705/2020-Še
Vyřizuje Šemrínec Jiří
Tel. +420 566 651 146
Žďár nad Sázavou 14. 5. 2020

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě“, p. č. 3728/3, 3728/8, 3728/9, 3728/7, 3728/1, k. ú. Nové Město na Moravě a p. č. 732, 733/2, 737/2, k. ú. Nová Ves u N. Města na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 19P08 (datum 01/2020) řeší výstavbu nové účelové komunikace sloužící jako příjezdová cesta ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě“

2.1. Minimálně 30 dní před zahájením realizace stavby, nejdéle však při předání staveniště požadujeme kontaktovat mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, p. Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624), se kterým je nutné na místě samém projednat realizaci stavby – zejména veškeré vytyčení stávajících inženýrských sítí ve správě VAS, navržené úpravy oplocení areálu ČOV Nové Město na Moravě, ochranu stávajících odtokových potrubí z ČOV k výustním objektům, ochranu VTL plynovodní přípojky pro ČOV, vlastní realizaci stavby komunikace podél oplocení ČOV, atd.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
Bankovní spojení: 1806751/0100
Telefon: +420 566 651 111, e-mail: divize@vaszr.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI:
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
IČ: 49455842, DIČ: CZ49455842
Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

VAS upozorňuje, že navrženou realizaci úpravy zhlaví stávající kalnikové šachty tlakové splaškové kanalizace z místní části Petrovice do nové nivelety upraveného terénu je nutné v záruční době stavby nové kanalizace projednat se zhotovitelem stavby „Petrovice – kanalizace“ – investor SVK Žďársko, informace o zhotoviteli stavby kanalizace Vám na požádání poskytne stavební dozor Ing. Luboš Petříček (telefon 736 647 092).

2.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme dále provést vytyčení trasy stávajícího a budoucího zařízení ve správě VAS včetně vodovodní přípojky – vnitřního vodovodu pro areál lomu:

- vytyčení vodovodu a vodovodní přípojky pro ČOV Nové Město na Moravě ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).
- vytyčení stávající kanalizace ve správě VAS včetně vnitroareálových rozvodů IS pro areál ČOV Nové Město na Moravě Vám na objednávku zajistí mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila.
- vytyčení kanalizace vybudované v rámci stavby „Petrovice – kanalizace“ – investor SVK Žďársko Vám na objednávku zajistí zhotovitel stavby kanalizace, informace o zhotoviteli stavby Vám na požádání poskytne stavební dozor Ing. Luboš Petříček. Výše uvedená kanalizace bude po vybudování, kolaudaci a zprovoznění ve správě VAS. V případě, že již v době realizace stavby komunikace bude předmětná kanalizace ve správě VAS, Vám na objednávku zajistí její vytyčení mistr provozu VaK Nové Město na Moravě, pan Fila.
- za vytyčení vodovodní přípojky – vnitřního vodovodu pro areál lomu (OM s VAS č. 92116-1094, OM je vedené na TS služby s.r.o., Soškova 1346, NMNM) nacházející se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný její majitel – majitel pozemku či stavby připojené na vodovod, neprokáže-li se opak.

2.3. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m,
- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 až 2,5 m (dle DN a hloubky uložení potrubí kanalizace stoky),
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m,
- ☐ vnitroareálových rozvodů IS pro ČOV Nové Město na Moravě dle ČSN 73 6005.

2.4. Případné křížení navržených inženýrských sítí se stávajícími inženýrskými sítěmi ve správě VAS musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

2.5. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu zařízení ve správě VAS včetně vodovodní přípojky – vnitřního vodovodu pro areál lomu provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5411, s ČSN 75 5401, s ČSN 75 6101 a s ČSN 73 6005.

Stávající odtokové potrubí z ČOV Nové Město na Moravě k výustním objektům požaduje VAS z důvodu malého krytí dle projektové dokumentace obetonovat.

Nad stávající VTL plynovodní přípojku pro ČOV Nové Město na Moravě požaduje VAS dle projektové dokumentace osadit betonové panely z důvodu zajištění její ochrany,

Poklopy ovládacích prvků kanalizace ve správě VAS (kalnikové šachty na výtlaku tlakové splaškové kanalizace) musí být osazeny do případné nové nivelety upraveného terénu v okolí stavby a musí být trvale volně přístupné.

2.6. V souběhu navržené komunikace se stávajícím oplocením areálu ČOV Nové Město na Moravě požaduje realizovat stavbu dle předložené dokumentace – tak, aby byla zajištěna ochrana oplocení ČOV při prohrnování sněhu a dále bylo zajištěno usměrnění dešťových vod z komunikace k vodoteči.

- 2.7. Ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek, k převzetí zařízení ve správě VAS požadujeme přizvat mistra provozu VaK Nové Město na Moravě, p. Filu. O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.**
- 2.8. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené předmětnou stavbou hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané předmětnou stavbou hradí investor.
- 2.9. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.7. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.9. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení

S vydáním rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu „Příjezdová komunikace ke kamenolomu v Novém Městě na Moravě“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:

rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby (*včetně nové výškové polohy poklopu kalnikové šachty tlakové splaškové kanalizace z místní části Petrovice*) v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.7.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + podklady v SW EVK
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

