



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA

Územní odbor Žďár nad Sázavou  
Dopravní inspektorát

Č.j.: KRPJ-70008-1/ČJ-2017-161406

Žďár nad Sázavou dne 4. července 2017

Envigest s.r.o.  
Masarykova 305  
59231 Nové Město na Moravě

## 1. Připojení komunikací v rámci akce „Chodník Pohledec podél silnice II/360“

### Závazné stanovisko:

(ve smyslu § 10 odst. 4. písm. a), b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

K připojení komunikací dotčených předmětnou stavbou sdělujeme, že s umístěním předmětných připojení dle předložené dokumentace **souhlasíme**.

Předmětná připojení byla posuzována zejména z hlediska následujících podmínek, které je v rámci realizace nutno dodržet.

Podmínky:

- parametry každého připojení – křižovatky, musí zajistit bezpečný a plynulý pohyb směřodatného vozidla,
- šířka každého připojení – sjezdu, musí umožňovat vozidlům plynulé odbočení z komunikace a výjezd na ní,
- podélný sklon sjezdu bude max. 8 %,
- každé připojení (křižovatky, sjezdy) musí disponovat dostatečnými rozhledovými poměry (úprava zeleně, odstranění stromů, úprava terénu apod.) a v rozhledu nesmí být žádné překážky ve smyslu příslušné ČSN,
- rozhledové poměry sjezdů musí být v souladu s ČSN 736110 (Projektování místních komunikací),
- rozhledové poměry křižovatek a dopravně významných sjezdů musí být v souladu s ČSN 736102 (Projektování křižovatek na pozemních komunikacích),
- způsobilost připojení ve smyslu výše uvedených podmínek, je třeba zachovat a udržovat po celou dobu jejich existence.

## 2. „Chodník Pohledec podél silnice II/360“ - projektová dokumentace

### Stanovisko:

(ve smyslu § 16 odst. 2. písm. b) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích)

Policie ČR, Dopravní inspektorát Žďár nad Sázavou, **za předpokladu** souladu s podmínkami pod bodem 1. tohoto dokumentu, **souhlasí** s předloženou PD předmětné stavby pro územní a stavební řízení.

Zpracoval: por. Bc. Milan PROKOP  
komisař



*Z R. Bc. Milan Prokop*  
npor. Bc. Zdeněk Kubík  
vedoucí oddělení



Zodpovědný projektant	HIP	Vypracoval	<b>ENVIGEST PRO s.r.o.</b> Žďárská 990 592 31 Nové Město na Moravě IČ 29319382 <b>www.envigest.cz</b> envigest@envigest.cz	
Anna JUREČKOVÁ	Ing. Jakub Dufek	Ing. Jakub Dufek		
Investor: Město Nové Město n. M., Vratislavovo nám. 103, 592 31				
Místo stavby: KÚ Pohledec, parc. č.296,297,299,280,570/1,215/1				
Okres: Žďár nad Sázavou		Kraj: Vysočina		
Akce:			Formát	A4
<b>Chodník Pohledec podél silnice II/360</b>			Datum	05/2017
			Stupeň	
			Číslo zakázky	1703
			Měřítko	Číslo výkresu <b>01</b>
Obsah:				
<b>ZÁKRES DO MAPY</b>				

Všechny údaje a rozměry tohoto materiálu a jeho části a nakládání s ním pro účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá automatické zjištění. Všechna práva vyhrazena.

