



Zadavatel : **Město Nové Město na Moravě**

Sídlo: Vratislavovo náměstí 203

592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

Naše značka:

MUNNMN/ 2014

Vyřizuje:

Krejčí Daniela / 566598359

Dne:

26.06.2014

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č.1

V souladu s § 49 zákona č.137/2006Sb. o veřejných zakázkách Vám tímto poskytujeme dodatečné informace k veřejné zakázce “**STL plynovod a STL plynovodní přípojky pro obytný soubor RD Slavkovice**“.

Dotaz:

Dobrý den,obracím se na Vás s dotazem ohledně termínu zhotovení STL plynovodu a přípojek ve Slavkovicích. Vy požadujete, aby stavba byla dokončena nejpozději do 15.9.2014. Jedná se mi o to, že samostatná výstavba STL plynovodu a přípojek může trvat max. 10 dní, ale problém nastává v momentě, kdy požadujete geometrické zaměření stavby k věcným břemenům, které se musí odsouhlasit na Katastrálním úřadu a to většinou trvá víc jak měsíc. A jelikož nevíme, kdy by bylo možné stavbu zahájit a veškeré dokumenty připravit pro přejímku s RWE, je termín do 15.9.2014 téměř nereálný. Dále nastává problém s propojem na hlavní řad a ten požaduje RWE – vyjádření 5000943828 provést do 30.9. příslušného roku, což je r.2014 (mimo topnou sezónu). A propoj může být až po přejímce plynovodu a přípojek na RWE, vystavení kolaudace a podpisem smluv o provozu a věcných břemenech Vás (města – Nové Město na Moravě) a RWE. A ze zkušeností víme, že toto trvá i dva měsíce ... Takže dotaz zní, do termínu 15.9. 2014 musí být:

- a) přejímka stavby i s RWE?
- b) přejímka stavby i s RWE a propojem na hlavní řad?
- c) přejímka stavby pouze Vám jako městu Nové Město na Moravě a potom následně přejímka s RWE a následně propoje?

Odpověď:

Pěkný den,

k Vašemu dotazu Vám sděluji, že termínem dokončení je míněno to, aby m.j. byla provedena i přejímka stavby od RWE a nový plynovod propojen na hlavní řad, neboť potřebujeme, aby na tuto zimu byl plynovod vč.přípojek v provozu. Město Nové Město na Moravě v tomto směru vyvine maximální úsilí, aby kolaudace stavby proběhla ihned, jakmile to bude možné (stavba bude dokončena a budou k dispozici potřebné doklady).

Pokud by došlo k tomu, že z důvodů, které nebudou na straně zhotovitele, nebude možno provést propojení na stávající plynovod, bude objednatel posuzovat neprovedení propojení za nedodělek. Zhotovitel však musí vynaložit veškeré úsilí k tomu, aby propojení bylo provedeno (a nový

plynovod uveden do provozu) co nejdříve.

Dále, vzhledem k tomu, že došlo k nesrovnalostem mezi výkresovou částí PD, textovou částí PD a výkazem výměr, upřesňujeme provedení a počet pilířů takto: každá plynovodní přípojka bude zakončena „jednopilířem“ pro HUP a elektro. Platí tedy výkaz výměr a do své nabídky naceňte 6 ks pilířů HUP + elektro pro jeden dům vč.základu a osazení.

V případě dalších technických dotazů kontaktujte Ing. Lubomíra Kubíka, tel.: 566 598 351, lubomir.kubik@meu.nmm.cz

S pozdravem

v Novém Městě na Moravě dne 25.6.2014

Mgr.Daniela Krejčí v.r.
administrátor VZ