



**Řez výkopem pod chodníkem**



Uložení kabelů bude plně respektovat vyjádření ostatních  
správců inženýrských sítí a ČSN 73 6005.

Minimální krytí chráničů pod chodníkem bude 0,4 m.

**Řez výkopem pod chodníkem**



Vyracoval: Ing. Josef Klima		Projektant: Ing. Karel Tomek	
Místo stavby: kraj Vysočina Město Nové Město na Moravě ul. Drobného	Investor: Město Nové Město na Moravě Vratislavovo náměstí 103 592 31 Nové Město na Moravě	<div><div>ELEKTIR</div><div>ING. KLÍMA</div><div>s.r.o.</div><div>T. Bať 1041, 674 01 Třebíč IČ: 25622043; DIČ: CZ25622043</div></div>	
Název stavby: <b>REKONSTRUKCE UL. DROBNÉHO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ ÚSEK SMETANOVA - VÝHLEDY</b>			
Objekt: SO 400 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, ROZVODY PVSEK			
Název výkresu: Řezy výkopem pod chodníkem			
Číslo PD:		EK-18-052	
Datum:		8 / 2018	
Formát:		A4	
Měřítko:		1 : 10	
Č. výkresu:		D.1.4.8	