



**Hasičský záchranný sbor Kraje  
Vysočina  
územní odbor Žďár nad Sázavou**

**HZSJX006YH6T**

HZSJX006YH6T  
prvotní identifikátor

Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

**ADRESÁT:**

**Město Nové Město na Moravě  
Vratislavovo náměstí č. 103  
592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová  
TEL: 950291108 / FAX: 950291132  
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

ŽDÁR NAD SÁZAVOU: 05.08.2020  
POČET LISTŮ: 2  
PŘÍLOHY: 0  
Č.j.: HSJI- 2794-2/ZR-2020

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:** Stavební úpravy fotbalového hřiště v Novém Městě na Moravě

**Místo stavby:** Nové Město na Moravě, parc.č. 272/1

**Stavebník:** Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č. 103  
592 31 Nové Město na Moravě

**Předložená dokumentace:** pro stavební povolení, zpracovatel Ing. Zdeněk Tulis, číslo ČKAIT - 1002518, datum 01/2020

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS Kraje Vysočina“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany dle ustanovení § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“), posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 16.7.2020 a vydává k ní v souladu s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

**SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**

**Odůvodnění:**

HZS Kraje Vysočina vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:


- Požárně bezpečnostní řešení (zpracovatel Ing. Jiří Ledinský, číslo ČKAIT - 0012288, datum 04/2020).

Posouzením předložené dokumentace dle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., v rozsahu výše uvedených podkladů, dospěl HZS Kraje Vysočina k závěru, že *požárně bezpečnostní řešení* splňuje obsahové náležitosti dle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Popis z hlediska požární bezpečnosti:

Jsou navrženy nové tribuny pro diváky. Východní část má kapacitu 72 osob a západní tribuna má kapacitu 144 osob. Ve zbylé části fotbalového hřiště je ještě 220 míst k sezení na lavičkách a 455 míst ke stání. V celém areálu je tedy 436 míst k sezení a 455 míst ke stání. Hřiště tvoří venkovní shromažďovací prostor. Tribuny budou splňovat požární odolnost R 15 DP1. Na každé tribuně bude osazen 1 ks PHP.

(Otisk razítka)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Sobotka".

Plk. Ing. Vladimír Sobotka  
Ředitel územního odboru