

Ing. Tomáš Petr

Nad Vápenicí 42

592 42 Jimramov - Benátky

Vaše žádost ze dne, značka:  
27.11.2021Naše značka:  
013210021Vyřizuje:  
Ing. Ludmila Grošofovádne:  
02.11.2021**Věc: Rekonstrukce ul. Smetanova-úsek Drobného-Křičkova****Stanovisko k projektové dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení**

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona z. č. 183/2006 Sb., ve znění účinném k 1. 1. 2018., a prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby: Nové Město na Moravě  
Stavebník: Město Nové Město na Moravě  
Projektant: Ing. Tomáš Petr  
Datum: 10/2021 č. z. -

Předmětem předložené dokumentace je rekonstrukce ul. Smetanova-úsek Drobného-Křičkova. Jedná se o rekonstrukci a výstavbu nových chodníků, rekonstrukci komunikace a nový přechod pro chodce. Šířka chodníků byla navržena 2,1 – 2,7 m. Podél vnější hrany bude osazen obrubník se zvýšením 60 mm nad povrchem. Povrch chodníků bude mít příčný sklon 2,0 %. Chodník je oddělen od přilehlých pojezdových ploch silničním betonovým obrubníkem s podsádkou 12 cm nad povrchem komunikace. V místě přechodu pro chodce a místě usnadňující přecházení, bude podsádka obrubníku snížena na 2 cm nad povrchem komunikace. Podél obrubníku bude osazen varovný pás šířky 0,4 m z betonové dlažby pro nevidomé s reliéfními výstupky, až do výšky obrubníku 8 cm nad povrchem komunikace. V místě pro přecházení přes přechod bude varovný pás doplněn signálním pásem šířky 0,8 m, který určuje směr přecházení. Bude zhotoven z betonové dlažby pro nevidomé s reliéfními výstupky a bude kolmo napojen na varovný pás.

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle ustanovení §2 odst. 1 písm. a) - pozemní komunikace a veřejné prostranství.

K předložené dokumentaci nemáme připomínky.

**Závěr:** Předložená projektová dokumentace vyhovuje bezbariérovému přístupu. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č. 398/2009 Sb., včetně její přílohy a ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací (změna z. 1 z února 2010).

Proti vydání územního a stavebního povolení nemáme námitek

**Ing. Ludmila Grošofová, odborný konzultant**

Adr. střediska: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Adr. doručovací: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

737 782 225, grosofova.l@seznam.cz