

Envigest s r.o.  
Ing. arch. Eliška Ondráková  
Masarykova 305  
59231, Nové Město na Moravě

Věc:

**Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/017/2020 na akci:**

**„Rekonstrukce ul. Lesní v NMnM“**

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde**\*/ - **nedojde**\*/ ke styku s **podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem**

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
  - před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
  - uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
  - prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
  - upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
  - upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
  - aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
  - aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
  - aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
  - aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
  - aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření
- další podmínky : v zájmovém prostoru se nenachází zařízení ve správě Novoměstské teplotárenské a.s.**

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Dne: 27.03.2020

Příloha :

\*/nehodící se škrtněte

Stanislav Peřina – Pověřená osoba

datum, podpis a razítko

**Novoměstská teplotárenská a.s.**  
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě  
IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281