

Ing. Tomáš Petr
Nad Vápenicí 42
Jimramov
592 42



VÁŠ DOPIS ZN.

ČÍSLO JEDNACÍ

SPISOVÁ ZNAČKA

DATUM

LCR943/000713/2022

LCR0008045/2021

14.02.2022

VYŘIZUJE

TELEFON

GSM

FAX

E-MAIL

Muška Karel

956 953 242

Karel.Muska@lesycr.cz

Vyjádření správce drobného vodního toku

Věc: „Technická infrastruktura pro výstavbu 27 rodinných a bytových domů – Pohledec u Nového Města na Moravě – etapa A“

Č.H.P.: 4-15-01-0770**IDVT: 10200682****Ř.KM: 2,900****Zpracovatel PD: Ing. Tomáš Petr, Nad Vápenicí 42, Jimramov****Číslo PD: 082****ze dne 12/2021**

Lesy České republiky, s.p., Oblastní ředitelství Vysočina, jako správce drobného vodního toku „Bezděčka“, **souhlasí** s předloženou projektovou dokumentací pro územní a stavební řízení, která řeší výstavbu infrastruktury pro 27 rodinných a bytových domů v k.ú. Pohledec u Nového Města na Moravě, při dodržení následujících podmínek:

- při realizaci požadujeme dodržet ČSN 752130 (křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními),
- vzhledem k možnosti využití manipulačního pásma vodního toku (u drobných vodních toků až 6 m) v souladu s § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, požadujeme umístění sítí a komunikací ve vzdálenosti min. 6 m od břehové hrany.
- do vodního toku budou zaústěny pouze dešťové vody z vybudované retenční nádrže v množství dle výpočtu v PD, tj. max. 7,3 l/s,
- výustní objekt bude proveden dle výkresu č. D.301.9 a bude v majetku investora,

- odstavná parkovací stání a chodníky budou odvodněna zasakováním,
- při provádění stavebních prací nebude dotčen vodní tok, na přilehlých pozemcích nebude skladován žádný stavební materiál, který by mohl být splaven do koryta toku při zvýšených průtocích či vydatných srážkách,
- plochy dotčené zemními pracemi (břehy vodoteče a případně pobřežní pozemky) budou ohumusovány, osety travním semenem a vrátí se do původního stavu,
- při provádění prací nesmí dojít k znečištění povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě. Používaná mechanizace musí být v dobrém technickém stavu a musí být dodržována preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek,
- případné další stavební práce v blízkosti vodního toku s námi musí být předem projednány,
- upozorňujeme na povinnost dle § 52 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, kdy vlastníci staveb, které nejsou vodními díly, jsou povinni ve veřejném zájmu dbát o jejich statickou bezpečnost a celkovou údržbu, aby neohrožovaly plynulý odtok povrchových vod a zabezpečit je proti škodám působeným vodou a odchodem ledu,

Toto vyjádření se vydává pro účely územního a stavebního řízení a platí 2 roky ode dne vydání.

S pozdravem

(podepsáno elektronicky)

Ing. Miroslav Cháb
specialista vodního hospodářství