



Nové Město na Moravě

místostarosta města

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Mikroregion Novoměstsko
Tři Studně 25
592 04 Fryšava pod Žakovou horou

Váš dopis značky/ze dne
/

Naše značka
MUNNMN/
15505/2020-

Vyřizuje/linka
Lenka Stará / 566598312

Nové Město na Moravě
30.9.2020

Vyjádření města k doplnění projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení - "Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, Nové Město na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě "

Dne 14.9.2020 jsme obdrželi doplněnou projektovou dokumentaci k výše uvedenému stavebnímu záměru, na základě požadavku správy vodního hospodářství a správy informačního systému města.

Město Nové Město na Moravě, na základě stanovisek předložených dotčenými správci města, s předloženým záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmínek jednotlivých správců majetku města.

V návaznosti na doplnění projektové dokumentace zasíláme vyjádření správce vodního hospodářství a správce informačního systému města. Vyjádření ostatních správců ze dne 12.6.2020 zůstávajíjí beze změny .

Správa vodního hospodářství

Kontakt na správce : Miloš Hemza, odbor investic

tel : +420 566 598 352, mob.: +420 606 725 513, email: milos.hemza@meu.nmmn.cz

Předloženým záměrem dojde mimo jiné k dotčení vodního díla "Rybník Kazmírův" v majetku města Nového Města na Moravě. Konkrétně dojde ke křížení se stávajícím nátokovým potrubím do rybníka, k dotčení tělesa hráze a k dotčení (prodloužení) odtokového potrubí z vypouštěcího zařízení. S předloženou doplněnou projektovou dokumentací a s realizací stavby souhlasíme, a to při splnění následujících podmínek:

- 1) Zahájení stavby bude předem oznámeno správci vodního hospodářství a budou dohodnuty podmínky kontroly prováděných prací, které se budou přímo dotýkat vodního díla "Rybník Kazmírův". Kontaktní osoba: Miloš Hemza, tel. 606 725 513, milos.hemza@meu.nmmn.cz.
- 2) Práce budou prováděny tak, aby nedošlo k poškození jednotlivých objektů vodního díla "Rybník Kazmírův".
- 3) Před závěrečnou kontrolní prohlídkou stavby požadujeme doložit zaměření prodlouženého odtokového potrubí z vypouštěcího zařízení do digitální technické mapy města.

TELEFON
566598300

FAX
566598305

E-MAIL
posta@nmmn.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ
KB Žďár nad Sázavou
č.ú. 19-1224751/0100

IČ / DIČ
00294900
CZ00294900

ÚŘEDNÍ DNY
Po: 8⁰⁰ - 18⁰⁰
St: 8⁰⁰ - 17⁰⁰
Čt: 8⁰⁰ - 14⁰⁰

4) Navrhujeme zvážit osazení zábradlí podél cyklostezky v místě nově posunutého výpustního objektu.

Správa informačního systému města


Kontakt na správce : Zbyněk Grepl, oddělení informatiky


tel : +420 566 598 390, mob.: +420 602 553 996, email: zbynek.grepl@meu.nmm.cz

Při realizaci projektu Cyklostezka ul. Nečasova - ul. Žďárská, Nové Město na Moravě v k.ú. Nové Město na Moravě tak, jak je v projektu navrhováno, dojde na pozemcích parc.č. 1622/1, 1647 (dnes aktuálně 1653), 1583/1, 1583/2, 1582/2, 1535 (dnes aktuálně 1535/1), a 1533 ke střetu s podzemním sdělovacím zařízením v majetku města viz. příloha. Před zahájením provádění jakýchkoliv zemních prací požadujeme provedení vytyčení stávajícího sdělovacího vedení, o které bude požádáno v dostatečném časovém předstihu (min. 7 dnů před realizací) oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě, p. Grepl 602553996, nebo p. Havelka 602543333, nebo paní R. Šoustarová 602743935. Veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od sdělovacího vedení a v místě střetu s tímto podzemním sdělovacím vedením, budou prováděny ručně. Berte prosím na zřetel, že prostřednictvím tohoto sdělovacího vedení je transportován provoz složek IZS. A pokud dojde při stavbě k případnému poškození sdělovacího vedení je nutno tuto skutečnost neprodleně hlásit výše uvedeným osobám. Po odkrytí sdělovacího vedení bude chráněno proti prověšení nebo poškození nepovolanou osobou. V místě střetu musí být tato síť podzemní sdělovacího vedení přeložena, nebo uložena do dělených chrániček či betonových žlabů tak, aby nedošlo k jejímu poškození. Lože před záhozem bude řádně udusáno, zapískováno a označeno ochrannou folií. Pokud budou použity PVC dělené chráničky pro uložení stávajícího podzemního sdělovacího vedení, pak musí být tyto chráničky obsypány pískem a zasypány suchou betonovou směsí. Před uložení sdělovacího vedení a jeho zasypání bude přizván pracovník oddělení informatiky k odsouhlasení způsobu provedení prací (p. Grepl 602553996, nebo p. Havelka 602543333, nebo paní R. Šoustarová 602743935).

Po ukončení stavebních prací požadujeme, dle vyhlášky města č. 2/2015 o digitální technické mapě města, zaměření výškového i polohopisného stavu v digitální formě ve formátech dgn nebo shp a jeho předání správci Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě, který potvrdí převzetí zaměření pro účely dokončení příslušných řízení vedených v této věci Odborem stavebním a životního prostředí MěÚ Nové Město na Moravě.

S pozdravem


Stanislav Marek
místostarosta města



Na vědomí: Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor SŽP, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě