



HZSJX008JI1S

**Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina**

územní odbor Žďár nad Sázavou

Jamská 4, Žďár nad Sázavou 591 01



Č. j.: HSJI- 2253-2/ZR-2023

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Vyřizuje: nprap. Marta Rybová

Tel.: 950 291 108

E-mail: marta.rybova1@hzscr.cz

Datum: 17. 7. 2023

Adresát:

Město Nové Město na Moravě

Vratislavovo náměstí 103

592 31 Nové Město na Moravě

**ZÁVAZNÉ STANOVISKO
DOTČENÉHO ORGÁNU NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY****Název stavby:**

Změna užívání a přístavba objektu č.p. 80 pro potřeby prádelny - Maršovice

Místo stavby:

Maršovice 80, 592 31 Nové Město na Moravě

k. ú.: Maršovice u Nového Města na Moravě, parc. č. 192, 193/1, 193/2, 193/3

Stavebník:

Město Nové Město na Moravě, IČO 00294900

Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená dokumentace:

dokumentace pro vydání společného povolení

vypracoval: Ing. Mgr. Bc. Jan Červinka, ČKAIT 1400412

datum: 01/2023

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina (dále jen „HZS VYS“) jako věcně a místně příslušný dotčený orgán na úseku požární ochrany podle ustanovení § 7 odst. 4 písm. a) bodu 1 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů a podle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) posoudil v rozsahu níže uvedených podkladů výše uvedenou dokumentaci předloženou dne 13. 7. 2023. Na základě výše uvedeného HZS VYS vydává podle ustanovení § 31 odst. 3 zákona o požární ochraně a dále podle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Tel: 950291111

E-mail: spisovna.zra@hasici-vysocina.cz

Datová schránka:

IČO: 70885184

Číslo účtu: 19-15032881/0710

SOUHLASNÉ ZÁVAZNÉ STANOVISKO.**Odůvodnění**

HZS VYS vycházel při vydání závazného stanoviska z těchto podkladů:

▪ Požárně bezpečnostní řešení

název: Změna užívání a přístavba objektu čp. 80 pro potřeby prádelny - Maršovice
vypracoval: Ing. arch. Andrea Dítětová, ČKAIT 1400048
datum: 06/2023

Popis stavby: Ve stávajícím objektu čp. 80 v obci Maršovice bude místo původní prodejny potravin nově provozovna prádelny a bude provedena přístavba, která bude sloužit jako garáž pro hasičské auto. Změna užívání na prádelnu je posouzena jako změna stavby sk. I. dle ČSN 73 0834. Garáž pro hasičské auto tvoří samostatný požární úsek. Označené dveře na volné prostranství budou vybaveny panikovým zámekem. Okna ze sociálních zařízení směrem do garáže budou po celé délce zazděna. V garáži bude proveden SDK podhled s požární odolností REI 15 minut. Na chodbě se schodištěm je osazen stávající hadicový systém s tvarově stálou hadicí dl. 20 m (bude doložena platná revizní zpráva). Bude osazeno celkem 5 kusů PHP. Vnější požární voda je zajištěna z rybníka ve vzdálenosti cca 300 m od objektu.


HZS VYS posouzením výše uvedené předložené dokumentace dospěl k závěru, že podle vyhlášky č. 460/2021 Sb., o kategorizaci staveb z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva (dále jen „vyhláška o kategorizaci staveb“), se jedná o stavbu, která je podle ustanovení § 8 vyhlášky o kategorizaci staveb stavbou kategorie II. V souladu s ustanovením § 40 odst. 1 zákona o požární ochraně se státní požární dozor podle ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona o požární ochraně vykonává pouze u staveb kategorie II a kategorie III.


Posouzením předložené dokumentace v rozsahu výše uvedených podkladů podle ustanovení § 46 odst. 1 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o požární prevenci“) dospěl HZS VYS k závěru, že požárně bezpečnostní řešení splňuje obsahové náležitosti podle ustanovení § 41 vyhlášky o požární prevenci. Z obsahu posouzeného požárně bezpečnostního řešení vyplývá, že jsou splněny technické podmínky požární ochrany kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Upozornění:

Požárně nebezpečný prostor posuzované stavby přesahuje hranici stavebního pozemku a zasahuje na parc.č. 193/1, 192 a 193/3.

Otisk úředního razítka




plk. Ing. Vladimír Sobotka
ředitel ÚO
úřední osoba