

## LEGENDA ZAŘÍZENÍ


1. PLYNOVÝ ZÁVĚSNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL O VÝKONU  $Q=3-24$  kW(80/60°C) S INTEGROVANÝM POJISTNÝM VENTILEM A EXPANZNÍ NÁDOBOU  $V=12$  l
- 1.1 VENKOVNÍ ČIDLO KOTLE
- 1.2 EKVIETERNÍ REGULÁTOR KOTLE-DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ
2. ZÁSOBNÍKOVÝ OHŘÍVAČ VODY O OBJEMU  $V=120$  l
3. SESTAVA ROZDĚLOVAČ A SBĚRAČ - 8 VÝVODŮ PRO OTOPNÁ TĚLESA VČETNĚ ODVZDUŠNĚNÍ A KUL.KOHOUTŮ, VYPOUŠTĚNÍ OSAZENÝ NA ZDI V TYPOVÉ SKŘÍNI

## VYSVĚTLIVKY POTRUBÍ

- OTOPNÁ VODA - PŘÍVOD MĚĎ
- - - OTOPNÁ VODA - VRATNÁ MĚĎ
- TĚLESA PŘÍVODNÍ  $\phi 16 \times 2$  Al-Pex
- TĚLESA VRATNÁ  $\phi 16 \times 2$  Al-Pex

- KK - KULOVÝ KOHOUT
- KKFM - KULOVÝ KOHOUT S FILTREM A MAGNETEM
- VK - VYPOUŠTĚCÍ KULOVÝ KOHOUT

POZN: POTRUBÍ BUDE SPÁDOVÁNO(min.3%) K AUTOMATICKÝM ODVZDUŠŇOVACÍM VENTILŮM A OTOPNÝM TĚLESŮM V OTOPNÉ SOUSTAVĚ. NUTNO ZAMEZIT VZNIKU VZDUCHOVÝCH VAKŮ INSTALACÍ AUTOMATICKÝCH ODVZDUŠŇOVACÍCH VENTILŮ A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE NEJSOU UVEDENY V PROJEKTU.

ZODP. PROJEKTANT	ING.LEOŠ POHANKA			
VYPRACOVAL	Jiří BRODSKÝ			
KRAJ	KRAJ VYSOČINA	STAVEBNÍ ÚŘAD	ŽDÁR NAD SÁZAVOU	
MÍSTO STAVBY	Žďár nad Sázavou 8 Slavkovice Žďár nad Sázavou, 592 31			
INVESTOR	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 NMnM			

**ING. LEOŠ POHANKA**

projektové a inženýrské služby

Dolní 35, Nové Veselí, 592 14

tel.: 566 667 342, gsm: 602 663 045

IČO: 456 53 054, DIČ: CZ5603151664

projekce@pohanka.net, www.pohanka.net

AKCE

**NÁSTAVBA HASIČSKÉ ZBROJNICE A PŘÍSTAVBA  
SCHODIŠTĚ V OBCI SLAVKOVICE  
D.1.4.2 VYTÁPĚNÍ**

OBSAH VÝKRESU

**MONTÁŽNÍ SCHÉMA**

FORMÁT	1xA4	Č. VÝKRESU <b>3</b>
DATUM	07/2024	
STUPEŇ	PD, DPS	
ČÍSLO ZAKÁZKY	70/24	
ZMĚNA		
ČÁST DOK.	MĚŘÍTKO	Č. PARÉ
<b>D</b>	<b>N</b>	