

DMC Havlíčkův Brod s.r.o.
Průmyslová 941
580 01 Havlíčkův Brod

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
-/ 5. 6. 2012

NAŠE ZNAČKA
PM031083/2012-203/Fa

VYŘIZUJE
Ing. Hana Fajtllová
+420 541 637 275
fajtllova@povodi.cz

MÍSTO/DATUM
Brno/24. 7. 2012

Parkoviště Vlachovická, Nové Město na Moravě

(k.ú. Nové Město na Moravě; ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01-076)

Charakteristika akce:

Dne 7. 6. 2012 nám byla předložena žádost o vyjádření k DSP. Investorem je město Nové Město na Moravě, projektantem DMC Havlíčkův Brod s.r.o.

Záměrem je vybudování parkoviště u fotbalového hřiště. Parkoviště bude mít kapacitu 60 stání pro OA, 2 stání pro BUS, 15 stojanů na kola, součástí bude prostor pro popelnice. Mezi parkovištěm a stezkou pro cyklisty bude ponechán zelený pás (šířka 4 - 4,5 m). Dešťová voda bude odvedena dešťovou kanalizací přes ORL (na výtok do 1 mg NEL/l, min. kapacita 29,5 l/s) do Cihelského potoka (dno a břehy kolem výustního objektu dlažba z lomového kamene, celkově odváděné vody $Q_{\text{vyp}}=44,25$ l/s). Na kanalizaci bude napojen přes horskou vpust odvodňovací žlábek (odvodnění terénu nad parkovištěm) a drenáž (odvodnění hřiště). Součástí bude provedení příjezdové komunikace (šířka 3 m, délka 151 m, panel) a propustku pod ní (DN 500, délka 4,5 m).

Výustní objekt: X: 633 153,52, Y: 1 114 615,14 - bylo ověřeno.

Dotčené pozemky p.č. 3909, 3911/1, 3076/5, 3055/11,13, 3041/2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

I. Vyjádření správce povodí

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

stanovisko:

a) Z hlediska plánování v oblasti vod je uvedený záměr v souladu se zájmy hájenými Plánem oblasti povodí. Uvedený záměr je tedy možný.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za dodržení podmínek správce toku.

II. Vyjádření správce drobného vodního toku Cihelský potok

Z hlediska přímého správce dotčeného vodního toku s předloženou stavbou souhlasíme za předpokladu dodržení níže uvedených podmínek:

1. Výustní objekt bude proveden dle výkresu F.3.6.


2. Kanalizační potrubí v 6-ti m manipulačním pásu toku bude zajištěno proti poškození pojezdem těžké mechanizace (zatěžovací hodnoty ČSN 73 035, tab. 25, poř. č. 2) správce toku (§ 49 odst. 2 pís. c) zákona č. 254/2001 Sb.). V tomto pásu nebude situován ani žádný nadzemní objekt.
3. Bude respektována ČSN 75 2130 Křížení a souběhy vodních toků s dráhami, pozemními komunikacemi a vedeními.
4. Kácení břehového porostu bude samostatně projednáno s přímým správcem vodního toku.
5. Při výstavbě a následném provozování nesmí dojít ke znečištění povrchových nebo podzemních vod a k ohrožení jejich jakosti nedovoleným nakládáním se závadnými látkami.
6. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
7. Přímému správci toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, 593 01 Bystřice nad Pernštejnem, ing. Straka, tel.: 606 044 898) bude min. 15 dní předem oznámeno zahájení prací, správce bude přizván k předávacímu řízení mezi objednatelem a zhotovitelem, kde mu bude předáno geometrické zaměření výustního objektu (geometrický plán) jako podklad pro vedení TPE.
8. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty do své správy ani majetku (tj. nebudou přebírány do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

- Území dotčené stavbou se nachází v 3. PHO vodního zdroje Svratka-Pisárky.
- Dešťové vody doporučujeme v maximální možné míře likvidovat vsakem, jímat a užívat k zálivce pozemku. Vlastníci pozemku jsou povinni zajistit, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů, odnosu půdy erozní činností vody a dbát o zlepšování retenční schopnosti krajiny (§ 27 vodního zákona).
- Realizaci výustního objektu je možné zadat pouze odborné firmě s patřičným oprávněním.
- Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů a nebude se na jejich odstranění podílet.
- Každý vlastník stavby a zařízení v korytech vodních toků nebo sousedících s nimi, je povinen udržovat svůj majetek v řádném stavu tak, aby byl zabezpečen proti škodám způsobeným vodou, odchodem ledů a neohrožoval plynulý odchod vod, a to i v případě povodní (zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů §52, §85).
- Používané mechanizační prostředky musí být v dobrém technickém stavu a budou dodržována maximální preventivní opatření k zabránění případným úkapům či únikům ropných látek.
- Odpad ze stavby bude likvidován v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.

Souhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy k předmětnému záměru při splnění podmínek uvedených v tomto stanovisku.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.


Ing. Pavel Biza

vedoucí útvaru správy povodí

Příloha

1 x projektová dokumentace

Kopie

provoz Bystřice nad Pernštejnem

Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČ: 70 89 00 13, DIČ: CZ 70 89 00 13