ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY
PŘÍDAVNÁ HORNÍ VÝZTUŽ
PŮDORYS
M 1:100



ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY
PŘÍDAVNÁ DOLNÍ VÝZTUŽ
PŮDORYS
M 1:100



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN1.1–43bm
ŘEZ
M 1:25



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN1.2–47,4bm
ŘEZ
M 1:25



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN2.1–43bm
ŘEZ
M 1:25



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN2.2–17,2bm
ŘEZ
M 1:25



DETAIL D1–16ks
VYVÁZÁNÍ ROHU
PŮDORYS
M 1:25



DETAIL D2–8ks
VYVÁZÁNÍ STĚNY
PŮDORYS
M 1:25



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN3.1–15,2bm
ŘEZ
M 1:25



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN3.2–27,2bm
ŘEZ
M 1:25



ZÁKLADOVÝ NOSNÍK ZN3.3–40,8bm
ŘEZ
M 1:25



ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY
PŮDORYS
M 1:200



VÝKAZ VÝZTUŽE
CELKOVÁ HMOTNOST - 4600kg

POZNÁMKA
- VÝZTUŽ ø12mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 500mm
- VÝZTUŽ ø16mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 600mm
- VÝZTUŽ ø20mm STYKOVAT V DÉLCE MIN. 800mm
- PŘÍDAVNÁ HORNÍ VÝZTUŽ JE STŘEDEM NAD MIKROPILOTOU
- PŘÍDAVNÁ DOLNÍ VÝZTUŽ JE CENTRICKY MEZI MIKROPILOTAMI
- NÁSYP (POD PODLAHOU) JE NUTNÉ DOSTATEČNĚ ZHUTNIT
- NEJMENŠÍ MÍRA ZHUTNĚNÍ (PROCTOR STANDATD) D=92%; Edef2/Edef1<1,5
- ZÁKLADOVOU SPÁRU JE NUTNÉ OCHRÁNIT PŘED POVĚTRNOST
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ UPRAVY (PROSTUPY, ZÁVĚSY, REVIZNÍ OTVORY...) ZKOORDINOVAT S VYBRANÝMI DODAVATELI PROFESÍ
- VÝKAZY VÝZTUŽE JSOU POUZE ORIENTAČNÍ A DOPORUČUJE SE JEJICH KONTROLA A PŘEPOČET ZE STRANY DODAVATELE STAVBY

BETON: C25/30 XC1, XA1-(CZ, F.1)
NAVRZENO DLE: CSN EN 1992-1-1, CSN EN 206+A1
KONZISTENCE: S3
KRYTÍ: 25 mm

OCEL: (R) B500 B
UVADENE DELKY JSOU VZTAZENY K VNEJSIMU LICI PRUTU.
POLOMERY OBLOUKU JSOU POLOMERY OHYBACICH TRNU,
NEZNACENE POLOMERY JSOU 1/2 Dr,min (TAB. 20).
NEZNACENE UHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.
CELKOVE DELKY VLOZEK JSOU STRIZNE DELKY.
ROVNE VLOZKY JSOU VE VYKAZU OZNACENE '*'.

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM - JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM - Bpv
±0,000 = 623,6 m n. m.

GREMIS

HLAVNÍ ING. PROJEKTU:	Ing. Vítězslav Gregar	e-mail: v.gregar@gremis.cz	tel.: +420 739 223 394
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Vítězslav Gregar	e-mail: v.gregar@gremis.cz	tel.: +420 739 223 394
VYPRACOVAL:	Ing. Jaroslav Kadlec, Ph.D.	e-mail: j.kadlec@gremis.cz	tel.: +420 739 223 394

GREMIS, s.r.o.
Jihlavská 230
594 01 Velké Meziříčí
IČ: 15844451
DIČ: CZ15844451
tel.: 566 523 751
PROVOZOVNA:
Jarošská 2486/8
591 01 Žďár nad Sázavou

OTISK AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA

INVESTOR:	MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, VRATISLAVOVO NÁM. 103, 592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, IČ: 00294900		
OBEC:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	KRAJ:	VYSOČINA
KRAJ. ÚŘAD:	KRAJSKÝ Ú ŘAD KRAJE VYSOČINA, JIHLAVA		
KAT. ÚZEMÍ:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ	OKRES:	ŽĎÁR NAD SÁZAVOU
STAV. ÚŘAD:	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ		

NÁZEV AKCE:
FOTBALOVÁ HŘIŠTĚ VLACHOVICKÁ, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

NÁZEV VÝKRESU: **TVAR A SCHÉMA VÝZTUŽE - ZÁKLADOVÉ NOSNÍKY**		STUPEŇ: **DPS**	DATUM: **SRPEN 2024**	PARÉ:
ODDÍL:	D.1.2 - STAVEBNĚ-KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ (SKŘ)	MĚŘÍTKO: **1 : 100**	ČÍSLO VÝKRESU: **SK01.01**	ČÍSLO ZAKÁZKY: **605**
OBJEKT:	SO - 01.1 KABINY 1			