

ENVIGEST, s.r.o.
Masarykova 305
592 31 Nové Město na Moravě

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE /	NAŠE ZNAČKA PM-50278/2023/5203/Fi	VYŘIZUJE Ing. Lenka Fikarová +420 541 637 292 fikarova@pmo.cz	MÍSTO/DATUM Brno 21.12.2023
------------------------------	--------------------------------------	--	--------------------------------

Ulice Dukelská – úpravy mostu, chodníky a přechod pro chodce

(k.ú. Nové Město na Moravě, ORP Nové Město na Moravě; kraj Vysočina; ČHP 4-15-01)

Charakteristika akce:

Předložená DUSP řeší úpravy mostu přes VVT Bobrůvka, výstavbu chodníků a přechodu pro chodce v ulici Dukelská v Novém Městě na Moravě.

PD zpracovala firma ENVIGEST PRO s.r.o., investorem je Město Nové Město na Moravě.

Členění stavby:

SO 101 KOMUNIKACE, CHODNÍK, PŘECHOD PRO CHODCE

SO 201 ÚPRAVY MOSTU

SO 401 OSVĚTLENÍ PŘECHODU, ÚPRAVA VO

Most – stávající vozovka na betonovém mostu bude šířkově upravena na 5,5 m a zůstane obousměrná dvoupruhová, obě římsy se rozšíří pomocí přikotvení nové betonové konstrukce na 1,75 m od vozovky po zábradlí, čímž vznikne prostor pro dvoupruhový obousměrný pohyb chodců.

Správcem VVT Bobrůvka je Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, provoz Bystřice n/P. Lokalita leží v záplavovém území.

Souřadnice mostu neuvedeny.

Dotčený vodní útvar: Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka ID VÚ : DYJ_0390.

Stanovisko správce povodí a správce VVT Bobrůvka

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) vydává Povodí Moravy, s.p. jako správce povodí k předloženému záměru toto

s t a n o v i s k o:

a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje (ustanovení § 24 až § 26 vodního zákona) je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek:

1. Během výstavby nesmí dojít k dotčení břehů a koryta nad rámec nezbytných stavebních prací, znečištění toku stavebním odpadem a dalšími látkami nebezpečnými vodám. Závadné látky, lehce odplavitelný materiál ani stavební odpad nebudou volně skladovány na břehu ani v blízkosti vodního toku.
2. Zařízení staveniště včetně meziskládek zeminy nebude situováno v záplavovém území.
3. Případné dotčení břehového porostu podél vodního toku je nutno odsouhlasit správcem vodního toku, příslušným orgánem ochrany přírody a MěÚ – odbor ŽP.
4. Správci vodního toku, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Bystřice nad Pernštejnem (K Pernštejnu 626, Bystřice n/P, technik Karel Chalupník, tel. 603208596, provozbystrice@pmo.cz) bude v dostatečném časovém předstihu 7 dní oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení prací, přímý správce bude přizván ke kontrolním dnům a k závěrečné kontrolní prohlídce stavby
5. Dotčené pozemky budou po ukončení stavebních prací uklizeny, upraveny dle projektovaného stavu a bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou uložen v předmětné lokalitě.
6. Povodí Moravy, s.p. nebude přebírat žádné objekty související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírána do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

Upozorňujeme:

Stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85- odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností). Povodí Moravy, s.p. nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod při povodňových průtocích nebo chodem ledů.

Veškerá rizika možných povodňových škod nese investor, resp. vlastník stavby.

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

Ing. Jan Pešek

vedoucí útvaru správy povodí

Na vědomí: Povodí Moravy,s.p., provoz Bystřice n/P