

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2018-11-23

Naše značka: KHSV/26456/2018/ZR/HOK/Mal

Město Nové Město na Moravě

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833

E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

Vratislavovo nám. 103

592 31 Nové Město na Moravě

Datum: 18. prosince 2018

Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Nové Město na Moravě, Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací ve znění pozdějších předpisů se

souhlasí.

Odůvodnění:

Na základě žádosti investora města Nového Města na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, IČ: 00294900, doručené dne 27.11.2018, posoudila KHS kraje Vysočina předloženou projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení shora uvedené stavby zpracovanou Ing. Josefem Novotným, AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, ČKAIT 1003575 v 12/2018, č. zakázky 2467.

Projektová dokumentace řeší umístění a výstavbu místních obslužných komunikací, dešťové kanalizace vč. vsakovacích zařízení, STL plynovodu, veřejného osvětlení, metropolitní sítě, přípojek vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace v areálu budoucí průmyslové zóny v severovýchodní okrajové části města na ploše, která je dle územního plánu určena pro výrobu, skladování a drobnou řemeslnou výrobu. Stavba bude realizována na poz. p.č. 3536/1, 3542/8, 3542/7, 3536/49, 3536/26, 3536/24, 3536/28, 3542/1, 2542/2 v k.ú. Nové Město na Moravě.

Místní komunikace jsou navrženy ve třech úsecích jednotné šíře 6,0 m. Komunikace A o délce 242,7 m a komunikace B o délce 109,9 m jsou napojeny z křižovatky se stávající místní obslužnou komunikací napojenou ze silnice II/360. Úsek komunikace C o délce 12,0 m bude odbočovat z komunikace A bude prozatím slepě ukončen. Součástí komunikací jsou dvě plochy kolmých parkovacích stání, a to 7x

s povrchem asfaltovým a 36x ze zatravňovacích tvárnic. Součástí navržené dopravní infrastruktury jsou dva úseky chodníku.

V lokalitě bude osazeno celkem 15 nových stožárů veřejného osvětlení ve 4 větvích.

STL plynovod se navrhuje jako větev A z PE d90 délky 357,8 m a větve B a C d63 o délkách 73,6 m a 35,2 m. Na potrubí bude osazeno 11 ks přípojek.

Dešťová kanalizace stoka A je navržena z PP DN 300 o délce 374,6 m se dvěma ks retenčních a vsakovacích objektů.

Součástí navržené infrastruktury jsou dále přípojky vodovodu, dešťové a splaškové kanalizace a metropolitní síť.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvedený záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Hana Malíková
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou