

Město Nové Město na Moravě  
odbor investic

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE  
13. 02. 2023

NAŠE ZNAČKA  
PM-8676/2023/5203/Vrab

VYŘIZUJE  
Ing. Zuzana Vráblíková  
+420 541 637 309  
vrablikova@pmo.cz

MÍSTO/DATUM  
Brno  
16. 03. 2023

**Nové Město na Moravě, centrum služeb a řemesel ul. Soškova, SO 101 Komunikace, chodníky, parkovací stání, SO 304 Dešťová kanalizace  
- prodloužení platnosti vyjádření**

(k. ú. Nové Město na Moravě, ORP Nové Město na Moravě, kraj Vysočina, ČHP 4-15-01-0770-0-00)

**Charakteristika akce:**

Dopisem ze dne 13. 2. 2023 jste nám předložili žádost o prodloužení platnosti vyjádření pro prodloužení platnosti stavebního povolení a část dokumentace výše uvedeného záměru pro stavební řízení, kterou zpracovala firma AQA-CLEAN, Jihlava a Ing. Miloslav Eliáš, Litvínovice v únoru 2019. K původní dokumentaci pro územní a stavební řízení jsme vydali stanovisko dne 25. 1. 2019 pod č. j. PM-656/2019/5203/Vrab, k dokumentaci pro stavební řízení pak prodloužení platnosti stanoviska dne 28. 1. 2023 pod č. j. PM-730/2021/5203/Vrab.

Investorem stavby je Město Nové Město na Moravě.

Předmětem projektové dokumentace je návrh technické infrastruktury pro plánované centrum služeb a řemesel na ul. Soškova. Tato část dokumentace řeší vybudování objektů SO 101 Komunikace, chodníky, parkovací stání, a SO 304 Dešťová kanalizace ve stávajícím oploceném areálu.

Odvodnění vozovek bude řešeno přes uliční vpusti s odtokem do budované dešťové kanalizace s následným vsakováním.

Celková odvodňovaná plocha činí cca 2,5 ha. Jsou navržena opatření pro retenci a zasakování dešťových vod jak z areálů tak z veřejných ploch - komunikace, chodníky zatravněné plochy. Pro odvádění dešťových vod z povrchu komunikací, přilehlých veřejných ploch a z bezpečnostních přelivů dílčích retenčních a vsakovacích zařízení na pozemcích jednotlivých podnikatelských subjektů, je navržena dešťová kanalizace. Dešťové vody budou v maximální možné míře zasakovány ve dvou retenčních a vsakovacích objektech navržených na dešťové kanalizaci. Retenční objem může být využíván Technickými službami Města NMNM pro zálivku veřejné zeleně a nebo pro čištění komunikací. Ze vsakovacích objektů č. 1 a č. 3 bude odtok do navržené jednotné kanalizace při návrhovém dešti dosahovat hodnotu do 15 l/s.

Budované obslužné komunikace budou napojeny na stávající komunikace, bezpečnostní přeliv z retenčního a vsakovacího objektu č. 1 dešťové kanalizace bude zaústěn do koncové revizní šachty prodloužení jednotné kanalizace, které bude provedeno v rámci související samostatné stavby (jdoucí dále do stoky veřejné jednotné kanalizace a na veřejnou ČOV Nové Město na Moravě).

Stavbou budou dotčeny pozemky p. č. 3524, 3536/1, 3536/10 a další v k. ú. Nové Město na Moravě na SV okraji obce. Stavbou nedojde k dotčení vodních toků či majetku ve správě Povodí Moravy, s. p.

Stavba se nachází ve vodním útvaru povrchových vod „Bobrůvka (Loučka) od pramene po tok Libochovka“ DYJ\_0390 a ve vodním útvaru podzemních vod „Krystalinikum v povodí Svratky - západní část“ ID 65603.

### **Stanovisko správce povodí**

Na základě ustanovení § 54 odst. 4 zákona 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydává Povodí Moravy, s. p., jako správce povodí následující

#### **s t a n o v i s k o :**

**a) Z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje [ustanovení § 24 až § 26 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů] je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.**

**Toto hodnocení vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty.**

Předpokládáme, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

**b) Z hlediska dalších zájmů chráněných zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, souhlasíme s uvedeným záměrem za podmínek stanoviska č. j. PM-730/2021/5203/Vrab, stanovisko zůstává i nadále v platnosti.**

Doba platnosti tohoto stanoviska je 2 roky, nebude-li využito pro vydání platného rozhodnutí nebo opatření vodoprávního nebo jiného správního úřadu.

**Ing. Jan Pešek**

vedoucí útvaru správy povodí