

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ

Váš dopis zn.: ----

Ze dne: 2018-11-21

Naše značka: KHSV/25986/2018/ZR/HOK/Mal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833

E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

Vodárenská 2

591 01 Žďár nad Sázavou

Datum: 12. prosince 2018

Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova - projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení - závazné stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným věcně příslušným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně veřejného zdraví“) a místně příslušným dle § 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává ve věci stavby „Nové Město na Moravě – novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel“ v řízení podle § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) toto **závazné stanovisko**:

S projektovou dokumentací stavby „Nové Město na Moravě - novostavba vodovodu a kanalizace Centrum služeb a řemesel ul. Soškova“ pro společné řízení k umístování a povolování staveb s odkazem na s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví, vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví se hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, ve znění pozdějších předpisů, se

souhlasí,

s odkazem na § 77 odst. 1 zákona o ochraně veřejného zdraví a § 4 odst. 6 stavebního zákona se souhlas váže na splnění podmínek:

1. Veškeré výrobky přicházející do styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody (akreditovaný odběr i analýzy). Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Na základě žádosti investora Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513 doručené dne 21.11.2018 posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci pro společné

územní a stavební řízení shora uvedené stavby vypracovanou v 10/2018 pod č. zakázky 2476 Ing. Josefem Novotným, AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava, ČKAIT 1003575.

Projektová dokumentace řeší umístění a výstavbu vodovodních řadů, prodloužení jednotné kanalizace a stoku splaškové kanalizace v areálu budoucí průmyslové zóny v severovýchodní okrajové části města. Stavba bude realizována na poz. p.č. 2216, 3536/16, 3536/48, 3536/1, 3542/8, 3542/7, 3536/49, 3536/26, 3536/24, 3536/28, 3542/1 v k.ú. Nové Město na Moravě.

SO 301 Vodovod – bude napojen páteřním řadem A na stávající řad v ul. Soškova a rovněž na potrubí v blízkosti vodoměrné šachty pro ZAPA-betonárku, která bude zrušena a nahrazena novou.. Řad A se navrhuje z TLT C100 DN 100 v délce 336,8 m. Řady B, C a D odbočující z řadu A se navrhují z TLT C100 DN 80 o délkách 173,1 m, 34,6 m a 114,3 m.

SO 302 Prodloužení jednotné kanalizace – navrhuje se z KT DN 300 v délce 184,8 m. Na navrženou stoku budou připojeny stávající přípojky, na jejím konci do ní bude zaústěn přepad z retenčního a vsakovacího objektu dešťových vod. Na koncovou šachtu prodloužení bude navazovat stoka splaškové kanalizace.

SO 303 Splašková kanalizace – navrhuje se z KT DN 250 o délce 340,2 m.

Po posouzení uvažovaného záměru konstatuje KHS kraje Vysočina, že uvedený záměr není v rozporu s požadavky zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

Podmínka č. 1 vychází z požadavku § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Podmínka č. 2 vychází z požadavku § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 4 odst. 7 písm. a) a § 4 odst. 8 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Hana Malíková
odborný referent oddělení hygieny obecné a komunální
ve Žďáře nad Sázavou

Toto stanovisko zůstává v platnosti.

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
se sídlem v Jihlavě
① územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

7.6.2021

Ing. Josef Roháček

