

997
Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 11.6.2020
A je vykonatelné
dne:

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí



Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNMNM/7658/2020/22

Nové Město na Moravě 21.5.2020

Tel.: 566 598 408

E-mail: marie.svestkova@meu.nmmn.cz

VYPRAVENO dne:

22. 05. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako vodoprávní úřad věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen "vodní zákon") a jako místně příslušný (dále jen „vodoprávní úřad“) podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“) a dále jako speciální stavební úřad příslušný podle § 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 2.3.2020 podal

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1 (dále jen "žadatel") a na základě tohoto posouzení:

I. podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 115 odst. 4 stavebního zákona **prodlužuje na 5 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí platnost stavebního povolení ke stavbě vodního díla:

„**Nové Město na Moravě – rekonstrukce kanalizace ul. Drobného**“ (dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 1007/3, 1008/1 v katastrálním území Nové Město na Moravě, obci Nové Město na Moravě, okrese Žďár nad Sázavou, Kraji Vysočina.

II. podle § 115 odst. 1 vodního zákona a § 118 odst. 1 stavebního zákona **povoluje** změnu stavby před dokončením spočívající v **prodloužení lhůty** k dokončení této stavby **na 5 let** od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III. při provádění stavby budou dodrženy podmínky a požadavky účastníků řízení:

1. V zájmovém území se nachází STL pynovod PE dn 63 a zařízení v majetku nebo správě společnosti **GasNet, s.r.o.** zastoupené GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno (dále jen „PZ“). Budou dodrženy podmínky: křížení a souběh inženýrských sítí s PZ musí být v souladu s ČSN 73 6005, tab. 1 a 2. Obrisy kanalizačních šachet budou umístěny minim. 500 mm od obrysu PZ. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče. Úhel křížení PZ s kanalizačním potrubím bude 90 stupňů, v odůvodněných případech může být úhel křížení menší, nejméně však 60 stupňů. Pokud stavba vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ, bude toto posuzováno jako přeložka. Při realizaci stavby bude respektován zákon č. 458/2000 Sb., v platném znění (PZ je chráněno ochranným pásmem podle tohoto zákona), dodrženy normy ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04 a další související předpisy. Před zahájením stavební činnosti (všechny činnosti prováděné v OP PZ, tzn. i bezvýkopové technologie) v OP PZ bude provedeno vytyčení PZ (1+1 m), které provede příslušná provozní oblast. Bez vytyčení a přesného určení uložení PZ nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytyčení je považováno za zahájení stavební činnosti v OP PZ. O vytyčení bude sepsán protokol. Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami. Při provádění stavební činnosti v OP PZ nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí. Odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti poškození. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti obnaženo PZ v místě křížení. Každé i sebemenší poškození PZ včetně izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie, bude neprodleně oznámeno. Před zásypem výkopu v OP PZ bude provedena kontrola dodržení

podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ a kontrola PZ příslušným regionálním centrem. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypano. PZ před zásypem je nutno řádně podsypat, obsypat těženým pískem, ztuhnout a osadit výstražnou fólií žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. Neprodleně po ukončení stavební činnosti osadit všechny poklopy a nadzemní prvky PZ. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ včetně hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném PZ musí být stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. Zabezpečit případný přejezd přes PZ uložením panelů v místě přejezdu. Zřizovat staveniště, skladovat materiál, stavební stroje apod. vždy mimo OP PZ. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).

2. V zájmovém území se nacházejí trasy vedení sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti **CETIN a.s.**, Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9. Kanalizace bude uložena v místě křížení pod kabelovou trasou, kanalizační šachta min. 1 m od kabelové trasy. Před záhozem bude přizván pracovník naší společnosti (dále jen „POS“) ke kontrole křížení a každého dalšího odkrytí kabelové trasy. Až po provedení kontroly a pořízení zápisu je možné výkop zahrnout. Další povinnosti stavebníka nebo žadatele jsou uvedeny ve všeobecných podmínkách ochrany SEK: Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření k ochraně SEK před poškozením, tyto povinnosti má i k SEK, které se nachází mimo zájmové území. Je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna právními předpisy. Zjištěný rozpor mezi údaji v situačním výkresu (je přílohou vyjádření) a skutečným stavem nejpozději den (kalendářní) následující po zjištění takové skutečnosti oznámí POS. Stavebník, žadatel, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně, nejpozději kalendářní den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit POS (238 462 690). Stavebník je povinen před započítím jakýchkoliv zemních prací na stavbě vytýčit trasu SEK na terénu (podle příslušných předpisů), s vytýčenou trasou prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou, anebo by mohly činnosti provádět, **pět** pracovních dnů před započítím jakýchkoliv prací na stavbě oznámit zahájení prací POS. Mimo vozovku není dovoleno trasu SEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude zabezpečena proti mechanickému poškození (např. silničními betonovými panely). Postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jeho stability. Odkryté vedení zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností bezodkladně práce zastavit a věc oznámit POS, v přerušených pracích pokračovat teprve poté, co od POS získá písemný souhlas k pokračování. Stavebník není oprávněn: manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do nich bez souhlasu společnosti. Na trase a v OP SEK měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch, užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK, bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, či jakýmkoliv jiným zařízením SEK a není oprávněn umístit nad trasou kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru. V místech, kde úložný kabel vstupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. **Tři** pracovní dny před zakrytím vedení vyzvat POS ke kontrole. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
3. V zájmovém území se nachází podzemní vedení NN (dále jen „vedení“) ve vlastnictví **E.ON Distribuce, a.s.** F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice (dále jen „ECD“). ECD souhlasí s činností v ochranném pásmu (dále jen „OP“) vedení ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. V OP vedení budou dodrženy podmínky ustanovení § 46 odst. 8) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění. Zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení, souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích OP trvale informováni. Objednání přesného vytýčení trasy kabelu v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. Nebude-li možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců ECD. V OP kabelu budou zemní práce prováděny výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení

stanoveno jinak. Vhodné zabezpečení obnaženého vedení (podložení, vyvěšení,...), označení výstražnými tabulkami podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky si vyhrazujeme při vytýčení našeho zařízení nebo po jeho odkrytí. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení stavby s vedením musí odpovídat příslušným ČSN. Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Po dokončení musí stavba odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1. Po dokončení stavby v OP vedení je bez souhlasu vlastníka zakázáno zřizovat stavby, umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, uskladňovat hořlavé a výbušné látky, provádět zemní práce. V OP podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět mechanismy o hmotnosti nad 6 t, nebude narušena podzemní uzemňovací soustava. Veškerá stavební činnost v OP vedení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.

4. V zájmovém území se nachází telekomunikační síť a zařízení společnosti **PODA a.s.**, Masarykova 8, 572 01 Polička. Stavbou dojde k dotčení HDPE trubek, do kterých jsou zafouknuty telekomunikační optické kabely PODA a.s. (COMA). Při realizačních pracích je nutné dbát na existenci telekomunikačního zařízení a nepoškodit je. Při provádění výkopových prací musí být dodržena prostorová norma ČSN 73 6005. Před započítím zemních prací stavebníkovi telekomunikační zařízení vytýčíme (na základě objednávky). Kabel bude v terénu viditelně označen a pracovníci realizace budou s tímto vedením prokazatelně seznámeni zápisem do stavebního deníku. Telekomunikační zařízení nesmí být pojížděno těžkými mechanismy a v jeho ochranném pásmu nesmí být ukládán materiál staveniště. Výkopové práce v ochranném pásmu tel. zařízení budou provedeny ručně. Při odkrytí HDPE trubek, je nutné vedení zabezpečit proti prohybu a poškození. **Odkrytí telekomunikačního zařízení hlase** na tel. číslo pracovníka společnosti PODA a.s. **Před záhozem provedených zemních prací je nutné přizvat na kontrolu našeho zástupce.**
5. V předmětném území se nachází síť komunikačního vedení (dále jen „KV“) v majetku společnosti **SATT a.s.**, Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou. Požadujeme dodržet § 18 č. 324/1990 Sb., o vyznačení inženýrských sítí, ČSN 736005 pro prostorové uspořádání sítí, § 87 a § 46, č. 458/2000 Sb., o ochranných pásmech v platném znění. Před započítím stavebních prací provést jejich vytyčení a schválení pracovníkem SATT a.s., veškeré zemní práce prováděné blíže než 1,5 m od KV provádět ručně, při odkrytí KV jej chránit proti prověšení nebo poškození nepovolenou osobou a přizvat pracovníka SATT a.s., nad KV dodržet zákaz skládek a zařízení, které by k němu znemožňovalo přístup, při zahrnování výkopu zabezpečit KV proti prověšení vlivem sesedání zeminy pomocí U – profilu a dále zhutňováním zeminy při zahrnování výkopu. KV je nutno opětovně zapískovat a opatřit výstražnou fólií. V případě rekonstrukce povrchu dodržet ČSN 736005 – min. krytí sělovacích kabelů: chodník min. 0,40 m, vozovka min. 0,90 m, volný terén min. 0,60 m pod povrchem. V případě změny druhu povrchu je třeba, aby nový povrch byl v ochranném pásmu rozebíratelný pro případné opravy nebo rekonstrukce KV. Kontrola sítě před záhozem bude potvrzena zápisem do stavebního deníku pracovníkem SATT a.s.
6. Stavbou dojde ke styku s podzemními teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem (dále jen „teplovod“) společnosti **Novoměstská teplárenská akciová společnost**, Hornická 973, 59 31 Nové Město na Moravě. Organizace provádějící zemní a ostatní práce bude respektovat ČSN 736005 a zákon 458/2000 Sb., v platném znění. Poloha teplovodu bude vyznačena přímo ve staveništi, zahájení stavebních prací bude společností oznámeno nejméně 15 dnů předem. Je nutno prokazatelně seznámit pracovníky s polohou teplovodu, upozornit prováděcí firmu na možnou polohovou odchylku +/-50 cm od výkresové dokumentace ve všech směrech, při zemních pracích v těchto místech nepoužívat nevhodné nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu žádné hloubící stroje. Odkrytý teplovod je nutno řádně zabezpečit proti poškození, zeminu pod teplovodem zhutnit, před zakrytím teplovodu vyzvat společnost k provedení kontroly, zda není viditelně poškozen a zda je umístěna výstražná fólie. Společnosti neprodleně ohlásit každé poškození teplovodu a ohlásit ukončení stavby. Důsledně dbát výše uvedených opatření daných citovanou normou pro křížení kanalizace s teplovodem a datovými kabely na teplovodní přípojce mezi ulicemi Drobného a Mírová. Při nutné opravě v případě poruchy na trase teplovodu požadujeme přístup k určenému místu havárie nebo poruchy a zavedení s tím souvisejících nutných opatření.

Další podmínky a požadavky, které jsou uvedeny ve stávajícím stavebním povolení č.j. MUNNM/2959/2018/26 ze dne 4.4.2018, zůstávají v platnosti.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČO 43383513, Vodárenská č.p. 244/2, Žďár nad Sázavou 4, 591 01 Žďár nad Sázavou 1, město Nové Město na Moravě, VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, GridServices, s.r.o., E.ON Česká republika, s. r. o., CETIN a.s., Novoměstská teplárenská a.s., PODA a.s., SATT a.s.

Odůvodnění:

Dne 2.3.2020 podal žadatel žádost o prodloužení platnosti stavebního povolení ke stavbě a o změnu stavby před dokončením spočívající v prodloužení lhůty k jejímu dokončení. Tímto dnem bylo zahájeno stavební řízení.

K žádosti byly doloženy tyto doklady:

- Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, vyjádření čj. MUNNMN/3318/2020 ze dne 30.1.2020.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, souhrnné vyjádření čj. MUNNMN/19232/2019 ze dne 18.6.2019.
- Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, vyjádření čj. MUNNMN/6058/2020/1 ze dne 21.2.2020 a rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace – uložení inženýrských sítí čj. MUNNMN/14986/2017/3 ze dne 8.11.2017.
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice, vyjádření zn. P11356-26027698 ze dne 7.2.2020.
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19 Libeň, 190 00 Praha 9, vyjádření čj.521484/20 ze dne 7.2.2020.
- GasNet, s.r.o., zastoupená GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, vyjádření zn. 5002074270 ze dne 10.2.2020.
- PODA a.s. (dříve COMA s.r.o.), Masarykova 8, 572 01 Polička, čj. VO/2020/53 ze dne 24.1.2020.
- SATT akciová společnost, Okružní 11, 591 01 Žďár nad Sázavou, vyjádření ze dne 2.3.2020.
- Novoměstská teplárenská akciová společnost, Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, vyjádření č. NMP/06/2020 ze dne 27.1.2020.
- Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, 602 00 Brno, čj. PM-6033/2020/5203/Ko ze dne 18.2.2020.

Vodoprávní úřad oznámil dne 17.4.2020 pod čj. MUNNMN/7658/2020/20 zahájení stavebního řízení známým účastníkům a dotčeným orgánům. Upustil ve smyslu ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání a zároveň stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou dotčené orgány uplatnit svá stanoviska a účastníci řízení své námitky, popřípadě důkazy. Zároveň je upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, popřípadě důkazům nebude přihlédnuto. Této lhůty nikdo z účastníků řízení nevyužil.

V rámci stavebního řízení bylo zjištěno:

Vodoprávní úřad vydal stavební povolení ke stavbě pod čj. MUNNMN/2959/2018/26 dne 4.4.2018.

Stavba dosud nebyla zahájena z finančních důvodů a zajištění finančních prostředků se předpokládá nejdříve do 5 let. Zároveň se nepředpokládá významná změna v poměrech na místě stavby, ani v podmínkách, za kterých bylo předmětné rozhodnutí vydáno. Platnost stavebního povolení a lhůta k dokončení stavby byla proto prodloužena na 5 let od nabytí právní moci rozhodnutí, v souladu s návrhem žadatele.

Oprávněné požadavky účastníků řízení byly zohledněny v bodě III.1. – III.6. výroku tohoto rozhodnutí.

Další podmínky a požadavky uvedené ve stávajícím stavebním povolení zůstávají v platnosti.

Z hlediska zájmů ochrany vod je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu a uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru, jak vyplývá ze stanoviska příslušného správce povodí.

Správní poplatek ve výši 2000 Kč byl zaplacen bankovním převodem dne 21.4.2020 (v.s. 1013111837).

Vodoprávní úřad posoudil předloženou žádost z hledisek vodního a stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, a protože se nezměnily poměry v místě stavby, neshledal důvody

bránící povolení. Proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků řízení: Účastníci řízení neuplatnili žádné návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků řízení k podkladům rozhodnutí: Účastníci řízení se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (§ 27 odst. 2 správního řádu):

ENPEKA a.s., Společenství vlastníků jednotek domu ul. Drobného 1308-9, RACOM s.r.o.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě **15 dnů ode dne jeho oznámení** ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě, odboru stavebního a životního prostředí (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Ing. Lenka Jamborová
vedoucí odboru

Rozdělovník:

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu): do vlastních rukou

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IDDS: 2cgv8dt

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Žďár nad Sázavou, IDDS: siygxrm

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

E.ON Česká republika, s. r. o., IDDS: 3534cwz

CETIN a.s., IDDS: qa7425t

Novoměstská teplárenská a.s., IDDS: s4j6skx

PODA a.s., IDDS: dzdfp9x

SATT a.s., IDDS: nfgf7qb

Účastníci řízení (§ 27 odst. 2 správního řádu): do vlastních rukou

ENPEKA a.s., IDDS: 6nhdw5w

Společenství vlastníků jednotek domu ul. Drobného 1308-9, Drobného č.p. 1308, 592 31 Nové Město na Moravě

RACOM s.r.o., IDDS: dh8v4yd

Dotčené orgány (doporučeně)

Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina, IDDS: py2ivam

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, stavební úřad, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. č.p. 103, 592 31 Nové Město na Moravě