

Žádost ze dne: 14.03.2025
Číslo jednací: VASZR-10264/2025-Be
Vyřizuje: p. Martin Bednář
Tel.: +420 566 651 113
Email: martin.bednar@vodarenska.cz
Datum: 08.04.2025

Žadatel:

NESPADNETO, s.r.o.
Ing. Jan Červinka
Masarykova 305, 592 31 Nové Město na
Moravě

**Vyjádření pro řízení o povolení záměru -
povolení stavby nebo zařízení § 211 (podmnožina povolení záměru)**

Stavba(projekt): **NMNM - ulice Drobného, úprava veřejného prostranství**
Územní lokalizace: k.ú. Nové Město na Moravě, parc. č. 1003/1
Stavebník: . ., Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Projektant: Ing. Jan Červinka, NESPADNETO, s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě

Popis stavby:

Předmětem projektu je úprava části ul. Drobného a navazujícího veřejného prostranství včetně chodníků tak, aby byly jasně vymezeny nové parkovací plochy. Stávající chodníky jsou převážně asfaltové v horším technickém stavu, zužovaná komunikace je asfaltová taktéž. Prostranství před prodejnou Enpeky je provedeno z žulové dlažby.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. (dále jen "VAS") je provozovatelem technické infrastruktury (vodovodů a/nebo kanalizace) na základě uzavřené pachtovní (nájemní) a provozní smlouvy s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace (Svazek vodovodů a kanalizací, obec, městys, město). VAS v souladu s uzavřenou provozní smlouvou vydává toto vyjádření.

V dané lokalitě **provozujeme** vodovod pro veřejnou potřebu a jednotnou kanalizaci pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

V dané lokalitě **je plánována rekonstrukce** jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu, ochranná pásma jsou či mohou být stavbou dotčena.

K předložené projektové dokumentaci, za níž v rozsahu dle ustanovení § 162 zákona č. 283/2021 Sb. odpovídá projektant, vydává VAS následující stanovisko:

I. Podmínky pro vydání rozhodnutí o povolení stavby:

- souhlasíme se stavbou v ochranném pásmu vodovodů a/nebo kanalizací dle § 23, odst. 5 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
- veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci, které zasáhnou do ochranného pásma vodovodů a/nebo kanalizací, jsou možné pouze s písemným souhlasem VAS.
- při návrhu stavby požadujeme respektovat technické standardy, které jsou zveřejněny na webových stránkách <https://vodarenska.cz/informace-obcim/>.

II. Pro realizaci stavby platí následující podmínky:

1. **Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou / rekonstrukcí „Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného“** (po rekonstrukci, kolaudaci a zprovoznění jednotné splaškové kanalizace bude ve správě VAS)
2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení stávajícího zařízení vodovodu a kanalizace ve správě VAS, kterých se dle projektové dokumentace dotýká tato stavba dle předložené projektové dokumentace a nejsou součástí plánované rekonstrukce „**Nové Město na Moravě - rekonstrukce kanalizace ul. Drobného**“.
3. Případné vytyčení poklopů ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS, kterého se týká řešená stavba Vám na objednávku zajistí dispečink VAS, kontakty na dispečink VAS, viz níže.

4. Při případném křížení inženýrských sítí požadujeme dodržet:
 - a) úhel křížení inženýrských sítí v rozmezí 90 - 60°
 - b) minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005
 - c) zemní kabelové rozvody uložit do chráničky
5. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu zařízení ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení terénu (zejména v křížení místě navržené příkopů se stávajícím vodovodem ve správě VAS) a navýšení terénu v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411, s ČSN 75 6101 a s ČSN 73 6005.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (*hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek, armaturní šachty na vodovodu a kanalizační šachty*) musí být osazeny do případné nové nivelety upraveného terénu a musí být trvale volně přístupné. Navržené obrubníky musí být umístěny mimo ovládací prvky vodovodu a kanalizace ve správě VAS.
6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené předmětnou stavbou hradí stavebník. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané předmětnou stavbou dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění hradí stavebník.

Kontakt na příslušný provoz:

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., divize Žďár nad Sázavou

Provoz vodovodů a kanalizací Nové Město na Moravě, Karníkova 1156, 592 31 Nové Město na Moravě
 Mistr provozu p. Fila provoznm@vodarenska.cz 566 618 768 602 142 624

Útvar dispečinku, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
 Vytyčování giszr@vodarenska.cz 566 651 159 724 102 777

Doba platnosti tohoto vyjádření je 1 rok od data jeho vydání.

p. Martin Bednář
 referent speciálních činností

Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č. 10264.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
799887	nadzemní	--	4	Ano*	-632119.58 / -1115712.9	49.5637N, 16.0743E
802312	nadzemní	--	4	Ano*	-631660.008 / -1114664.612	49.5735N, 16.0789E
1057720	nadzemní	--	4	Ano*	-632070.99 / -1114990.55	49.5702N, 16.0738E
799576	nadzemní	--	4	Ano*	-631649.305 / -1115745.401	49.5639N, 16.0808E
795185	nadzemní	--	4	Ne**	-631704.949 / -1115194.579	49.5687N, 16.0792E
795189	nadzemní	--	4	Ne**	-632104.58 / -1115675.06	49.5640N, 16.0744E

* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

** místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

I : 49455842, DI : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

www.vodarenska.cz

SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016