

## Seznam požárních hydrantů

Seznam dostupných míst vhodných k odběru vody pro hašení mobilní požární hasicí technikou, technickými prostředky požární ochrany nebo certifikovanými typy výrobků osazených na veřejném vodovodu provozovaného VAS pro zájmovou oblast dle žádosti č. 12150.

ID hydrantu	Typ hydrantu	DN hydrantu	Vydatnost hydrantu [l/s]	Ověření vydatnosti dle SN 730873	Souřadnice hydrantu (JTSK)	Souřadnice hydrantu (GPS)
799887	nadzemní	--	4	Ano*	-632119.58 / -1115712.9	49.5637N, 16.0743E
796557	nadzemní	--	4	Ano*	-632508.978 / -1116336.718	49.5577N, 16.0699E
799569	nadzemní	--	4	Ano*	-632247.864 / -1116113.818	49.5600N, 16.0732E
796089	nadzemní	--	4	Ano*	-631975.89 / -1116121.37	49.5602N, 16.0769E
801569	nadzemní	--	4	Ne**	-632773.03 / -1115815.73	49.5621N, 16.0655E
795189	nadzemní	--	4	Ne**	-632104.58 / -1115675.06	49.5640N, 16.0744E

\* hydrant vyhovuje normě SN 73 0873 - Požární bezpečnost staveb - Zásobování požární vodou. Na těchto požárních hydrantech je garantována vydatnost pro účely požárního odběru uvedená ve sloupci „vydatnost hydrantu“. U požárních hydrantů provádí VAS pravidelné revize o funkčnosti a provozuschopnosti.

\*\* místo vhodné k odběru vody pro hašení

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.

Soběšická 820/156, Lesná, 638 00 Brno

I : 49455842, DI : CZ49455842

Společnost je zaregistrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1181

[www.vodarenska.cz](http://www.vodarenska.cz)

SPOLEČENSKÝ ODPOVĚDNÁ ORGANIZACE – Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016