

Ing. Martin Šolc
Čapkova 938
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/2737-3/2013-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 24. 6. 2013

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Bazén - relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ - odvedení splaškových odpadních vod z novostavby bazénu - relaxačního centra, p. č. 1187, 1188/1 a 443/1, k. ú. Nové Město na Moravě kanalizační přípojkou do jednotné kanalizace ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení odvádění odpadních vod
- zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod
- vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Jarmilou Hladíkovou, zakázkové číslo B-12-182-00 (datum 3.2013) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS ze dne 6.3.2013, č. j. ZR/1112/2013-Še – **bez připomínek.**

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby kanalizační přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení stavebního povolení na stavbu kanalizační přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na odvádění odpadních vod *(1. stočné dle fakturačního vodoměru s VAS osazeného na vodovodní přípojce, která bude napojena na vodovodní řad ve správě VAS a 2. stočné dle vodoměru /pořízeného na náklady investora, vodoměr bude i na náklady investora pravidelně cejkován, vodoměr bude v majetku investora/ osazeného na vodovodní přípojce na vlastním zdroji vody).* Smlouva s VAS na odvádění odpadních vod, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).

2.2. K provedení odbočení (*navrtání na stávající řad jednotné kanalizace DN 600 BE, který je ve správě VAS, v úseku mezi kanalizačními šachtami č. 3034 a 3033*) má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci provozu VaK Nové Město na Moravě, kontaktní osoba – p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624).

2.3. Montážní práce kanalizační přípojky výše uvedené stavby VAS nezajišťuje. Z těchto důvodů požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu*):

2.3.1. Ke kontrole provedených podsypů potrubí, montáže, těsnosti kanalizační přípojky. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad viz **formulář č. 2.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

2.4. Limity pro vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu dle Kanalizačního řádu města Nové Město na Moravě jsou následující:

Limity látkové:

- pH 6,5 – 9,5
- RAS 1000 mg/l
- Aktivní chlor 1,5 mg/l

Limity hydraulické:

požadujeme zpracovat do provozního řádu povinnost provozovatele bazénu při vypuštění většího množství vody z bazénu do kanalizace (více jak 50 m³/den) informovat VAS, vodohospodáře – Ing. Tomáše Mahla, telefon 566 651 114, 602 112 196, e-mail tomas.mahel@vaszr.cz

3. Zahájení odvádění odpadních vod je podmíněno:

3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržitého odvádění odpadních vod

Předložení níže uvedených dokladů v termínu do zahájení vypouštění odpadních vod:

- 4.1. Geodetické zaměření trasy kanalizační přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.2. Kopie formuláře č. 2.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.1.
- 4.3. Opravená projektová dokumentace kanalizační přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ❑ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ❑ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ❑ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ❑ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Bazén - relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“
VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběslavská 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou
7

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 2.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukonceni-smlouvy>)
- ☐ Schéma zemních prací pro navrtávku kanalizační přípojky

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, útvar hlavního inženýra, vodohospodář – Ing. Tomáš Mahel

VAS, útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec

Formulář č. 2.1.

Zápis o kontrole provedených obsypů kanalizační přípojky, odstranění závad pro:

Investor stavby kanalizační přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž kanalizační přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:


Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis


Poznámka: podmínka zahájení odvádění odpadních vod je provedení kanalizační přípojky bez závad.

SCHÉMA ZEMNÍCH PRACÍ PRO NAVRTÁVKU KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY


HORNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS




BOČNÍ NAVRTÁVKA – PŮDORYS



HORNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ



BOČNÍ NAVRTÁVKA – ŘEZ



- NA NAVRTÁVKU MUSÍ BÝT PŘIPRAVENY ZEMNÍ PRÁCE DLE SCHÉMATU
- NAVRTÁVKA DO KANALIZAČNÍ ŠACHTY – STĚNA MŮŽE BÝT MAX. 400mm, JINAK MUSÍ BÝT ODSEKÁNA Z VENKOVNÍ STRANY ŠACHTY
- NAVRTÁVANÉ OBETONOVÉ POTRUBÍ MUSÍ BÝT V MÍSTĚ VRTU OČISTĚNÉ OD BETONU
- PROCHÁZÍ-LI VÝKOPEM JINÉ PODZEMNÍ VEDENÍ, MUSÍ BÝT VÝKOP PŘIMĚŘENĚ ZVĚTŠEN
- VÝKOP MUSÍ BÝT BEZ VODY A BAHNA
- VÝKOP V ZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,20 m, V NEZASTAVĚNÉM ÚZEMÍ BUDE ZAPAŽEN OD HLOUBKY 1,50 m
- PŘI POUŽITÍ PAŽENÍ MUSÍ BÝT ZACHOVÁNY MIN. ROZMĚRY MANIPULAČNÍHO PROSTORU
- VRTACÍ SOUPRAVA SE KOTVÍ POMOCÍ KOLÍKŮ DO ZEMĚ
- PŘI SJEDNÁNÍ PROVEDENÍ NAVRTÁVKY MUSÍ BÝT NAHLÁŠEN PRŮMĚR KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY, OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU Z KAMENINY
 - ROVNÁ ROURA, KOLENO 30st., 45st., 60st. 90st. A PRŮMĚR d150 NEBO d200
- PŘI POUŽITÍ JINÉHO MATERIÁLU NEŽ KAMENINY SE MUSÍ POUŽÍT TYPOVÝ PŘECHODOVÝ KUS STEJNÉHO PROFILU
- JE-LI KANALIZAČNÍ STOKA Z PVC, MUSÍ SE NAHLÁSIT JEJÍ PROFIL A PŘÍPOJKA SE PROVÁDÍ PRO PRŮMĚRY DN150 A DN200.
- DÁLE JE TŘEBA NAHLÁSIT PROTŘEBNOU TVAROVKU PRO OSAZENÍ PRVNÍHO KUSU PŘÍPOJKY. VÝKOP JÁMY PRO MONTÁŽ JE 1000x800mm.

Ing. Martin Šolc
Čapkova 938
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/2737-2/2013-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 24. 6. 2013

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS) k projektové dokumentaci na akci „Bazén - relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ - napojení bazénu - relaxačního centra, ulice Hornická, p. č. 1187, 1188/3 a 1189, k. ú. Nové Město na Moravě vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- vyjádření k projektové dokumentaci
- realizaci stavby
- zahájení dodávky pitné vody
- zajištění nepřetržité dodávky pitné vody
- vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

1. Vyjádření k projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou, Ing. Jarmilou Hladíkovou, zakázkové číslo B-12-182-00 (datum 3.2013) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS ze dne 6.3.2013, č. j. ZR/1112/2013-Še – bez připomínek.

VAS upozorňuje, že dle předložené projektové dokumentace vzhledem k výškové poloze umístění novostavby bazénu - relaxačního centra dochází k překročení maximálního přetlaku v rozporu s ČSN 75 5455. VAS dále upozorňuje, že i v místě napojení vodovodní přípojky pro plánovanou novostavbu bazénu - relaxačního centra na stávající vodovodní řad je překročena hodnota maximálního přetlaku (dle vyhlášky č. 428 k zákonu č. 274/2001 Sb. - § 15, odst. (4)).

VAS proto požaduje za vodoměrnou sestavu na vnitřním vodovodu na náklady investora osadit zařízení pro snížení tlaku – redukční ventil, který umožní snížení tlaku na hodnoty odpovídající ČSN 75 5455 či na hodnoty odpovídající potřebám výtokových armatur jednotlivých zařizovacích předmětů.

VAS dále upozorňuje na platnost vyhlášky č. 428, § (15), odst. (3) k zákonu č. 274/2001 Sb. (k § 11 odst. 2 zákona) – ve Vaší nemovitosti nesmí být potrubí rozvodu užitkové vody z vlastního zdroje vody propojeno s potrubím rozvodu pitné vody, které je přes vodovodní přípojkou napojeno na vodovodní řad ve správě VAS. Nesmí být ohrožena jakost pitné vody ve vodovodním řadu ve správě VAS.

VAS dále upozorňuje, v případě, že okamžitá potřeba prací vody bude vyšší než jsou parametry vodoměru MeiStream Plus 50 požaduje VAS na náklady výše uvedeného investora vybudovat na vnitřním vodovodu přerušovací nádrž a automatickou tlakovou stanici.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

- 2.1. Před zahájením realizace stavby vodovodní přípojky požadujeme uzavřít s VAS po předložení stavebního povolení na stavbu vodovodní přípojky vydaného místně příslušným stavebním úřadem smlouvu na dodávku pitné vody. Smlouva s VAS na dodávku pitné vody, kontaktní telefon zákaznické oddělení VAS, Ing. Pitrunová (telefon 566 651 151).
- 2.2. K provedení napojení na již vybudované odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu *(provedeného v rámci akce „Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Hornická“ – investor SVK Žďársko)* a k osazení vodoměru má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).
- 2.3. V případě, že montážní práce vodovodní přípojky výše uvedené stavby *(vodovodní přípojka navazuje na vybudované odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu v rámci akce „Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Hornická“ – investor SVK Žďársko)* nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu *(upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu)*:
 - 2.3.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodní přípojky, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky podepsaný mistrem provozu VaK Nové Město na Moravě.
 - 2.3.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodní přípojky, viz **formulář č. 1.1.** – tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.
- 2.4. Po ukončení realizace vodoměrné šachty podle schváleného projektu požadujeme přizvat bezpečnostního technika VAS p. Dlouhého (telefon: 566 651 138, mobil: 724 176 030) ke kontrole provedených prací z hlediska BOZ. O této kontrole bude sepsán zápis s uvedením všech závad, viz **formulář č. 1.9.** – tato příloha slouží i jako potvrzení bezpečnostního technika VAS o odstranění závad

Podmínkou napojení novostavby relaxačního centra vodovodní přípojkou na vodovodní řad (vybudovaný v rámci akce „Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Hornická“ – investor SVK Žďársko) je uvedení vodovodního řadu do provozu

3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2., 2.3. a 2.4.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů v termínu stanoveném v příloze smlouvy na dodávku pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu:

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky podepsané zástupcem VAS
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) **před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.2.
- 4.4. Kopie formuláře č. 1.9. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.4.
- 4.5. Opravená projektová dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

5. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Bazén - relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1. a 1.9. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ Podklad pro vyplnění smlouvy (VAS upozorňuje, že veškeré informace jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/zrizeni-ukoncení-smlouvy>)

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě
VAS, útvár speciálních činností – Ing. Šemrinc
VAS, bezpečnostní technik



Formulář č. 1.1.

Zápis o kontrole provedených obsypů vodovodní přípojky, odstranění závad pro:

Investor stavby vodovodní přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž vodovodní přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení dodávky pitné vody je provedení vodovodní přípojky bez závad.



Formulář č. 1.9.

Zápis o kontrole vodoměrné šachty pro vodovodní přípojku

Investor stavby vodovodní přípojky

Obec

Ulice

Č. p.

P. č.

Montáž vodovodní přípojky realizoval:

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2.:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

Poznámka: podmínka zahájení dodávky pitné vody je provedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty bez závad.



VODÁRENSKÁ
AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.

divize Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
☎: 566 651 111 fax: 566 651 195 ✉: reklamace@vaszr.cz, www.vodarenska.cz

**Podklad pro uzavření smlouvy u nově zřizovaných přípojek
na ☐ dodávku vody ☐ odvádění odpadních vod**

(zakřížkujte požadovanou variantu)

dle zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (dále jen „zákon“)

☐ pro novostavbu ☐ ke stávající stavbě

- ☐ s odběratelem dle ust. § 2 odst. 5 zákona (= vlastník, popř. spoluvlastník pozemku nebo stavby)
☐ třetí osoba dle ust. § 8 odst. 7 zákona (= např. zhotovitel stavby, nájemce)

Odběrné místo (OM):

obec: ulice: parc. č.: č.p./č.or:/.....
Typ nemovitosti: ☐ rodinný dům ☐ jiný:
Účel odběru vody (§ 15 odst. 2): ☐ občanská vybavenost ☐ jiný:

Sídlo:

Jméno a příjmení/obchodní název (dle OR nebo ŽL):
obec: PSČ: ulice: č.p./č.or:/.....
Oprávněná osoba k podpisu smlouvy:
Kontakt: ☎ fax: e-mail:
Datum narození: IČO: DIČ:

Zasílací adresa (pokud není shodná s adresou sídla):

Jméno a příjmení/obchodní název (dle OR nebo ŽL):
obec: PSČ: ulice: č.p./č.or:/.....

Zúčtovací styk:

☐ SIPO: ☐ složenka ☐ bankovní spojení:
Spojovací číslo-spec. symbol: č. účtu /kód banky:/.....
Prostřednictvím SIPO požaduji provádět:
☐ úhradu záloh ☐ úhradu záloh i vyúčtování nedoplatku výše měsíční zálohy :
Vrácení přeplatku požaduji:
☐ na č. účtu/.....
☐ poštovní poukázkou na zasílací adresu

Doplňující údaje (vyplní pouze vlastník stávající stavby):

Vlastní zdroj: ☐
Odpadní vody z vlastního zdroje jsou odváděny do kanalizace ☐
(v kladném případě je nutno vyplnit formulář „paušální karta“)

Vypouštění srážkových vod ☐ nutno předložit výpis z katastru nemovitostí a geometrický plán

V dne

.....
podpis odběratele nebo třetí osoby

Ing. Martin Šolc
Čapkova 938
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/2737-1/2013-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 24. 6. 2013

**Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s. (dále jen VAS)
k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „Bazén – relaxační centrum,
Hornická, Nové Město na Moravě“, p. č. 1187, 1189, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4 a 443/1, k. ú.
Nové Město na Moravě**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. arch. Martinem Švédou, zakázkové číslo B-12-182-00 (datum 3.2013, datum aktualizace projektu dne 20.6.2013 – zasláno na e-mail semrinec@vaszr.cz) řeší tyto stavební objekty, inženýrské objekty a provozní soubory:

F.1. STAVEBNÍ OBJEKTY

- F.1.1. SO 100 HLAVNÍ OBJEKT
- F.1.2. SO 200 PŘÍPRAVA ÚZEMÍ A HTÚ
- F.1.3. SO 300 DEMOLICE HALY
- F.1.4. SO 400 KTÚ, SADOVÉ ÚPRAVY, CHODNÍKY
- F.1.5. SO 500 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ
- F.1.6. SO 600 STAVEBNÍ ÚPRAVY STÁVAJÍCÍ VÝTOPNY

F.2. INŽENÝRSKÉ OBJEKTY

- F.2.1 IO 100 PŘÍPOJKA KANALIZACE SPLAŠKOVÉ
- F.2.2. IO 200 PŘÍPOJKA KANALIZACE DEŠŤOVÉ
- F.2.3. IO 300 PŘÍPOJKA VODOVODU
- F.2.4. IO 400 PŘÍPOJKA PLYNU
- F.2.5. IO 500 PŘÍPOJKA ELEKTRO SILNOPROUD
- F.2.6. IO 600 PŘÍPOJKA SLP
- F.2.7. IO 700 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ
- F.2.8. IO 800 VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ OBJEKTU

F.3. PROVOZNÍ SOUBORY

F.3.1. PS 100 TECHNOLOGIE BAZÉNŮ

F.3.2. PS 200 TECHNOLOGIE WELLNESS

F.3.3 PS 300 VÝTAH

na p. č. 1187, 1189, 1188/1, 1188/2, 1188/3, 1188/4 a 443/1 v k. ú. Nové Město na Moravě (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“

2.1. Upozorňujeme na věcnou a časovou koordinaci stavby se stavbou „Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu ul. Hornická“ – investor SVK Žďársko

2.2. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777), vytyčení kanalizace ve správě VAS Vám na objednávku zajistí mistr VaK Nové Město na Moravě, p. Fila (tel. 566 618 768, 602 142 624).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak.

2.3. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 1,5 m
- ☐ kanalizace ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) – 2,5 až 3,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

V ochranném pásmu zařízení ve správě VAS nesmí být vysázeny stromy, keře, trvalé porosty, umístěny stožáry pro parkové a silniční lampy.

2.4. Křížení inženýrských sítí s vodovodem a kanalizací ve správě VAS s vodovodními a kanalizačními přípojkami musí být pod úhlem v rozmezí 90 - 60° při respektování minimální svislé vzdálenosti v souladu s ČSN 73 6005. Zemní kabelové rozvody musí být uloženy do chráničky.

- 2.5. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem a kanalizací ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d), v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek a kanalizační šachty) musí být osazeny do nové nivelety upraveného terénu.

- 2.6. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod a kanalizace ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu.

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.**

- 2.7. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 investor.

- 2.8. Podmínky pro napojení bazénu - relaxačního centra:

- ☐ vodovodní přípojkou na vodovod ve správě VAS uvádí samostatné vyjádření VAS č. j. ZR/2737-2/2013-Še
- ☐ oddílnou splaškovou kanalizační přípojkou na stoku jednotné kanalizace ve správě VAS uvádí samostatné vyjádření VAS č. j. ZR/2737-3/2013-Še.

- 2.9. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.6., dokladů uvedených v samostatném vyjádření VAS č. j. ZR/2737-2, 3/2013-Še a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby

Doklady uvedené v bodě č. 2.9. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Bazén – relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:


stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby *(včetně geodetického zaměření ovládacích prvků vodovodu a kanalizace ve správě VAS osazených do nové nivelety upraveného terénu)* v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. 5.5.(b) (1) Smlouvy o provozu vodovodů a kanalizací, o nájmu vodovodů a kanalizací, o správě majetku vodovodů a kanalizací a o rozvoji vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 1. 4. 2010 na základě plné moci pro VAS ze dne 1. 4. 2010.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 604 21 Žďár n. Sázavou


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.6.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě

VAS, útvar speciálních činností – Ing. Šemrínec

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -

-

-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis