



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Č.j.:HSJI- 2285-2/ZR-2013
Vaše značka :

Vyřizuje : nrap. Marta Rybová
Telefon : 950291108
e-mail : m.rybova@hasici-vysocina.cz

Žďár nad Sázavou 29.7.2013
Počet listů : 2

Městský úřad Nové Město na Moravě
Odbor stavební a životního prostředí,
Vratislavovo náměstí č.p. 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Koordinované závazné stanovisko
dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany a na úseku ochrany
obyvatelstva a krizového a havarijního plánování

Vyřizuje za PO: nrap. Marta Rybová, tel. 950 291 108
Vyřizuje za OOKHP: kpt. Ing. Jan Irovský, tel. 950 291 116

Název stavby :	Bazén - relaxační centrum, Hornická, Nové Město na Moravě
Místo stavby :	Nové Město na Moravě, ul. Budovatelů, 592 31
Stavebník – investor stavby :	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103, 592 31 Nové Město na Moravě
Druh dokumentace :	Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil v rozsahu požárně bezpečnostního řešení předloženou dokumentaci výše uvedené stavby, **předloženou dne: 19.7.2013.**

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

SOUHLASNÉ STANOVISKO.

Stanovisko pro územní řízení bylo vydáno dne 27.12.2012 pod čj. HSJI-5695-2/ZR-2012. Relaxační centrum s bazénem má půdorysný tvar písmene L a jednou stěnou bude sousedit s budovou stávající výtopny. Relaxační centrum bude od výtopny odděleno plnou stěnou. Objekt bude třípodlažní. V suterénu bude zázemí bazénu, sklady, rozvodna NN, strojovna VZT, atd., v 1. NP je plavecký bazén se zázemím a venkovní terasou, ve 2. NP budou sauny, wellnes, masáže, fitness. Objekt relaxačního centra bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem polystyrénovými deskami tl. 160 mm, od výtopny v pásu š. 0,90 m bude minerální vata, nad dveřmi z CHÚC musí být v šířce dveří +1,0 m na každou stranu zateplení nehořlavou minerální vatou.

Objekt je rozdělen na 7 požárních úseků. Vnitřní schodiště, chodba v 1. PP tvoří CHÚC typu A. Požární uzávěry budou osazeny dle PBŘS a výkresů PB, z CHÚC, kotelny, skladu budou se samozavíračem. V CHÚC musí být elektrické osvětlení. Ve všech podlažích budou osazeny hadicové systémy s tvarově stálou hadicí dl. 30 m, min. statický přetlak bude min. 0,20 MPa. V celém objektu bude osazeno celkem 13 ks PHP dle PBŘS. Strojovna VZT bude v suterénu a slouží pouze pro jeden požární úsek. Vytápění objektu je z plynové kotelny II. kategorie dle ČSN 07 0703, vybavení kotelny bude dle čl. 15.1 téže normy. Vnější požární

voda je zajištěna ze stávajících hydrantů ve vzdálenosti cca 60 m na ul. Hornická a další na ul. Budovatelů.

Bude doložena požární odolnost nosné konstrukce střechy bazénové haly.

Zpracoval: nprap. Marta Rybová

nprap. Rybová

HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 4
591 01 Žďár nad Sázavou
5

Sobotka

.....
HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka