

**Zájemcům o veřejnou zakázku
„Bazén – relaxační centrum Hornická,
Nové Město na Moravě“**

V Poličce dne 6. ledna 2014

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám č. 8

Z pověření zadavatele výše uvedené zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, Vám zasíláme na dotazy některých ze zájemců o zakázku tyto dodatečné informace k uvedené zakázce:

Dotaz č. 1:

Znění dotazu:

Ve výkazu výměr stavební části – Díl 7661–Dveřní výplně – jsou položky s výměrou 2 ks: p.č. 229 D/010, 230 D/011, 250 D/031, 251 D/032, 254 D/035. V projektové dokumentaci jsme však našli vždy 1ks. Žádáme zadavatele o kontrolu a opravu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Opravená množství u uvedených položek jsou zapracována do dílčího výkazu výměr SO100 stavební část rev 3, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 2:

Znění dotazu:

Ve výkazu výměr Měření a regulace je v oddíle 1.6 MONTÁŽNÍ MATERIÁL položka „Podružný materiál“ s výměrou 3 kpl. Žádáme zadavatele o kontrolu a upřesnění podružného materiálu a výměry 3 kpl.

Odpověď zadavatele:

Jedná o jeden soubor (1 kpl) podružného materiálu čímž byl myšlen spojovací materiál (šroubky, matičky, podložky, vruty atd..) potřebný pro montáž rozvodů a zařízení. Opravená položka je součástí dílčího výkazu výměr Měření a regulace rev 1, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 3:

Znění dotazu:

Prosíme o upřesnění zadání – předaný VV So100 stavební část – kontrolu pol.č.347 – MJ m2 - v předaném VV :

Díl:	7671			
347	FS/1	Fasádní výplň, provedeno dle PD, viz výpis fasádních výplní	m2	1,00

Odpověď zadavatele:

Opravená položka – změna MJ z m2 na kus - je součástí dílčího výkazu výměr So 100 stavební část rev 3, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 4:

Znění dotazu:

Ve výkazu výměr stavební části je u položky č. 347 – FS/1 výměra 1 m2. Ve výpisu výplní je uveden rozměr 1200x1500 mm. Žádáme zadavatele o změnu měrné jednotky na ks nebo opravu výměry.

Odpověď zadavatele:

Opravená položka – změna MJ z m2 na kus - je součástí dílčího výkazu výměr So 100 stavební část rev 3, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 5:

Znění dotazu:

Ve výkazu výměr stavební části je u položky č. 348 – FS/10 výměra 372 m2. Ve výpisu výplní je uvedeno 327,5 m2. Žádáme zadavatele o kontrolu výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Platí výměra 327,5 m2 z výpisu fasádních výplní. Opravená položka je součástí dílčího výkazu výměr So 100 stavební část rev 3, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 6:

Znění dotazu:

Ve výkazu výměr elektroinstalace – silnoproud se poslední položky v oddílu LPS UZEMNĚNÍ – HROMOSVOD nesčítají do celkové ceny. V rekapitulaci výkazu výměr MaR chybí propojení na součet oddílu 1.1 ROZVADĚČE. Žádáme zadavatele o kontrolu a informaci, zda můžeme opravit vzorce ve výkazu výměr.

Odpověď zadavatele:

Součtový vzorec v oddílu LPS UZEMNĚNÍ – HROMOSVOD je opraven v přiloženém dílčím výkazu výměr elektroinstalace - silnoproud rev 1, který je přílohou této dodatečné informace.

Propojení na součet oddílu 1.1 Rozvaděče je doplněno do dílčího výkazu výměr (rekapitulace) Měření a regulace rev 1, který je přílohou této dodatečné informace.

Dotaz č. 7:

Znění dotazu:

Reakce na dodatečné informace č.5 ze dne 27.12.2013.

V rámci těchto DI nám byly zaslány upravené výkazy výměr. Součástí jsou dva výkazy označené SO 100 ZTI. Jeden se jmenuje SO 100_ZTI_VV_Změn_list_1 rev 1, druhý SO 100_ZTI_výkaz výměr_rev 1.

Ve VV SO 100_ZTI_VV_Změn_list_1 rev 1 jsou tyto položky:

Díl:	721	Vnitřní kanalizace		
VCP 1	721176135R00	Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené DN 100	m	4,60
VCP 2	721176114R00	Potrubí HT odpadní svislé DN 70 x 1,9 mm	m	2,50
VCP 3	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 200, vodou	m	7,10
VCP 4	28615297.A	Koleno HTB DN 100 mm 45° PP	kus	7,00
VCP 5	28615370.A	Odbočka HTEA DN 100/100 mm	kus	2,00
VCP 6	28654161.A	Zavěšení a ukotvení potrubí	soubor	1,00
Celkem za		721 Vnitřní kanalizace		
Díl:	725	Zařizovací předměty		
VCP 7	55396220.X1	Žlab štěrbinový, 2 x vpust	m	9,70
Celkem za		725 Zařizovací předměty		

Máme ocenit a zpracovat do nabídky i výkaz s označením SO 100_ZTI_VV_Změn_list_1 rev 1?

Odpověď zadavatele:

Uchazeči do nabídky ocení výkaz SO 100 ZTI i změnový list č. 1 ZTI oba tyto dílčí rozpočty zahrnou do Souhrnného rozpočtu – první do stavebních objektů a druhý do změnových listů.

Dotaz č. 8:

Znění dotazu:

Ve Vámi zasláných DI č.5 byla mimo jiné přiložena revize 1 výkazu výměr VZT. Při kontrole vzorců jsme zjistili, že v položce zař. 2.01b, řádek 60, sloupec G chybí součtový vzorec. Je možné tento, případně i jiné chybějící vzorce i v jiných rozpočtech doplnit uchazečem nebo musíme každou obdobnou chybu zasílat k opravě zadavateli?

Odpověď zadavatele:

Chybějící vzorec řádku č. 60 je doplněn v přiloženém dílčím výkazu výměr VZT – rev 2. Chybějící nebo špatné vzorce je nutné oznámit zadavateli.

Dotaz č. 9:

Znění dotazu:

V témže VV VZT - rev 1 jsme zjistili, že u zařízení č. 6.18 na řádku 197 je uveden 1m plastového potrubí. V porovnání s výkresovou dokumentací bylo zjištěno, že pro toto zařízení je zakresleno mnohem více metrů plastového potrubí. Žádáme tímto o vyjasnění výměry této položky a zaslání nového výkazu výměr se závaznými výměrami.

IČ 259 37 774, DIČ CZ25937774

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16063

Odpověď zadavatele:

Uchazeči ocení 1m plastového potrubí d125mm. Jedná se pouze o potrubí z nádrže po uzavírací klapku, dále je vedeno potrubí pozinkované d125mm ve výměře 22m.

Dotaz č. 10:

Znění dotazu:

Dobrý den, mám dotaz k předloženému VV - technologie bazénů W 212- rev1 z DI č.5 - v zaslaném VV jsou uvedeny sloupce jednotková cena, dodávka, montáž. Výpočtové vzorce jsou uvedeny pouze ve sloupci DODÁVKA v němž je samostatně uvedena i položka montáže. Potvrďte prosím, že požadujete vyplnit uvedený výkaz výměr pouze ve sloupci JEDNOTKOVÁ CENA a DODÁVKA, kde jsou uvedeny vzorce. Sloupec MONTÁŽ bez vzorců zůstane tedy nevyplněn. Je tato úvaha správná ?

V Rekapitulaci uvedeného VV se po vyplnění položkových VV objevují součty jak ve sloupci dodávka, tak i ve sloupci montáž. Celkový součet za Technologii bazénů se pak objevuje pouze ve sloupci montáž. Potvrďte prosím správnost tohoto zázorování.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil VV technologie bazénů W212 a doplnil chybějící vzorce. Uchazeči v příloženém souboru VV technologie bazénů W212 rev 2 doplní k jednotlivým položkám jednotkové ceny, automaticky bude dopočítána celková cena položky bez rozlišení zda se jedná o dodávku nebo montáž a takto bude přenesena do příslušného dílčího listu Rekapitulace.

Dotaz č. 11:

Znění dotazu:

V zasl. opraveném VV SO100 rev.1 je dle našeho názoru chybně uvedena MJ u pol. 2.01b – m.

2.01b	Venkovní kondenzační jednotka, Qch=7,1kW, P=1,92kW, U=230V, I=8,3A, hmotnost 98kg, vč. příslušenství (pro vzdálenost potrubí chladiva 50m) - viz. výkres D.1.1.4.b.03	1	ks
	Komunikační modul pro VZT	1	m

Odpověď zadavatele:

MJ položky 2.01 b (komunikační modul pro VZT) je opravena z m na kus v příloženém dílčím výkazu výměr VZT – rev 2.

Dotaz č. 12:

Znění dotazu:

Žádáme o kontrolu vzorců v předaných VV, zvláště v předaném VV technologie bazénů VV212 rev.1 (viz DI č.5) - např. okruh B pol.2.36, potrubní rozvody pol.7.5, odd.potrubní rozvody vzorec pro celkový součet. Prosíme o zaslání opravených VV.

Žádáme o info, pokud v průběhu zpracování CN zjistíme chyby typu špatný nebo úplně chybějící vzorec, zda můžeme tyto vzorce opravit, případně doplnit, tak aby byla CN kompletní.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upravil VV technologie bazénů W212 a doplnil chybějící vzorce. Uchazeči v příloženém souboru VV technologie bazénů W212 rev 2 doplní k jednotlivým položkám jednotkové ceny, automaticky bude dopočítána celková cena položky bez rozlišení zda se jedná o dodávku nebo montáž a takto bude přenesena do příslušného dílčího listu Rekapitulace.

Chybějící nebo špatné vzorce je nutné oznámit zadavateli.

Dotaz č. 13:

Znění dotazu:

Prosíme o upřesnění zadání – předaný VV So100 stavební část –

310	76700-1009	Z/9 M+D poklop z pororoštu vč.povrchové úpravy doplňků dle specifikace v PD	kg	47,65
-----	------------	---	----	-------

domníváme se, že hmotnost 1kusy je cca 27kg, celkem 3kusy.

Odpověď zadavatele:

MJ a výměra položky 310 je opravena z kg 47,65 na kus 3 - v příloženém dílčím výkazu výměr So 100 stavební část rev 3.

Dotaz č. 14:

Znění dotazu:

Prosíme o upřesnění zadání – předaný VV So100 stavební část –

342	76700-1042	Z/42 M+Dbezpečnostní mříže na okna vč.povrch.úpravy a doplňků dle specifikace v PD	kg	208,00
343	76700-1043	Z/43 M+Dbezpečnostní mříže na okna vč.povrch.úpravy a doplňků dle specifikace v PD	kg	200,00

domníváme se, že u pol.342 váha 1 mříže cca 36kg, u pol. 343 váha 1 mříže cca 35kg.

Odpověď zadavatele:

MJ a výměra položky 342 a 343 je opravena z kg 208 a 200 na kus 1 a 1 - v příloženém dílčím výkazu výměr So 100 stavební část rev 3.

Přílohou této dodatečné informace jsou upravené dílčí výkazy výměr a upravený Souhrnný rozpočet VV změna č 5, kterými uchazeči nahradí předchozí verze příslušných dokladů. Uchazeči použijí povinně tyto uveřejněné podklady jako závazné podklady pro zpracování nabídky.

S pozdravem

Mgr. Jaromír Kašpar

AREA 2000 s.r.o.

– Středisko Tender Consulting

zplnomocněný zástupce zadavatele

IČ 259 37 774, DIČ CZ25937774

Společnost je zapsána v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 16063