

Ing. Leoš Pohanka
Dolní 35
592 14 NOVÉ VESELÍ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3449/2014-Ma
Vyřizuje: Mahel Jiří
Tel.: 566 651 162
Datum: 4. 8. 2014

Vyjádření VAS, divize Žďár nad Sázavou k projektové dokumentaci pro vydání stavebního povolení na akci: „Slavkovice, obytný soubor rodinných domů“, na p. č. 435/39 a 716 v k. ú. Slavkovice.

Investor: Město Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantkou Martou Hronovou, zakázkové číslo 65/14 (datum 07/2014) řeší tyto stavební objekty:

IO 02.2 Jednotná kanalizace
IO 02.5 Dešťová kanalizace
IO 01.1 Místní komunikace vč. drenáže a obratiště

na p. č. 435/39 a 716 v k. ú. Slavkovice.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS, divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS)

souhlasí.

2. Vyjádření k realizaci stavby a uvedení stavby do provozu

2.1. Realizace stavebních objektů IO 02.2, IO 02.5, IO 01.1

- 2.1.1. upozorňujeme, že vlastní realizace stavebních objektů IO 02.2, IO 02.5, IO 01.1 musí být věcně a časově zkoordinována se stavebním objektem IO 02.1 Vodovod, *po vybudování, zkolaudování a zprovoznění bude ve správě VAS*) a to na základě podmínek stanovených vyjádřením VAS, č. j. ZR-2014/2014-Ma z 12. 5. 2014

- 2.1.2. před zahájením realizace stavebních objektů IO 02.2, IO 02.5, IO 01.1 požadujeme provést nejprve vytyčení trasy stávajícího vodovodu ve správě VAS. Vytyčení stávajícího vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777)
- 2.1.3. požadujeme respektovat ochranné pásmo stávajícího vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23 – 1,5 m
- 2.1.4. v souběhu požadujeme dodržet minimální vzdálenost nově budovaných sítí – IO 02.2, IO 02.5 od: IO 02.1 Vodovod
IO 02.2, IO 02.5 dle zákona č. 274/2001 Sb. § 23 – 1,5 m
- 2.1.5. při křížení požadujeme dodržet úhel křížení liniových sítí – IO 02.2, IO 02.5 s IO 02.1 Vodovod v rozmezí 90 - 60°, minimální svislou vzdálenost v souladu s ČSN 73 6005, zemní kabelové rozvody liniových sítí uložit do chráničky
- 2.1.6. ovládací prvky IO 02.1 Vodovod (hydranty, šoupata, domovní uzávěry přípojek) musí být osazeny do provizorní a následně do konečné nivelety komunikací – IO 01.1, popřípadě do nivelety upraveného terénu v okolí komunikací IO 01.1
- 2.1.7. v zájmovém území stavby IO 02.2, IO 02.5 nesmí být prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad IO 02.1 Vodovod v rozporu s ČSN 75 5401
- 2.1.8. ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:
IO 02.1 Vodovod, stavební dozor VAS, popřípadě mistra provozu vodovodů Nové Město na Moravě, p. Filu (tel. 602 142 624) (*upozorňujeme, že výzva musí být hlášena odpovědnému pracovníkovi VAS, minimálně 2 pracovní dny dopředu*), o této kontrole musí být proveden **zápis** – viz příloha č. 1.
- 2.1.9. případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou IO 02.1 Vodovod hradí investor.

Tyto výše uvedené doklady předá investor před předáním a převzetím stavby buď sám nebo prostřednictvím stavebního dozoru na VAS a to:

- ❑ osobně v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ❑ osobně mimo úřední dny na sekretariát ředitele VAS, a. s. – dveře č. 18,
- ❑ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ❑ zasláním na adresu – VAS Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Slavkovice, obytný soubor rodinných domů“ IO 02.2, IO 02.5, IO 01.1 VAS

souhlasí


za předpokladu dodržení následujících podmínek: rozhodnutí pro vydání stavebního povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro vydání kolaudačního souhlasu a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby „IO 02.2. IO 02.5“ včetně ovládacích prvků IO 02.1 Vodovod (*hydranty, šoupata, domovní uzávěry vodovodních přípojek*) po provedení konečné nivelety komunikací IO 01.1 Místní komunikace vč. drenáže a obratiště v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou IO 02.1 Vodovod.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto vyjádření je jeden rok.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Přílohy k bodům vyjádření VAS, a. s. č. 2.1.8

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě
VAS, TÚ, Ing. Šemrinc

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu a kanalizace dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

- ☐ ANO
☐ NE
Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

