



OKRUH STŘEDNÍ A PŘEDNÍ TRAKT

2x T (0–120)°C
2x VK DN15
2x BKL DN65
FILTR DN65/16
OBĚHOVÉ ČERPADLO
WILO–Stratos 50/1–9
2x PŘ DN50/6
MIX SIEMENS VBF21.50
SERVOPOH. SIEMENS SQK33.00
ADAPTÉR SIEMENS ASK32
BF DN65
2x BKL DN65
2x PŘ DN65/6

OKRUH ZADNÍ TRAKT

2x T (0–120)°C
2x VK DN15
2x KK DN40
FILTR DN40
OBĚHOVÉ ČERPADLO
WILO–Stratos 40/1–8
2x PŘ DN40/6
MIX SIEMENS SE SERVOPOHONEM
SBI31.32/230
ZK DN40
2x KK DN40
2x PŠ DN40

OKRUH VEŘEJNÉ WC

2x T (0–120)°C
2x VK DN15
2x KK DN25
FILTR DN25
OBĚHOVÉ ČERPADLO
WILO–Stratos 25/1–6
2x PŠ K ČERPADLU DN25
MIX SIEMENS SE SERVOPOHONEM
SXP45.10–1,6/230
ZK DN25
2x KK DN25
2x PŠ DN25

VED.PROJEKTU	ING.JINDŘICH ČUDA	MEGATOP s.r.o. Žďár nad Sázavou Jihlavská 1148/16 591 01 Žďár nad Sázavou IČO 26967111, tel.: 603 518 921	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ČUDA		
VYPRACOVAL	PEJCHAL PETR		

Kraj	Vysočina	Místo Nové Město na Moravě
Stavební úřad	Nové Město na Moravě	Stupeň SP
Investor	MĚSTO Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31	

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE KOTELNY V OBJEKTU POLIKLINIKY č.p. 12 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
---	--	--	--

PŮDORYS 1.PP – ROZVODY ÚT	MĚŘITKO	DATUM	ČÍSLO VÝKR.
	1:50	12/14	3