

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3865-1/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 5. 10. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci k územnímu a stavebnímu řízení na akci: „Oprava hydroizolace BD Drobného č. p. 540, Nové Město na Moravě“

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1502 (datum 4/2015) řeší opravu hydroizolace u nemovitosti Drobného č. p. 540 v Novém Městě na Moravě včetně kompletní rekonstrukce vodovodní přípojky pro nemovitost Drobného č. p. 540 (dále jen stavba).

V rámci stavby je navržena po celém obvodu stavby drenáž s vyústěním drenážních vod do vsaku.

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS v rámci výše uvedené akce doporučuje investorovi řešit i rekonstrukci stávající kanalizační přípojky pro nemovitost č. p. 540 s tím, že část kanalizační přípojky by byla zrekonstruována v rámci výše uvedené akce a zbývající část v koordinaci se stavbou „Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu a kanalizace, ulice Drobného II. etapa“ – investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko (dále jen SVK Žďársko). Předpoklad realizace stavby je rok 2016

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Oprava hydroizolace BD Drobného č. p. 540, Nové Město na Moravě“

- 2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS včetně vodovodních a kanalizačních přípojek

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

Za vytyčení vodovodních a kanalizačních přípojek nacházejících se v zájmovém území stavby je v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 3, odst. (3) v platném znění zodpovědný jejich majitel – majitel pozemku či stavby připojených na vodovod a kanalizaci, neprokáže-li se opak (*zejména upozorňujeme na vodovodní a kanalizační přípojku pro nemovitost Drobného č. p. 540*).

- 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo:

- ☐ vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m
- ☐ vodovodních přípojek v souladu s ČSN 75 5411, článek 4.4 – 1,5 m
- ☐ kanalizačních přípojek v souladu s ČSN 75 6101, článek 6.1.13 – 0,75 m

2.3. Do jednotné kanalizace ve správě VAS nesmí být zaústěny žádné drenážní systémy a trativody.

- 2.4. V zájmovém území stavby nesmí být v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS včetně přípojek prováděny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení a navýšení terénu nad vodovodem ve správě VAS a přípojkami v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění, v rozporu s ČSN 75 5401, s ČSN 75 5411 a s ČSN 75 6101.

Poklopy ovládacích prvků vodovodu ve správě VAS (hydranty, šoupata, uzávěry vodovodních přípojek) musí být osazeny do případné nové nivelety upraveného terénu.

- 2.5. Ke kontrole výše uvedených podmínek požadujeme přizvat:

- ☐ vodovod ve správě VAS, vodovodní a kanalizační přípojky (*na veřejném prostranství*) - mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624)

O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**

- 2.6. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Oprava hydroizolace BD Drobného č. p. 540, Nové Město na Moravě“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Oprava hydroizolace BD Drobného č. p. 540, Nové Město na Moravě“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.

- 2.7. Podmínky pro napojení nemovitosti Drobného č. p. 540:

- ☐ rekonstruovanou vodovodní přípojkou na vodovod ve správě VAS uvádí samostatné vyjádření VAS č. j. ZR/3865–2/2015–Še

- 2.8. Kladné stanovisko VAS pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.5., dokladů uvedených v samostatném vyjádření VAS č. j. ZR/3865–2/2015–Še a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.8. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Oprava hydroizolace BD Drobného č. p. 540, Nové Město na Moravě“ VAS

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:


rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODARENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou



Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.5.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec