

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/3865-2/2015-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 5. 10. 2015

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k předložené projektové dokumentaci na akci „Oprava hydroizolace BD Drobného č. p. 540, Nové Město na Moravě“ - napojení nemovitosti Drobného č. p. 540, p. č. 1022/2 a 1022/1, k. ú. Nové Město na Moravě rekonstruovanou vodovodní přípojkou na vodovodní řad ve správě VAS (dále jen stavba) pro:

- **vyjádření k předložené projektové dokumentaci**
- **realizaci stavby**
- **zahájení dodávky pitné vody**
- **zajištění nepřetržité dodávky pitné vody**

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

1. Vyjádření k předložené projektové dokumentaci

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1502 (datum 8/2015, datum aktualizace projektu dne 1.10.2015 - zasláno na e-mail semrinc@vaszr.cz) je zpracovaná v souladu s podmínkami předběžného vyjádření VAS ze dne 14.5.2015, č. j. ZR/1695/2015-Še – **bez připomínek**.

2. Stanovení podmínek pro realizaci stavby

2.1. Před zahájením realizace stavby rekonstrukce vodovodní přípojky požadujeme předložit podepsanou přílohu ke smlouvě č. 09/90005321

2.2. K provedení:

- zaslepení stávajícího odbočení z vodovodního řadu DN 100 LT pro stávající vodovodní přípojku
- nového odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu DN 100 LT pro rekonstruovanou vodovodní přípojku
- manipulace s vodoměrem, k jeho demontáži ze stávající vodovodní přípojky a k jeho osazení na rekonstruovanou vodovodní přípojku /umístění vodoměru v nemovitosti musí odpovídat ČSN 75 5411, článek 7.5, odst. a)/

má výhradní právo VAS. Tyto práce Vám na objednávku (*objednávka nebude zahrnovat materiál související s provedením nového odbočení s uzávěrem z vodovodního řadu DN 100 LT pro rekonstruovanou vodovodní přípojku*) a na základě smluvního vztahu s VAS zajistí pracovníci našeho provozu, kontaktní telefon mistr VaK Nové Město na Moravě, pan Fila (telefon: 566 618 768, 602 142 624).

2.3. V případě, že montážní práce rekonstruované vodovodní přípojky výše uvedené stavby (*kromě vlastního zaslepení stávající vodovodní přípojky na vodovodním řadu DN 100 LT a nového napojení rekonstruované vodovodní přípojky na vodovodní řad DN 100 LT*) nebude provádět VAS, požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu */upozorňujeme, že výzva musí být hlášena mistrovi minimálně 2 pracovní dny dopředu/*:

- 2.3.1. K tlakové zkoušce potrubí vodovodní přípojky, jejíž výsledkem je protokol o tlakové zkoušce vodovodní přípojky podepsaný mistrem provozu VaK Nové Město na Moravě
- 2.3.2. Ke kontrole provedených obsypů potrubí vodovodní přípojky, viz **formulář č. 1.1.**
– tato příloha slouží i jako potvrzení mistra provozu VaK Nové Město na Moravě o odstranění závad.

3. Zahájení dodávky pitné vody je podmíněno:

- 3.1. Splněním podmínek stanovených v bodě 2.1., 2.2. a 2.3.

4. Podmínky pro zajištění nepřetržité dodávky pitné vody

Předložení níže uvedených dokladů a to nejpozději však k datu trvalého osazení vodoměru +30 dní (je-li toto datum dříve než stanovené kontrolní datum):

- 4.1. Kopie protokolu tlakové zkoušky potrubí vodovodní přípojky podepsané zástupcem VAS.
- 4.2. Geodetické zaměření trasy vodovodní přípojky v listinné podobě a v systému MicroStation (**data v souřadném systému S-JTSK ve formátu DGN) před provedením obsypu a zásypu potrubí.**
- 4.3. Kopie formuláře č. 1.1. o kontrole a odstranění závad dle bodu 2.3.2.
- 4.4. Opravená projektová dokumentace vodovodní přípojky podle skutečného provedení.

Tyto výše uvedené doklady prosím předávejte:

- ❑ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ❑ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ❑ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinc@vaszr.cz
- ❑ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár n. Sázavou



Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Přílohy

- ☐ Formulář č. 1.1. (VAS upozorňuje, že veškeré formuláře k vodovodním přípojkám jsou dále k dispozici na internetových stránkách <http://www.vodarenska.cz/divize-zdar-nad-sazavou/vodovodni-kanalizacni-pripojky>)
- ☐ 2x Příloha ke smlouvě č. 09/90005321

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě
VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinc