



**HZS Kraje Vysočina**  
**územní odbor Žďár nad Sázavou**  
**Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou**

ADRESÁT:

**Město Nové Město na Moravě**  
**Vratislavovo náměstí 103**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová

TEL: 950291108

E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz

28.11.2014

Č.j.:HSJI- 5422-2/ZR-2014

Počet listů: 2

Přílohy:

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany**

**Název stavby:**

Stavba spojovací chodby včetně úpravy dvorní části ZŠ, stavba parkovacích stání

**Místo stavby:**

Nové Město na Moravě, Leandra Čecha, 592 31

**Stavebník - investor:**

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,  
592 31 Nové Město na Moravě

**Předložený druh dokumentace:** Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení

**PBŘ (dokumentaci) zpracoval:** Ing. Zuzana Dorazilová, ČKAIT -1004117, PBŘ ze dne 11/2014

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 21.11.2014 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

**souhlasné závazné stanovisko**

Stanovisko pro územní řízení bylo vydáno dne 15.7.2014 pod čj. HSJI-3318-2/ZR-2014. Novostavba spojovací chodby bude mezi budovou jídelny, budovou 2. Základní školy a budovou gymnázia. Dále bude provedena úprava školního dvora a stavba nových 12 parkovacích stání. Spojovací chodba je konstrukčně navržena jako dřevostavba. Objekt spojovací chodby bude řešen jako samostatný požární úsek. Z koridoru do navazujících objektů ZŠ a Gymnázia budou osazeny požární uzávěry EW 30 DP1- C (se samozavíračem), z chodby se soc. zařízením do jídelny bude požární uzávěr EW 15 DP1- C. Stavebními úpravami nedochází k navýšení počtu osob v objektu. Evakuace osob z objektu ZŠ i gymnázia je stávajícími únikovými cestami. V místnosti vrátnice budou osazeny 2 ks PHP.


**Poučení**

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), si HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení ponechává ve své dokumentaci.



K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci stavby je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.

Proti obsahu závazného stanoviska nelze podat samostatné odvolání.



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'V. Sobotka', is written over the dotted line.

.....  
HZS Kraje Vysočina  
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou  
plk. Ing. Vladimír Sobotka