

SANTIS a.s.

Váš dopis:  
Vyřizuje:

Pavel Markus/602538503

Naše značka:  
Datum:

650634/15-POS  
11.11.2015

### **Podmínky ochrany vedení sítě elektronických komunikací (VSEK)**

**stanovené k ochraně veřejné sítě elektronických komunikací ve správě společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.**

Tyto podmínky jsou vydány v návaznosti na "Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací" vydaného střediskem Administrace a dokumentace sítě, pod č.j.: 650634/15 a jsou jeho nedílnou součástí.

Název akce: Komunitní dům seniorů Nové Město na Moravě  
Stavebník: MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Řešení střetu:

- a) Stávající podzemní VSEK je nutné přeložit mimo navrženou opěrnou stěnu. S navrženou trasou překládky VSEK souhlasíme. **Přeložení PVSEK zajistí její vlastník, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.** Stavebník, který vyvolal překládku PVSEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku PVSEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- b) Pro účely přeložení PVSEK dle bodu a) tohoto Vyjádření je stavebník povinen před vydáním stavebního povolení uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky PVSEK. Pro uzavření smlouvy kontaktujte pana Petra Bílka, tel. č. 238 461 564, e-mail: [petr.bilek@cetin.cz](mailto:petr.bilek@cetin.cz).
- c) Ke kolaudaci stavby bude doloženo "Oznámení o ukončení realizace překládky".
- d) V prostoru vjezdu je nutné uložit VSEK do betonových žlabů s min. krytím 0,6 m u metalických kabelů a 0,9 m u optických kabelů. V případě nedostatečné hloubky je nutné PVSEK zahлубit. Vedle zažlabovaných kabelů požadujeme založení rezervní chráničky – trubky min. průměr 150 mm se zataženým silonovým lankem, na obou koncích řádně utěsněnou. Chráničky musí přesahovat vjezd minimálně 0,5 m na každou stranu.

IČO: 04084063, DIČ: CZ04084063

Bankovní spojení: PPF banka, Evropská 2690/17, Praha 6, č. ú 2019160003/6000

Česká telekomunikační infrastruktura a. s. se sídlem Olšanská 2681/6, Praha 3, PSČ 130 00,

reg. u Městského soudu v Praze spis. zn. B 20623

[www.cetin.cz](http://www.cetin.cz)

Další podmínky viz. vyjádření o existenci PVSEK č.j. 650634/15.



Pavel Markus  
Specialista pro ochranu sítě

Česká telekomunikační infrastruktura a.s.  
Olšanská 2681/6  
130 00 Praha 3  
DIČ: CZ04084063

157