



CHODBA

VED.PROJEKTU	ING.JINDŘICH ČUDA	<div>MEGATOP s.r.o.</div> <div>287 001 000 000</div> <div>Jihlavská 1148/16</div> <div>591 01 Znojmo, podlažní</div> <div>IČO 25897111, tel.: 603 516 921</div>	
ZODP. PROJEKTANT	ING.ČUDA		
VYPRACOVAL	VESELÝ JAROSLAV		
Kroj	Vysokina	Místo	Nové Město na Moravě
Stavební úřad	Nové Město na Moravě	Stupeň SP	
Investor	Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31		

## POZNÁMKA

STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD VČETNĚ PODRUŽNÉHO PLYNOMĚŘU PRO PLYNOVOU KOTELNU V PODKROVÍ DEMONTOVAT  
STÁVAJÍCÍ PLYNOVOD V PLYNOVÉ KOTELNĚ DEMONTOVAT  
VŠECHNY NOVÉ I STÁVAJÍCÍ PROSTUPY STROPĚM A STĚNAMI KOTELNY I STROJOVNY  
MUSÍ BÝT PROVEDENY JAKO PROTIPŮŽARNÍ

REKONSTRUKCE PLYNOVÉ KOTELNY V DPS ŽĎARSKÁ 68, NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ			
ROZVODY PLYNU		MĚŘÍTKO 1:50	DATUM 03/16
		ČÍSLO VÝKR. 1	