

[illegible]

— — — — —	VNITŘNÍ STP, ELEKTROPŘÍPOJKY, ZAMĚŘENÉ — VE SPRÁVĚ CETIN(02)
— — — — —	KABELOVÝ ROZVOD — VE SPRÁVĚ VAS
← — — — —	VODOVOD — VE SPRÁVĚ VAS
— — — — —	VEDENÍ NN NADEZMENÍ — VE SPRÁVĚ E.ON
— — — — —	VEDENÍ NN PODZEMNÍ — VE SPRÁVĚ E.ON
— — — — —	DEŠŤOVÁ KANALIZACE STÁVAJÍCÍ

— HRANICE PARCEL
— ZAMĚŘENÍ, HRANICE PLOCH
— NOVÉ OBJEKTY

Nad stávajícím vodovodem v úprěbě VAS nedojde k navýšení nebo snížení stávajícího terénu o více než 40mm. Ovládací prvky vodovodu (3ks šoupata) budou osazeny do nové vlnětiny. Dešťové kanalizační vedení bude vždy vedeno pod vodovodem s minimálním odpustkovou vzdáleností dle ČSN 73 6005.

Pro křížení vodovodu s kanalizačním vedením bude dodržen úhel v rozmezí 90° – 60°.

Ochranné pásmo vodovodu dle zákona č.274/2001 Sb. činí 1,5 m od vnějšího konce potrubí na obě strany.

Ochranné pásmo zemního kabelového rozvodu dle zákona č.458/2000 sb. činí 1,0 m od osy kabelu na obě strany.

Jakékoliv šíření či rozmnožování tohoto materiálu či jeho části a nakládání s ním pro jiný účel, než bylo určeno, je zakázáno a podléhá autorskému zákonu. Všechna práva vyhrazena.