



HZS Kraje Vysočina
územní odbor Žďár nad Sázavou
Jamská 2231, 591 01 Žďár nad Sázavou

ADRESÁT:

Město Nové Město na Moravě
Vratislavovo náměstí 103
592 31 Nové Město na Moravě

VYŘIZUJE: nrap. Marta Rybová
TEL: 950291108
E-MAIL: m.rybova@hasici-vysocina.cz
17.8.2016

Č.j.:HSJI- 4297-1/ZR-2016

Počet listů: 2
Přílohy:

Závazné stanovisko dotčeného orgánu na úseku požární ochrany

Název stavby: Zřízení víceúčelové tělocvičny v objektu Hornická 1495
Nové Město na Moravě
Místo stavby: Nové Město na Moravě, Hornická, 592 31
Stavebník - investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě
Předložený druh dokumentace: Projektová dokumentace stavby ke stavebnímu řízení
PBŘ (dokumentaci) zpracoval: Ing. Olga Veselá, ČKAIT - 1000605, PBŘ z 6/2016

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou jako dotčený orgán dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) a ustanovení § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o PO“), posoudil výše uvedenou **projektovou dokumentaci stavby** předloženou dne 27.7.2016 a k této dokumentaci vydává v souladu s ustanovením § 31 odst. 4 zákona o PO a dále dle ustanovení § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů

souhlasné závazné stanovisko

Ve stávajícím objektu relaxačního centra bude v suterénu místo původního skladu nábytku nově zřízena víceúčelová tělocvična. Místnost bude přepažena SDK příčkou, vznikne sklad nářadí. V tělocvičně bude max. 20 osob. Původní sklad kancelářského nábytku tvořil samostatný požární úsek, nově i tělocvična se skladem tvoří samostatný požární úsek. Počet PHP (3 ks) zůstává stejný jako v původním skladu nábytku.


Odůvodnění

Posouzená dokumentace specifikovaná v úvodu závazného stanoviska splňuje obsahové náležitosti v souladu s ustanovením § 41 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb. Z obsahu posouzené dokumentace vyplývá, že jsou splněny požadavky požární bezpečnosti staveb kladené na danou stavbu vyhláškou č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Poučení

V souladu s ustanovením § 46 odst. 3 vyhlášky o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., si Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina jeden výtisk požárně bezpečnostního řešení nebo obdobného dokumentu, který je dostatečný pro posouzení požární bezpečnosti stavby, ponechává ve své dokumentaci.

K případným změnám proti posouzené projektové dokumentaci je třeba vyžádat si nové závazné stanovisko z hlediska požární ochrany.



.....
HZS Kraje Vysočina
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou
plk. Ing. Vladimír Sobotka