

Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne..... 18. 11. 2014
A je vykonatelné
dne:.....



1
Svaz vodovodů
a kanalizací Žďársko

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor stavební a životního prostředí

Doslo: 31. 10. 2014

C) 1474/10/fmr
Příloha

S

Vratislavovo náměstí 103,
592 31 Nové Město na Moravě

Č.j.: MUNNMN/36178/2014

Nové Město na Moravě, dne 29.10. 2014

Tel.: 566 598 409

e.mail: marie.kohoutova@meu.nmmn.cz

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (dále jen „vodní zákon“) a jako místně příslušný vodoprávní úřad (dále jen „vodoprávní úřad“) a podle ustanovení § 11 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odst.1 písm. d) zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“), ve stavebním řízení posoudil žádost, kterou dne 27.08. 2014 podala právnická osoba t. j.

**Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, IČ 43383513, Vodárenská 2,
591 01 Žďár nad Sázavou**

(dále jen „žadatel“),

a na základě tohoto posouzení podle ustanovení § 67 a násl. správního řádu, ustanovení § 15 odst.1 vodního zákona, ustanovení § 115 odst.1 stavebního zákona a ustanovení vyhlášky č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška“), žadateli

vydává stavební povolení

ke stavbě vodního díla (ustanovení § 55 odst. 1 písm. c) vodního zákona), tj. „Nové Město na Moravě – křižovatka ulice Kříčkova-Soškova, rekonstrukce vodovodu“ (dále jen „stavba“). Stavba bude umístěna podle ověřené situace na pozemku p. č. 136/4, 308, 358, 367/1, 1095 katastrálním území Nové Město na Moravě, obec s rozšířenou působností Nové Město na Moravě, okres Žďár nad Sázavou, Kraj Vysočina, ČHP 4-15-01, HGR 6560.

Rozsah stavby:

Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na dva úseky. Jeden úsek je tvořen samostatným odbočným řadem, který je navržen napříč silnicí II/354 a dále podél domů č.p. 208, 209, 210 s ukončením před domem č.p. 211.

Druhý úsek rekonstrukce před objektem prodejny je navržen od stávající armaturní šachty, která bude zachována. Rekonstrukce vystrojení armaturní šachty bude provedena v rámci samostatné stavby „Nové Město na Moravě – rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného-II. Etapa.

Rekonstrukce vodovodu – úsek I. SO 01:

Stávající sdružená přípojka z oceli DN 50 (podle podkladů provozovatele) bude nahrazena vodovodním řadem z 63/5,8 PE 100 RC SDR 11 PN 16 délky 47,9 m. Řad křížení silnice II/354 bude provedeno protlakem. Na nové potrubí bude přepojeno 4 ks vodovodních přípojek. Jedná se o rod. Domy č.p. 208, 209, 210, 211.

Rekonstrukce vodovodu – úsek II. SO 02:

Stávající vodovodní řad z litiny DN 100 bude nahrazen potrubím z tvárné litiny DN 150C 64-
délka rekonstruovaného úseku je 44,6 m.

Ve stávající armaturní šachtě bude proveden nový prostup pro litinové potrubí DN 150 s následným vyplněním expanzní zálivkovou maltou. Vzdálenosti hydrantů budou 200 m od objektu a 400 m mezi sebou.

Účel povolení stavby vodního díla:

Účel stavby – stavba řeší rekonstrukci vodovodu v části Nového Města na Moravě.

Pro povolení stavby vodního díla, podle ustanovení § 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení § 115 stavebního zákona se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, schválené a ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala firma AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava – v seznamu autorizovaných osob pod č. 1003575. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu.
 2. Při provádění stavby budou dodrženy technické požadavky pro stavby kanalizačních stok a objektů souvisejících, zejména vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění.
 3. Stavebník je povinen vodoprávnímu úřadu oznámit za účelem provedení kontrolní prohlídky stavby, tyto fáze výstavby:
 4. Po provedení pokládky potrubí na jednotlivých úsecích stavby před záhozem.
 5. Při provádění stavby vodního díla budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, v platném znění.
 6. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „Stavba povolena“, který obdrží investor, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci.
 7. Stavba bude provedena dodavatelsky oprávněnou osobou. Žadatel sdělí název a sídlo stavební firmy vodoprávnímu úřadu.
 8. Před zahájením zemních prací je nutné vytýčit stávající podzemní vedení, nesmí dojít k jejich poškození.
 9. Během stavby je nutno respektovat zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění.
 10. Při provádění stavby vodního díla musí být dodrženy požadavky a podmínky dotčených orgánů a účastníků řízení.
- a) Vyjádření E.ON s.r.o. F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ze dne 20.01.2014, zn. P11356-Z051401671, které je přílohou tohoto rozhodnutí.
- b) Vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, ze dne 09.01. 2014., č.j. 505150/14, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

c) Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice, Kraje Vysočina, Územní odbor Žďár nad Sázavou, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, ze dne 20.01. 2014, č.j. KHSV/00980/2014/ZR/HOK/Mal., které je přílohou tohoto rozhodnutí.

d) Vyjádření Novoměstská teplotárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě, ze dne 09.06. 2014, č.j. NMP/017/2014, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

e) Stanovisko - Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou, ze dne 17.02. 2014, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

f) Vyjádření - Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, odd. technicko správní, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou, ze dne 30.01. 2014, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

g) Vyjádření město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, ze dne 30.01. 2014, č.j. MUNNMN/3618/2014, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

h) Závazné stanovisko Městský úřad odbor dopravy a vnitřních věcí, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, ze dne 31.01. 2014, č.j. MUNNMN/3646/2014/1, které je přílohou tohoto rozhodnutí.

11. Veškeré práce budou provedeny tak, aby nedošlo k ohrožení nebo znečištění vod pro veřejnou potřebu látkami škodlivými vodám.

12. Žadatel (stavebník) oznámí vodoprávnímu úřadu termín zahájení stavby.

13. Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.

14. Stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu. Kolaudační souhlas vydá vodoprávní úřad na základě žádosti stavebníka.

15. K žádosti o kolaudační souhlas bude předložena projektová dokumentace skutečného provedení stavby, včetně geodetického zaměření stavby, protokol o tlakových zkouškách, protokol o dezinfekci, protokoly o předání a převzetí dotčených inženýrských sítí, atesty a prohlášení o shodě použitých materiálů, zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby mezi dodavatelem a stavebníkem, protokol o odstranění případných vad a nedodělků, geometrický plán pro zřízení věcného břemene, kopie stavebního deníku, zápisy o předání dotčených pozemků majitelům, doklady o nezávadném způsobu likvidace vzniklých odpadů.

Stavební povolení pozbývá podle ustanovení § 115 odst. 4 stavebního zákona platnost, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

O podaných námítkách se rozhoduje takto:

Ze strany účastníků řízení nebyly uplatněny žádné námítky ani připomínky.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu):

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou

Odůvodnění

Žadatel dne 27.08. 2014 požádal Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí o povolení stavby.

Žádost byla doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 6 vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, v platném znění, a ustanovení vyhl. č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, a to:

- a.) Rozhodnutí o umístění stavby, které vydal Městský úřad Nové Město na Moravě, odbor stavební a životního prostředí, ze dne 05.08. 2014, č.j. MUNMNM/20480/2014-13.
- b.) Výpis z katastru nemovitostí.
- c.) Souhlas se stavbou podle § 15 odst. 2 stavebního zákona, ze dne 05.08. 2014.
- d.) Vyjádření účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů, která jsou uvedeny ve výrokové části.

Stavební řízení bylo v souladu s ustanovením § 44 odst. 1 správního řádu zahájeno dnem, kdy žádost byla doručena místně příslušnému vodoprávnímu úřadu.

Vodoprávní úřad uvědomil dne 08.10. 2014, pod č.j. MUNMNM/36178/2014, o zahájení stavebního řízení známé účastníky řízení a dotčené orgány.

Vodoprávní úřad podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

V rámci celého stavebního řízení bylo zjištěno:

Projektovou dokumentaci vypracovala fi. AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava .

Majetkové vztahy s vlastníky pozemků dotčených stavbou byly vypořádány písemnými smlouvami.

Oprávněné požadavky dotčených orgánů a účastníků řízení byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí. Námitky ani připomínky účastníků nebyly v řízení uplatněny.

Vodoprávní úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního a stavebního zákona a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné zákony a zvláštními předpisy. Při přezkoumání žádosti, projednání věci s účastníky řízení, a na základě shromážděných právně významných skutečností, nebyly shledány důvody bránící povolení.

Vodoprávní úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení – další dotčené osoby (ustanovení § 27 odst. 2 správního řádu):

Město Nové Město na Moravě

Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2 Praha

E.ON Česká republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6 České Budějovice

Vodárenská akciová společnost, a.s. Žďár nad Sázavou

Novoměstská teplotárenská a.s., Nové Město na Moravě

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, Žďár nad Sázavou

Krajský úřad Kraje Vysočina, Jihlava

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo,

podle ustanovení § 83 odst. 1 správního řádu ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Kraje Vysočina, podáním učiněným u Městského úřadu Nové Město na Moravě (dále jen „správní orgán“).

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady správní orgán. Včas podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.

Odvolání jen proti odůvodnění je nepřipustné.



Ing. Lenka J a m b o r o v á
vedoucí odboru stavebního a životního prostředí
Městského úřadu Nové Město na Moravě



Rozdělovník:

Účastníci řízení doporučeně do vlastních rukou:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou

Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Telefónica 02 Czech Republic, a.s. Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4

E.ON Česká Republika, s.r.o., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Vodárenská akciová společnost, a.s., Studentská 1133, 591 01 Žďár nad Sázavou

Krajská správa a údržba silnic, Jihlavská 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Novoměstská teplárenská a.s., Hornická 973, 592 31 Nové Město na Moravě

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor dopravy, Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Dotčené orgány – doporučeně:

Městský úřad Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na

Moravě – stavební úřad, odbor dopravy

Krajská hygienická stanice, Kraje Vysočina, Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou

**VYJÁDŘENÍ O EXISTENCI SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
A VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OCHRANY SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
SPOLEČNOSTI TELEFÓNICA CZECH REPUBLIC, A.S.**

vydané podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů a § 161 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) či dle dalších příslušných právních předpisů

Číslo jednací: 505150/14

Číslo žádosti: 0114 060 432

Důvod vydání Vyjádření: Stavební řízení

Platnost tohoto Vyjádření končí dne: 9. 1. 2016.

Žadatel	AQA-CLEAN Ing. Josef Novotný	
Stavebník	Svaz vodovodů a kanalizací ŽDÁRSKO	
Název akce	NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ, KRÍŽOVATKA UL. KRÍČKOVA-SOŠKOVA, REKONSTRUKCE VODOVODU	
Zájmové území	Okres	Žďár nad Sázavou
	Obec	Nové Město na Moravě
	Kat. území / č. parcely	Nové Město na Moravě

Žadatel shora označenou žádostí určil a vyznačil zájmové území, jakož i stanovil důvod pro vydání Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a Všeobecných podmínek ochrany sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Vyjádření*).

Na základě určení a vyznačení zájmového území žadatelem a na základě stanovení důvodu pro vydání *Vyjádření* vydává společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (dále jen *Telefónica*) následující *Vyjádření*:

dojde ke střetu

se sítí elektronických komunikací (dále jen *SEK*) společnosti *Telefónica*, jejíž existence a poloha je zakreslena v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica*. Ochranné pásmo *SEK* je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů stanoveno rozsahem 1,5 m po stranách krajního vedení *SEK* a není v příloženém výřezu/výřezích z účelové mapy *SEK* společnosti *Telefónica* vyznačeno (dále jen *Ochranné pásmo*).

(1) *Vyjádření* je platné pouze pro zájmové území určené a vyznačené žadatelem, jakož i pro důvod vydání *Vyjádření* stanovený žadatelem v žádosti.

Vyjádření pozbývá platnosti uplynutím doby platnosti v tomto *Vyjádření* uvedené, změnou rozsahu zájmového území či změnou důvodu vydání *Vyjádření* uvedeného v žádosti, nesplněním povinnosti stavebníka dle bodu (2) tohoto *Vyjádření*, a nebo pokud se žadatel či stavebník bezprostředně před zahájením realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území prokazatelně neujistí u společnosti *Telefónica* o tom, zda toto *Vyjádření* v době bezprostředně předcházející zahájení realizace stavby ve vyznačeném zájmovém území stále odpovídá skutečnosti, to vše v závislosti na tom, která ze skutečností rozhodná pro pozbytí platnosti tohoto *Vyjádření* nastane nejdříve.

(2) Stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistil, že jeho záměr, pro který podal shora označenou žádost, je v kolizi se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, nejpozději však před počátkem zpracování projektové dokumentace stavby, která koliduje se *SEK* a nebo zasahuje do *Ochranného pásma SEK*, vyzvat společnost *Telefónica* ke stanovení konkrétních podmínek ochrany *SEK*, případně k přeložení *SEK*, a to prostřednictvím zaměstnance společnosti *Telefónica* pověřeného ochranou sítě - Eva Pyroutková, tel.: +420 602 428 844, e-mail: eva.pyroutkova@telefonica.com (dále jen *POS*).

Číslo jednací: 505150/14

Číslo žádosti: 0114 060 432

(3) Přeložení SEK zajistí její vlastník, společnost *Telefónica*. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 16 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů povinen uhradit společnosti *Telefónica* veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

(4) Pro účely přeložení SEK dle bodu (3) tohoto Vyjádření je stavebník povinen uzavřít se společností *Telefónica* Smlouvu o realizaci překládky SEK.

(5) Bez ohledu na všechny shora v tomto Vyjádření uvedené skutečnosti je stavebník, nebo jím pověřená třetí osoba povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK společnosti *Telefónica*, které jsou nedílnou součástí tohoto Vyjádření.

(6) Společnost *Telefónica* prohlašuje, že žadateli byly pro jím určené a vyznačené zájmové území poskytnuty veškeré, ke dni podání shora označené žádosti, dostupné informace o SEK.

(7) Žadateli převzetím tohoto Vyjádření vzniká povinnost poskytnuté informace a data užít pouze k účelu, pro který mu byla tato poskytnuta. Žadatel není oprávněn poskytnuté informace a data rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat či jinak užívat bez souhlasu společnosti *Telefónica*. V případě porušení těchto povinností vznikne žadateli odpovědnost vyplývající z platných právních předpisů, zejména předpisů práva autorského.

V případě jakýkoliv dotazů k poloze SEK a její dokumentaci lze kontaktovat společnost *Telefónica* na bezplatné lince 800 255 255.

Přílohami Vyjádření jsou:

- Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti *Telefónica*
- Situační výkres (obsahuje zájmové území určené a vyznačené žadatelem a výřezy účelové mapy SEK)
- Informace k vytyčení SEK

Vyjádření vydala společnost *Telefónica* dne: 9. 1. 2014.



Telefónica Czech Republic, a.s.
Za Brumlovkou 266/2
140 22 Praha 4
DIČ CZ 60193336

198



E.ON Servisní, s.r.o., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice

Ing. Josef Novotný
U Dvora 924/11
58601 Jihlava I

E.ON Servisní, s.r.o.

RCDS Nové Město
Vratislavovo nám. 118
59231 Nové Město n. M.
www.eon.cz

Petra Hořinková
T +420-545 14-57 27
F +420-
petra.horinkova@eon.cz

Naše značka
P11356 - Z051401671

Nové Město na Moravě, 20.01.2014

**Vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy (elektrická síť)
ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a udělení souhlasu se stavbou a
činností v ochranném pásmu**

Investor stavby: SVK Žďársko

Název stavby: Nové Město na Moravě, křižovatka ul. Kříčková- Soškova,
rekonstrukce vodovodu

Místo stavby: Nové Město na Moravě- dle předložené dokumentace

Toto vyjádření slouží pro informaci o stávajícím elektrickém zařízení distribuční soustavy vlastněném a provozovaném společností E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD) a je vyjádřením k územnímu a stavebnímu řízení. Vyjádření nenahrazuje a neuvádí přípojovací podmínky. V případě, že požadujete připojení nového odběrného místa, resp. zvýšení rezervovaného příkonu a doposud jste nepodali žádost, obraťte se na zákaznickou linku 840 111 333.

Upozorňujeme, že účastníkem územního a stavebního řízení zůstává provozovatel distribuční soustavy ECD, kterého v uvedených řízeních na základě zmocnění zastupuje společnost E.ON Česká republika, s.r.o. (dále jen ECZR).

V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází:

Podzemní vedení NN

Podzemní vedení VN

Jako zástupce ECD udělujeme souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy v provozování ECD ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a

Sídlo společnosti:
F.A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
Společnost je zapsána
v Obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem
v Českých Budějovicích,
oddíl C., vložka 8464.
IČ: 25186213

výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění, při splnění následujících podmínek.

Při provádění zemních nebo jiných prací, které mohou ohrozit předmětné distribuční a sdělovací zařízení, jste povinni dle zákona č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., učinit veškerá opatření, aby nedošlo ke škodám na rozvodném zařízení, na majetku nebo na zdraví osob elektrickým proudem, zejména tím, že bude zajištěno:

1. V OP elektrické stanice, nadzemního a podzemního vedení budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto rozvodných zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
2. Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech paré prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
3. Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit, je investor zemních prací povinen provést výkop nezbytného počtu ručně kopaných sond podle pokynů zaměstnanců ECZR. **Vytyčení kabelů zajistí p. Libor Zelený, tel. 602 539 308.** Upozorňujeme, že vytyčení zařízení je placená služba dle externího ceníku E.ON Servisní, s.r.o. a objednává se smlouvou o dílo.
4. Provádění zemních prací v OP kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
5. Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení, ...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECZR. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazuje při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
6. Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
7. Přizvání zástupce ECZR ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou

poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

8. Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
9. Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d) u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6t.
10. Veškerá stavební činnost v OP elektrické stanice VN/NN, nadzemního vedení VN, podzemního vedení VN a NN, bude před jejím zahájením konzultována s příslušnou Regionální správou (dále jen RS), která stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1. Veškerá stavební činnost v OP nadzemního a podzemního vedení VVN bude před jejím zahájením konzultována s útvarem Správa sítě VVN. Stavební činnost v OP sdělovacího podzemního vedení bude konzultována s útvarem Správa přenosů dat a radiové sítě.
11. Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapětového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10 dne předchozího měsíce.
12. Uhrazení veškerých nákladů na práce vyvolané stavbou (hradí investor stavby), není-li písemnou dohodou stanoveno jinak.
13. Neporušení stability podpěrných bodů nadzemního vedení a nenarušení podzemního uzemňovacího vedení.
14. Neprodlené ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení v provozování ECD na telefonní číslo **800 225 577**.

Kontakty jednotlivých provozovatelů zařízení:

VVN	Správa sítě VVN Ing. Lásková - 545 141 253, p. Janáč - 545 143 838
VN+NN	RS Nové Město na Moravě, p. Jan Novotný, tel. 566 655 702
Sdělovací vedení	Správa přenosů dat a radiové sítě Brno, p. Veselý, 545 142 941

Pozor ! Vyjádření má platnost 12 měsíců tj. do 20.01.2015.

Upozorňujeme na možnou polohovou odchylku uloženého vedení od výkresové dokumentace.

Do přiložené a námi orazítované dokumentace jsme **informativně** zakreslili:


- | | |
|----------------|--------------------|
| - zeleně plně | podzemní vedení NN |
| - červeně plně | podzemní vedení VN |

Při vytyčení trasy zařízení i ke kontrole před záhozem a ke všem dalším jednáním s ECZR jako zástupcem ECD předložte toto vyjádření.

V případě nedodržení vzdáleností a podmínek dle norem a platných právních předpisů, nesouhlasíme po ukončení stavby s její kolaudací.

S přátelským pozdravem

E.ON Servisní, s.r.o.


E.ON Servisní, s.r.o.
F. A. Gerstnera 2151/6
370 49 České Budějovice
IČO: 253 213 010 CZ25184213

Příloha: Orazítovaná situace s informativním zákresem.

Následující oddíl se vyplňuje v případě žádosti o udělení souhlasu se zjednodušeným územním řízením nebo s uzavřením veřejnoprávní smlouvy

Udělení souhlasu

*Souhlasíme – Nesouhlasíme se zjednodušeným územním řízením**

*Souhlasíme – Nesouhlasíme s uzavřením veřejnoprávní smlouvy**

E.ON Česká republika, s.r.o.

**Pro platnost udělení souhlasu je nutný podpis a razítko oprávněného pracovníka*

E.ON – myslíme na Vaši bezpečnost: žádný kompromis

Informační materiály týkající se bezpečného využívání elektřiny a plynu naleznete na stránce:
www.eon.cz -> Občané a domácnosti -> Zákazníci -> Zákaznický servis -> Informační materiály

AQA-CLEAN
U Dvora 11
586 00 JIHLAVA

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/478/2014-Ma
Vyřizuje: Mahel Jiří
Tel.: 566 651 162
Datum: 17. 2. 2014

Stanovisko k projektové dokumentaci a k uvedení stavby do provozu, vyjádření k žádosti pro vydání stavebního povolení

Dne 24.1.2014 požádal AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava o stanovisko k projektové dokumentaci „Nové Město na Moravě - křižovatka ul. Kříčkova - Soškova, rekonstrukce vodovodu“ a v zastoupení investora SVK Žďársko o vyjádření k žádosti o vydání stavebního povolení.

1. Stanovisko k projektové dokumentaci (ID stavby 2690)

1.1. Základní údaje o předkládané projektové dokumentaci:

Název stavby: Nové Město na Moravě - křižovatka ul. Kříčkova - Soškova, rekonstrukce vodovodu
Projektant: AQA-CLEAN, U Dvora 11, 586 01 Jihlava
Druh dokumentace: Projekt pro stavební řízení - z. č.2233 z 01/2014, paré č. 7
Vodovod
Investor: SVK Žďársko

1.2. Popis projektu výše uvedené stavby dle technické zprávy projektanta – technické jednotky:

Rekonstrukce vodovodu je rozdělena na dva úseky. Jeden úsek je tvořen samostatným odbočným řadem, který bude navržen napříč komunikací II/354 a dále podél domů č.p.208, 209, 210 s ukončením před domem č.p.211.

Druhý úsek rekonstrukce před objektem prodejny je navržen od stávající armaturní šachty, která bude zachována. Rekonstrukce vystrojení armaturní šachty bude provedena v rámci samostatné stavby "Nové Město na Moravě - rekonstrukce vodovodu a kanalizace ul. Drobného - II. etapa".

REKONSTRUKCE VODOVODU - ÚSEK I SO 01

Stávající sdružená přípojka z oceli DN 50 (dle podkladů provozovatele) bude nahrazena vodovodním řadem z 63/5.8 PE 100 RC SDR 11 PN 16 délky 47,9 m. Řad bude ukončen podzemním hydrantem ve funkci vzdušníku.

3. Vyjádření pro vodoprávní úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Nové Město na Moravě - křižovatka ul. Kříčkova - Soškova, rekonstrukce vodovodu“ VAS, divize Žďár n. S.

souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek.

VAS, divizi Žďár n. Sáz. budou předány před podáním žádosti o kolaudační souhlas tyto doklady:

1. Zápis o předání a převzetí stavby (případně zápis o odstranění vad a nedodělků z předání stavby).
2. Atesty, prohlášení o shodě a další doklady od použitých materiálů a zařízení - část stavební.
3. Doklady o zdr. nez. výrobků přicházejících do styku s pitnou vodou dle Vyhl. 409/2005 Sb.
4. Doklad o provedené desinfekci vodovodního potrubí.
5. Doklad o převzetí inženýrských sítí dotčených stavbou.
6. Doklad o převzetí pozemků dotčených stavbou po ukončení stavby.
7. Doklady o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zákona č. 185/2001 Sb. („Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů“).
9. Protokoly o úsekové tlakové zkoušce vodovodního potrubí.
10. Dokumentace skutečného provedení stavby v papírové i elektronické podobě - část stavební.
11. Geodetické zaměření stavby včetně odbočení v listinné podobě i v prostředí MicroStation (formát dgn) podle směrnice VAS č.7/99.
12. Krácený rozbor pitné vody (akreditovaný odběr a analýzy) podle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 252/2004 Sb. – rekonstrukce.

Upozorňujeme: přepojované vodovodní přípojky nebudou do majetku SVK Žďársko přebírány.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno a) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost tohoto stanoviska a vyjádření je jeden rok.

VODÁRENSKÁ AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a.s.
Soběslavská 820/156, 638 01 Brno
divize Žďár nad Sázavou
Studená 1133, 581 21 Žďár n. Sázavou

Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Na vědomí

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
VAS, Nové Město na Mor.
VAS, TÚ, Ing. Kalábová
VAS, p. Klímová

Novoměstská teplárenská
akciová společnost
Hornická 973
Nové Město na Moravě
592 31

Telefon / Fax : 566 617 274

Tel.: 566 617 004, 775 617 004

Krajský obchodní soud v Brně oddíl B, vložka 2281

Email : sebek@nmmn-teplarna.czz

Mobil : 731 413 409

AQA - CLEAN
Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
Jihlava

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ , SP , č. NMP/017/2014 na akci:

„ Rekonstrukce vodovodu-křižovatka ul. Kříčkova- Soškova v Nové Město na Moravě “.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s **podzemními**

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu , zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,

Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Příloha č.1 : xxxx

*/nehodící se škrtněte

Dne: 9.6.2014

Stanislav Šebek ,energetik NMT

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

- 1 -

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !

V Novém Městě na Moravě, dne 9.6.2014

Novoměstská teplárenská
akciová společnost
Hornická 973
Nové Město na Moravě
592 31

Telefon / Fax : 566 617 274

Tel.: 566 617 004, 775 617 004

Krajský obchodní soud v Brně oddíl B, vložka 2281

Email : sebek@nmmn-teplarna.cz

Mobil : 731 413 409

AQA - CLEAN
Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
Jihlava

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ , SP , č. NMP/017/2014 na akci:

„ Rekonstrukce vodovodu-křižovatka ul. Křičkova- Soškova v Nové Město na Moravě “.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s **podzemními**

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhuťnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu , zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,
Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Příloha č.1 : xxxx

*/nehodící se škrtněte

Dne: 9.6.2014

Stanislav Šebek ,energetik NMT

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.

Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

- 1 -

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !
V Novém Městě na Moravě, dne 9.6.2014

Novoměstská teplárenská
akciová společnost
Hornická 973
Nové Město na Moravě
592 31

Telefon / Fax : 566 617 274

Tel.: 566 617 004, 775 617 004

Krajský obchodní soud v Brně oddíl B, vložka 2281

Email : sebek@nmnm-teplarna.cz

Mobil : 731 413 409

AQA - CLEAN
Ing. Josef Novotný
UDvora 11
Jihlava

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ, SP, č. NMP/017/2014 na akci:

„Rekonstrukce vodovodu-křižovatka ul. Kříčkova- Soškova v Nové Město na Moravě“.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s podzemními

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci, která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu, zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizaci, která vydala toto vyjádření

další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,
Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Příloha č.1 : xxxxx

*/nehodící se škrtněte

Dne: 9.6.2014

Stanislav Šebek ,energetik NMT

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.
Hornická 973

592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

- 1 -

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !
V Novém Městě na Moravě, dne 9.6.2014

Novoměstská teplárenská
akciová společnost
Hornická 973
Nové Město na Moravě
592 31

Telefon / Fax : 566 617 274

Tel.: 566 617 004, 775 617 004

Krajský obchodní soud v Brně oddíl B, vložka 2281

Email : sebek@nmmn-teplarna.cz

Mobil : 731 413 409

AQA - CLEAN
Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
Jihlava

Věc:

Vyjádření k PD pro ÚŘ , SP , č. NMP/017/2014 na akci:

„ Rekonstrukce vodovodu-křižovatka ul. Kříčkova- Soškova v Nové Město na Moravě “.

I. Při realizaci Vámi plánovaných prací **dojde** */ - **nedojde** */ ke styku s podzemními

teplovodními vedeními a datovým komunikačním kabelem

II. Souhlasíme s předloženou projektovou dokumentací / nákresem situace

III. K výše uvedené akci požadujeme při provádění zemních prací nebo jiných prací, které mohou ohrozit podzemní teplovodní vedení a datové kabely v blízkosti těchto vedení a zařízení, učinit veškerá opatření, aby nedošlo k poškození teplovodního vedení a datových kabelů stavebními pracemi, zejména tím, že zajistíte:

- aby organizace provádějící zemní a ostatní práce respektovala ČSN 736005 a zákon 458/2000
- před zahájením zemních prací vyznačení polohy podzemního teplovodního vedení a datových kabelů přímo ve staveništi (trase)
- uvědomění organizace, která vydala toto vyjádření, o zahájení stavebních prací nejméně 15 dnů předem
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou polohovou odchylku +/- 50 cm uloženého teplovodu a datových kabelů od výkresové dokumentace ve všech směrech
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech nejvyšší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodného nářadí a ve vzdálenosti nejméně 1 m po každé straně vyznačené trasy teplovodu a datových kabelů a aby nepoužívali žádných hloubicích strojů
- aby odkryté podzemní teplovodní potrubí a datové kabely byly řádně zabezpečeny proti poškození
- aby organizace provádějící zemní práce zhutnila zeminu pod teplovodem a datovým kabelem
- aby organizace provádějící zemní práce vyzvala organizaci která vydala toto vyjádření k provedení kontroly před zakrytím teplovodu a datového kabelu , zda není vedení viditelně poškozeno a je umístěna výstražná folie
- aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního teplovodního vedení a datových kabelů organizaci, která vydala toto vyjádření
- aby bylo ohlášeno ukončení stavby organizací, která vydala toto vyjádření

další podmínky : v zájmovém prostoru se nachází zařízení ve správě Novoměstské teplárenské a.s.,
Souhlasíme s územním a stavebním řízením veřejnoprávní smlouvou (pro zkrácení lhůt dle SZ 183/2006).

Převzal: zasláno e-mailem

Příloha č.1 : xxxx

*/nehodící se škrtněte

Dne: 9.6.2014

Stanislav Šebek ,energetik NMT

datum, podpis a razítko

Novoměstská teplárenská a.s.
Hornická 973


592 31 Nové Město na Moravě

IČO 25335057 DIČ CZ25335057

Zápis KOS Brno sp.zn. B/2281

- 1 -

Platnost tohoto vyjádření je po dobu šesti měsíců od data vystavení !
V Novém Městě na Moravě, dne 9.6.2014



Nové Město na Moravě

místostarosta města

Vratislavovo nám. 103,
592 31 Nové Město na Moravě

AQA-CLEAN
Novotný Josef, Ing.
U Dvora 924/11
586 01 Jihlava

Naše značka:
MUNNMN/ 3618/2014

Vyřizuje:
Stará Lenka / 566598312

Dne:
30.01.2014

Vyjádření města k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavebního záměru – „Nové Město na Moravě – křižovatka ulic Kříčkova – Soškova, rekonstrukce vodovou“ (investor SVK Žďársko)

Vážený pane,
dne 24.1.2014 jsme obdrželi Vaši žádost o vyjádření města k projektové dokumentaci pro stavební povolení stavebního záměru – „Nové Město na Moravě – křižovatka ulic Kříčkova – Soškova, rekonstrukce vodovou“ (investor SVK Žďársko).

Město Nové Město na Moravě, na základě stanovisek předložených dotčenými správci města, s předloženým záměrem souhlasí a požaduje dodržení níže uvedených podmínek jednotlivých správců majetku města.

Správa místních komunikací (MK)

Souhlasíme s předloženým záměrem dle návrhu v příložené dokumentaci. V zájmovém prostoru tohoto záměru se v současnosti nachází MK, a to vozovka s živičným povrchem a chodníky s povrchem živičným nebo z žulové dlažby v majetku a správě města. Tyto komunikace budou dotčeny při realizaci rekonstrukce vodovodu. Před zahájením výkopových prací požádá dodavatelská firma v předstihu cca 3 týdnů na odboru dopravy a vnitřních věcí MěÚ o povolení zvláštního užívání MK. V rozhodnutí o povolení budou pro žadatele stanoveny konkrétní podmínky tohoto užívání, zejména uvedení dotčených zpevněných ploch do minimálně předchozího stavu. Město následně po této rekonstrukci provede opravu dlážděných ploch a revitalizaci parčíku před domy č.p.208-211.

Správa veřejného osvětlení (VO)

Souhlasíme s předloženým záměrem dle návrhu v příložené dokumentaci. V zájmovém prostoru tohoto záměru se v současnosti nachází zařízení (zemní kabelové vedení a stožáry VO) v majetku a správě města. Při rekonstrukci dojde ke střetu se zemním kabelem VO (souběh, křížení).

TELEFON	FAX	E-mail	BANKOVNÍ SPOJENÍ	IČO / DIČ	ÚŘEDNÍ DNY
566 598 300	566 598 305	posta@nmnm.cz	KB Žďár nad Sázavou č.ú.19-1224751/0100	00294900 CZ00294900	PO, ST: 8 ⁰⁰ – 17 ⁰⁰ ČT: 8 ⁰⁰ – 14 ⁰⁰

Požadujeme uložení kabelu v místě křížení s vodovodem do plastové chráničky. Před započítím zemních prací požadujeme projednat se správcem VO na odboru investic a správy majetku města MěÚ trasu kabelu v trase vodovodu a nechat vytýčit jeho přesné uložení. Požadujeme rovněž provádět odkop terénu v místě kabelu pouze ručně, aby nedošlo k poškození kabelu. Pokud dojde při zemních pracích k obnažení kabelu, požadujeme přizvat správce VO ke kontrole jeho stavu před záhozem rýhy a budováním podkladních vrstev zpevněných ploch.

Správa odpadového hospodářství

S odpady vzniklými v rámci stavby, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů

Při realizaci stavby bude zajištěn svoz nádob na zbytkový komunální odpad, tříděný odpad a bioodpad. V případě neprůjezdnosti MK budou nádoby svezeny na dostupné místo.

Správa sportovišť a hřišť

Bez připomínek.

Správa bytového majetku

Bez připomínek.

Správa veřejné zeleně

Při realizaci stavby požadujeme zachovat ochranné pásmo kořenového systému dřevin tj. 2,5 m od paty kmene. Pokud to z nějakého důvodu není technicky možné, požadujeme provádět výkopové práce výhradně ručně a to s ohledem na skutečnost, že v tomto případě nebude dodrženo ochranné pásmo dřevin, jejich kořenového systému. V případě užívání ploch veřejné zeleně, bude před zahájením stavebních prací na odboru investic a správy majetku města MěÚ požádáno o povolení zvláštního užívání veřejného prostranství, ploch veřejné zeleně. Za užívání veřejného prostranství pro provádění výkopových prací, umístění stavebních nebo reklamních zařízení, umístění skládek nebo stavebních materiálů se podle čl. 6 písmeno a) až l) vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 9/2012 o místních poplatcích platí poplatek ve výši 4,- až 50,- Kč/m²/den podle skupiny a druhu zvláštního užívání.

Místo výkopu a dotčená plocha stavbou ve veřejné zeleni bude uvedena do původního stavu vč. zhutnění a oseta kvalitním travním semenem.

Správa vodního hospodářství

Bez připomínek.

Správa nebytového fondu města

Bez připomínek.

Správa informačního systému města

V dané lokalitě se nachází podzemní kabelové vedení optické datové sítě města, situace a průběh sítě byl zaslán vedoucímu provozu VAS a.s. Nové Město na Moravě.

Na základě vyhlášky města č. 1/1992 o Digitální technické mapě čl. 6 požadujeme předání digitálního zaměření skutečného polohového a výškového provedení stavby včetně inženýrských sítí. Zaměření bude dodáno v digitální formě ve formátu dgn.

Městský úřad Nové Město na Moravě

odbor dopravy a vnitřních věcí

Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě, tel.:566598300

AQA-CLEAN
Ing. Josef Novotný
U Dvora 11
586 00 Jihlava

Váš dopis značky/ze dne

Naše značka:
MUNNMN/3646/2014/1

Vyřizuje/linka
Drdlová/566598375

Nové Město na Moravě
dne: 31.1.2014

Městský úřad Nové Město na Moravě – odbor dopravy a vnitřních věcí od Vás obdržel žádost o stanovisko k projektové dokumentaci na stavbu: „Nové Město na Moravě – křižovatka ul. Kříčkova-Soškova, rekonstrukce vodovodu“.

Městský úřad Nové Město na Moravě - odbor dopravy, jako příslušný správní úřad podle § 40 odst. 4, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předložené doklady z hlediska silničních zájmů. Na základě toho ve smyslu ustanovení zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 149 zákon 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává

závažné stanovisko

ke shora uvedené stavbě:

K realizaci výše uvedené stavby nemáme připomínky za předpokladu, že budou dodrženy následující podmínky:

1. Během prací nesmí být na pozemních komunikacích a jejich součástech skladován žádný materiál, pozemní komunikace nesmí být poškozovány a znečišťovány.
2. Nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu.
3. Při užití pozemní komunikace jiným než obvyklým způsobem nebo k jiným účelům než pro které je určena (překop, protlak, výkop, stání vozidel na komunikaci, uložení materiálu aj..), je třeba povolení příslušného silničního správního úřadu. O povolení zvláštního užívání pozemních komunikací požádá žadatel zdejší odbor dopravy minimálně 1 měsíc před realizací prací.
4. V případě potřeby, o povolení uzavírky požádá žadatel minimálně 30 dní před zahájením prací. Žádost bude obsahovat náležitosti stanovené § 39 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
5. Dopravní značení na silnici a místní komunikaci je možné osadit až po vydání samostatného přípisu „Stanovení místní nebo přechodné úpravy na pozemních komunikacích“ vydaného naším odborem. Součástí žádosti bude zpracovaná situace se zakreslením dopravního značení navrženého v souladu se zákonem č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 30/2001, ve znění pozdějších předpisů, a Technických podmínek.

MĚSTSKÝ ÚŘAD
NOVÉ MĚSTO na Moravě

22

Bc. Petr Pazour
vedoucí odboru dopravy a vnitřních věcí

TELEFON
566598375

E-mail
Marta.Drdlová@meu.nmmn.cz

Bankovní spojení
KB Žďár nad Sázavou
č.ú.1224-751/0100

IČO
00294900

ÚŘEDNÍ DNY
Po, St, Čt

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE
KRAJE VYSOČINA SE SÍDLEM V JIHLAVĚ
územní pracoviště Žďár nad Sázavou

Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel: 566 650 811, fax: 566 650 888, e-mail: podatelna@zr.khsjih.cz, ID: py2ivam

Váš dopis zn.: -----

Ze dne: 2014-01-20

Naše značka: KHSV/00980/2014/ZR/HOK/Mal

Vyřizuje: Hana Malíková

Telefon: 566 650 833

E-mail: hana.malikova@zr.khsjih.cz

AQA - CLEAN

Ing. Josef Novotný

U Dvora 11

586 01 Jihlava

Datum: 4. února 2014

Nové Město na Moravě – křižovatka ul. Kříčkova – Soškova, rekonstrukce vodovodu - projektová dokumentace pro stavební povolení - stanovisko orgánu ochrany veřejného zdraví.

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě jako orgán ochrany veřejného zdraví, který je dotčeným správním úřadem ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, vydává ve výše uvedené věci, v řízení podle ustanovení § 82 odst. 2 písm. i) cit. zákona, ve spojení s ustanovením § 4 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, toto **závazné stanovisko**:

S návrhem projektové dokumentace pro stavební povolení „Nové Město na Moravě – křižovatka ul. Kříčkova – Soškova, rekonstrukce vodovodu“ se
souhlasí,

souhlas je však vázán ve smyslu ustanovení § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, na splnění těchto podmínek:

1. Veškeré materiály, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity a přijdou do styku s pitnou vodou, budou splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
2. Před uvedením nové části vodovodu do provozu bude proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Odůvodnění:

Na základě žádosti projektanta Ing. Josefa Novotného, AQA-CLEAN, U Dvora 11, Jihlava, IČ: 32004401, doručené dne 20.1.2014 posoudila KHS kraje Vysočina projektovou dokumentaci pro stavební povolení shora uvedené stavby zpracovanou 01/2014 žadatelem pod č. zak. 2233 pro investora stavby Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ: 43383513.

Projektová dokumentace řeší návrh rekonstrukce dvou úseku vodovodu v předmětné lokalitě. Stavba je členěna na tyto stavební objekty:

SO 01 – Rekonstrukce vodovodu – úsek 1 - důvodem provedení rekonstrukce jsou plánované obnovy povrchů. Jako trubní materiál se navrhuje PE 100 RC 63x5,8 o délce 47,9 m.

SO 02 – Rekonstrukce vodovodu – úsek 2 – důvodem provedení rekonstrukce je špatný technický stav potrubí. Jako trubní materiál je navržena litina DN 150 o délce 44,6 m.


Navrhované řešení je při splnění výše uvedených podmínek v souladu s požadavky zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a proto byl s předloženou projektovou dokumentací stavby vysloven souhlas.

Stanovení podmínky č. 1 vychází z ustanovení § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění.

Stanovení podmínky č. 2 vychází z ustanovení § 3 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a § 4 odst. 2 a 3 vyhl. č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, v platném znění.

Příl.: DSP

/


Hana Malíková
odborný pracovník
oddělení hygieny obecné a komunální
KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE KRAJE VYSOČINA
① se sídlem: v Jihlavě
územní pracoviště Žďár nad Sázavou
Tyršova 3, 591 01 Žďár nad Sázavou