

ENVIGEST, s. r. o.
Masarykova 305
592 31 NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ

Váš dopis č. j.:
Číslo jednací: ZR/4012/2016-Še
Vyřizuje: Šemrinc Jiří
Tel.: 566 651 146
Datum: 8. 9. 2016

Vyjádření VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a. s., divize Žďár nad Sázavou (dále jen VAS) k projektové dokumentaci ke stavebnímu řízení na akci: „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa“, p. č. 80 a 81/1, k. ú. Petrovice u Nového Města na Moravě

Investor: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Předložená projektová dokumentace zpracovaná projektantem, Ing. Janem Červinkou, zakázkové číslo 1609 (datum 04/2016) řeší úpravy části opevnění rybníku, kdy stávající kamenná zeď bude přeskládána a přespárována a doplněna novou železobetonovou horní římsou. Pohledová část této zdi bude z kamene. Stávající zábradlí bude po stavbě namontováno zpět (dále jen stavba).

1. Vyjádření k technickému řešení projektu

S navrženým řešením v rozsahu dle předložené projektové dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení VAS

souhlasí.

VAS upozorňuje, že v souladu s ustanovením § 159 odst. (1) - (3) zák. č. 183/2006 Sb. v platném znění projektant odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a následně i bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. Je povinen dbát právních předpisů a obecných požadavků na výstavbu vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány.

2. Vyjádření k realizaci stavby „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa“

2.1. Před zahájením realizace stavby požadujeme nejprve provést vytyčení trasy vodovodu ve správě VAS.

Vytyčení vodovodu ve správě VAS Vám na objednávku zajistí útvar dispečinku VAS (telefon: 566 651 159, 724 102 777).

- 2.2. V rámci realizace stavby požadujeme respektovat ochranné pásmo vodovodu ve správě VAS v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (3) v platném znění – 1,5 m. V rámci realizace stavby investor musí učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození stávajícího vodovodu ve správě VAS.
- 2.3. V zájmovém území stavby nesmí být po ukončení stavby v ochranném pásmu vodovodu ve správě VAS provedeny terénní úpravy, při nichž by došlo ke snížení terénu nad vodovodem ve správě VAS v rozporu se zákonem č. 274/2001 Sb. § 23, odst. (5), písmeno d) v platném znění a v rozporu s ČSN 75 5401.
- 2.4. K převzetí vodovodu ve správě VAS požadujeme přizvat mistra VaK Nové Město na Moravě, pana Filu (telefon: 566 618 768, 602 142 624). O vlastní kontrole musí být sepsán zápis – **příloha č. 1.1.**
- 2.5. Případné škody na zařízení ve správě VAS způsobené stavbou „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa“ hradí investor. Případné přeložky zařízení ve správě VAS vyvolané stavbou „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa“ hradí dle zákona č. 274/2001 Sb. § 24 v platném znění investor.
- 2.6. Kladné stanovisko VAS k vydání kolaudačního souhlasu na předmětnou stavbu popřípadě kladné stanovisko pro uvedení předmětné stavby do užívání vyhotoví VAS až po předložení dokladu uvedeného v bodě 2.4. a dále po předložení níže uvedeného geodetického zaměření stavby.

Doklady uvedené v bodě č. 2.6. prosím předávejte:

- ☐ osobně na VAS v úředních dnech (pondělí od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 15:00 hod, středa od 7:00 až 11:00 hod, 12:00 až 17:00 hod) – Ing. Jiřímu Šemrincovi
- ☐ osobně na VAS mimo úřední dny na podatelnu VAS – dveře č. 18
- ☐ zasláním elektronicky na e-mailovou adresu: semrinec@vaszr.cz
- ☐ zasláním na adresu - VAS, Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

3. Vyjádření pro stavební úřad k vydání stavebního povolení

S vydáním stavebního povolení na stavbu „Stavební úpravy opěrné zdi rybníka v Petrovicích II. etapa“ VAS


souhlasí za předpokladu dodržení následujících podmínek:


stavební povolení bude obsahovat seznam dokladů nutných pro uvedení stavby do užívání, a to zejména:

1. geodetické zaměření stavby v listinné podobě i v prostředí MicroStation (v souřadném systému S-JTSK, data ve formátu dgn)
2. stanovisko VAS o provedené kontrole a převzetí dokladů prokazujících splnění podmínek ochrany zařízení ve správě VAS dotčených stavbou.

Toto vyjádření vydává VAS v zastoupení SVK Žďársko podle čl. VI, odst. 7., písmeno b) a c) Smlouvy o nájmu, provozování a správě vodovodů a kanalizací uzavřené mezi výše uvedenými stranami dne 31. 12. 2013.

Platnost vyjádření je 1 rok ode dne vydání.

 **VODÁRENSKÁ**
AKČIOVÁ SPOLEČNOST, a. s.
Soběšická 820/158, Lesná, 638 00 Brno
Divize Žďár nad Sázavou
Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou
-7-


Ing. Karel Fuchs
ředitel divize

Příloha

Příloha k bodu vyjádření č. 2.4.

Na vědomí

VAS, provoz VaK Nové Město na Moravě + situace

VAS, referent speciálních činností – Ing. Šemrinec

Zápis o dodržení ochranného pásma vodovodu dle podmínek zákona č. 274/2001 Sb.

Investor stavebních prací
Obec
Ulice
Č. p.
P. č.
Stavební práce realizoval

1. Provedení podle schváleného projektu:

☐ ANO

☐ NE

Změny: -
-
-

2. Zjištěné závady:

-
-
-
-
-
-
-
-

3. Termín odstranění závad:

Datum	
-------	--

.....
Za investora – jméno, podpis

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis

4. Odstranění závad dle bodu 2:

Datum	
-------	--

.....
Za VAS, a. s. – jméno, podpis