



**HZS Kraje Vysočina**  
**územní odbor Žďár nad Sázavou**  
**Jamská 4, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Č.j.:HSJI-356-2/ZR-2014  
Vaše značka :

Vyřizuje : nrap. Martin Střecha  
Telefon : 950291111  
e-mail : martin.strecha@hasici-vysocina.cz

Žďár nad Sázavou 31. ledna 2014  
Počet listů : 1

**Městský úřad Nové Město na Moravě**  
**odbor stavební a životního prostředí,**  
**Vratislavovo náměstí č.p. 103,**  
**592 31 Nové Město na Moravě**

**Závazné stanovisko dotčeného orgánu státní správy na úseku požární ochrany**

**Název stavby :** Slavkovice, obytný soubor rodinných domů, inženýrské sítě, komunikace  
**Místo stavby :** k.ú. Slavkovice  
**Stavebník – investor stavby :** Město Nové Město na Moravě. Vratislavovo náměstí 113, 592 31 Nové Město na Moravě  
**Druh dokumentace :** Projektová dokumentace stavby pro územní a stavební řízení

HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, posoudil předloženou dokumentaci výše uvedené stavby, **předloženou dne: 24.1.2014.**

K výše uvedené projektové dokumentaci vydává:

**SOUHLASNÉ STANOVISKO.**

Dokumentace řeší výstavbu inženýrských sítí a komunikace pro 6 RD. Vodovodní řad je z potrubí PE 100 RC SDR17 90\*5,4 mm délky 95 m. Na konci vodovodního řadu bude osazen podzemní požární hydrant. U hydrantu bude osazen sloupek s orientačním štítkem. U nejnepříznivěji položeného podzemního hydrantu musí být zajištěn statický (zásobovací) přetlak 0,2 MPa v souladu s čl. 5.5 ČSN 73 0873. Navržený vodovodní řad vyhoví dle ČSN 730873 pro rodinné domy do zastavěné plochy do 200 m<sup>2</sup>. Šířka komunikace bude 4,5 m. Na komunikaci bude provedeno s úvratě obratiště.

HZS Kraje Vysočina  
územní odbor Žďár nad Sázavou  
Jamská 4  
591 01 Žďár nad Sázavou  
5

Zpracoval: nrap. Martin Střecha

HZS Kraje Vysočina  
Ředitel územního odboru Žďár nad Sázavou  
plk. Ing. Vladimír Sobotka